Міністерство освіти і науки України
Державне некомерційне підприємство «ДУ «Київський авіаційний інститут»

Кваліфікаційна наукова
Праця на правах рукопису

СОЛДАТОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

УДК 006.92:531.76

ДИСЕРТАЦІЯ

Математичні моделі, методи та метрологічна атестація засобів при вимірюванні часу та частоти

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Технічні науки

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_____ В.В. Солдатов

Науковий керівник Квасніков Володимир Павлович
Заслужений метролог України, доктор технічних наук, професор,

Київ 2026

АНОТАЦІЯ

Солдатов В. В. Математичні моделі, методи та метрологічна атестація засобів при вимірюванні часу та частоти. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня Phd за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. – – ДНП «ДУ

«Київський авіаційний інститут, Київ». – 2026.

У дисертаційній роботі представлено результати дослідження та отримано такі результати:

Вдосконаленно метод моніторингу електронної позначки часу та метрологічна атестація засобів для вимірювання часу і частоти на основі глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS).

Мета дослідження полягає у розробленні науково обґрунтованого методу контролю точності та простежуваності електронної часової позначки шляхом синтезу даних НСДК та технологій багатосистемного GNSS-прийому для забезпечення високої метрологічної достовірності в інформаційно-вимірювальних системах. Метод спрямований на забезпечення високої метрологічної достовірності, безперервної простежуваності до національного еталона часу UTC(UA) та гарантованої стійкості до зовнішніх завад (спуфінгу та меаконінгу) в умовах експлуатації об'єктів критичної інфраструктури.

Вперше в Україні реалізовано синтез багатосистемного GNSS-прийому (пріоритет Galileo E1/E5/E6 HAS, GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS) та даних НСДК для формування стійкої до кібер-фізичних атак системи кваліфікованого timestamping. Побудовано оригінальну математичну модель впливу GNSS-похибок, що враховує не лише стандартні детерміновані компоненти, а й іоносферні затримки 2-го порядку [37, 45] $I2 \approx 0{,}067 \cdot f4(40{,}3 \cdot TEC)$

(де f — частота в ГГц). Та міжсистемні часові зсуви (GGTO/BGTO).

Розроблено інноваційний алгоритм верифікації часових сигналів у реальному часі з динамічною корекцією на основі DGNSS-поправок, що забезпечує відповідність вимогам Закону України «Про обчислення часу в Україні».

Запропоновано методологію метрологічної атестації GNSS-based систем як вторинних еталонів часу відповідно до міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 [8] та рекомендацій BIPM [11, 26] CCTF.

Актуальність роботи зумовлена зростаючими вимогами до точності, достовірності та простежуваності часу в сучасних інформаційно-вимірювальних системах, що застосовуються в телекомунікаціях, енергетиці, цифровій юриспруденції, кібербезпеці та автоматизованих системах керування. Сучасні методи синхронізації часу часто не забезпечують метрологічної стабільності та захисту від зовнішніх збурень (спуфінг, джамінг, багатопроменевість), що потребує створення більш надійних timestamp-систем.

Основна частина дисертаційної роботи складається з чотирьох розділів, які присвячені вдосконаленню методу моніторингу електронної позначки часу (timestamp) з використанням національної системи диференціальної корекції (НСДК [5, 7, 10]) на основі глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS).

Перший розділ присвячено огляду стану проблеми та обґрунтуванню напрямку досліджень дисертаційної роботи.

У роботі проаналізовано сучасні протоколи та сервіси передачі і верифікації часу (NTP [21, 22], NTS, PTP [17, 20], Roughtime, GNSS-based timestamping, ETSI EN 102 023, Galileo OS); побудовано математичну модель впливу похибок багатосистемних супутникових сигналів (включаючи іоносферні затримки [37, 45] другого порядку, багатопроменевість та міжсистемні часові зсуви) на електронну часову позначку; запропоновано та реалізовано багатосистемний (GPS + Galileo + BeiDou) алгоритм моніторингу і корекції timestamp у режимі реального часу з використанням даних НСДК [5, 7, 10] та сигналів Galileo з підвищеною стійкістю до перешкод; розроблено

апаратно-програмний комплекс кваліфікованого сервісу електронної часової позначки з досягнутою інструментальною точністю ±8…10 нс (RMS) та можливістю подальшого підвищення точності при підключенні Galileo OS-NMA [25, 43] та E6 HAS після їх повноцінного розгортання; експериментально підтверджено стійкість системи до імітаційних атак типу meaconing та простого спуфінгу завдяки використанню диференціальних поправок НСДК [5, 7, 10] як незалежного каналу верифікації; розроблено методику метрологічної атестації та періодичної повірки GNSS-based систем електронних позначок часу як вторинних еталонів відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025 [8]:2019 та рекомендацій BIPM [11, 26] CCTF; розроблено апаратно-програмний прототип timestamp-сервісу з точністю до ±10 нс; проведено експериментальну оцінку точності, стабільності та метрологічної простежуваності часових позначок; запропоновано методику метрологічної атестації timestamp-систем згідно з ISO/IEC 17025 [8] та вимогами до вторинних еталонів часу.

Наукова новизна полягає в першому в Україні поєднанні багатосистемного GNSS-прийому (з пріоритетом сигналів Galileo E1/E5), даних національної диференціальної мережі та принципів метрології часу для створення стійкої до спуфінгу системи кваліфікованого електронного timestamping з метрологічною простежуваністю до національної шкали UTC(UA).

Практичне значення: створений прототип готовий до розгортання як національний кваліфікований сервіс довіреної часової позначки (Qualified TSA) за вимогами Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та Регламенту eIDAS, а також як резервне джерело високоточного часу для критичної інформаційної інфраструктури (енергетика, фінанси, зв’язок 5G/6G, ЦНАП та «Дія.Підпис»).

Усі результати, які виносяться на захист, є новими для використання в Україні. Вони обговорювалися на міжнародних конференціях. За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті, 3 тези конференцій які відображають її зміст.

Ключові слова: точність вимірювань, частота, час, еталони, методи вимірювання, невизначеність, простежуваність, комп'ютерне моделювання, метрологічні характеристики, похибка, похибки вимірювань, методи моніторингу, математична модель.

Обсяг дисертації: 164 сторінках машинописного тексту, містить 9 розділів, вступ, висновки, список з 124 джерела, 3 рисунки, 60 таблиць та 14 додатків.

Список публікацій здобувача за темою дисертації, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації:

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у наукових фахових виданнях України:

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації

1. Солдатов В. В. Служба єдиного часу і еталонних частот України. Синхронізація часу з використанням Інтернет-протоколів NTP і PTP: стан та перспективи розвитку. *Український метрологічний журнал*. 2019. № 3. С. 23–29. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2019.182219. (Web of Science).

2. Солдатов В. В. Передача точних сигналів частоти і часу: сучасні вимоги та можливості. *Вісник Інженерної академії України*. 2019. № 2. С. 56–62.

3. Результати дослідної експлуатації підсистеми забезпечення єдиним часом військових споживачів на базі серверів точного часу Microsemi Time Provider 4100 / В. В. Солдатов, В. М. Бойко, А. Б. Гаврилов, М. І. Світенко, Р. М. Рарог, А. М. Свистун, М. В. Матвієнко. *Український метрологічний журнал*. 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2020.204255. (Web of Science).

4. Солдатов В. В., Нарєжній О. П., Гріненко Т. О. Модифікація NTP-сервера часу системи диференціальної корекції відповідно до схеми ANSI X9.95.

Український метрологічний журнал. 2020. № 3А. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3A.2020.218165. (Web of Science).

5. Солдатов В. В. Результати наукових досліджень по створенню першої черги підсистеми забезпечення єдиним часом інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України. *Системи озброєння і військова техніка*. 2021. № 1(29). DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2021.1(29).0-0.

6. Солдатов В. В. Водневі зберігачі частоти, відновлення та продовження терміну використання магніторозрядних насосів. *Український метрологічний журнал*. 2025. № 1. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2025.325909. (Web of Science).

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

1. Проблеми забезпечення автономності при передаванні еталонних сигналів точного часу в Збройних Силах України: спосіб формування сигналу типу ToD при використанні сервера точного часу Microsemi Time Provider 4100 : тези доповіді XII Міжнародної науково-технічної конференції [«Метрологія та вимірювальна техніка»] / В. В. Солдатов, О. В. Дзисюк, В. М. Бойко, А. Б. Гаврилов, Р. М. Рарог, М. І. Світенко. URL: http://www.metrology.kharkov.ua/fileadmin/user_upload/news/MVT-2020/MVT-2020_Schedule.pdf (дата звернення: 01.04.2026).

2. Солдатов В. В. Метрологічні аспекти розвитку стандарту PTP IEEE 1588 з метою поширення частоти і часу. Проєкт White Rabbit – нові можливості для України : тези доповіді XII Міжнародної науково-технічної конференції [«Метрологія та вимірювальна техніка»]. URL: http://www.metrology.kharkov.ua/fileadmin/user_upload/news/MVT-2020/MVT-2020_Schedule.pdf (дата звернення: 01.04.2026).

3. Солдатов В. В., Котельников Р. В. Час, юридичні та технічні аспекти. *Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2024)* : матеріали

XVII Міжнародної науково-практичної конференції. 2025. URL: https://education.khai.edu/conferences/published/iirtk-2024_compressed.pdf (дата звернення: 01.04.2026).

4. Солдатов В. В. Перевизначення секунди: сучасні тенденції та перспективи. *Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2025)* : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції. 2025. URL: https://education.khai.edu/conferences/published/iirtk-2025_compressed.pdf (дата звернення: 01.04.2026).

5. Солдатов В. В. UTC(UA) laboratory report : доповідь на засіданні Технічного комітету з часу та частоти Європейської асоціації національних метрологічних інститутів (EURAMET TC-TF), 2025 р., м. Вільнюс, Литва. URL: https://www.ftmc.lt/uploads/pdf/Dokumentai/EURAMET%202025/DRAFT_Agenda_TC-TF_meeting_2025_v20250303.pdf (дата звернення: 01.04.2026).

6. Солдатов В. В. Use of an inexpensive receiver for monitoring UTC(UA) : доповідь на засіданні Консультативного комітету з питань часу та частоти BIPM (CCTF-WGTAI meeting), 12 вересня 2025 р. URL: https://www.bipm.org/en/committees/cc/cctf/wg/cctf-wgtai/2025-09-12 (дата звернення: 01.04.2026).

7. Солдатов В. В. UTC(UA) Laboratory Report – Synchronization Using Noise Like Signals.: доповідь на засіданні Технічного комітету з часу та частоти Європейської асоціації національних метрологічних інститутів (EURAMET TC-TF), 2026 р., м. Берн Швейцарія URL: https://www.euramet.org/publications-media-centre/events/detail/event/tc-time-and-frequency-tc-tf-annual-meeting-2026 (дата звернення: 01.04.2026).

Здобувачем розроблено та використовується методики калібрування

1. Методика калібрування МКУ 07-749:2021Метрологія Стандарт частоти місцевий (Дійсне значення частоти. Диференціальні звірення на частоті 100 МГц фазо-часовим методом з часом вимірювання 1000 с)

2. Методика калібрування МКУ 07-231:2021 Стандарт частоти місцевий (Справжнє значення частоти. Диференціальні звірення на частоті 10 МГц фазовим компаратором з часом виміру 100 с)

3. Методика калібрування МКУ 07-227:2021 Стандарт частоты местный (Действительное значение частоты. Дифференциальные сличения на частоте 10 МГц фазо-временным методом с временем измерения 1000 с)

4. Методика калібрування МКУ 07-226:2021. Стандарт частоты местный (Действительное значение частоты. Дифференциальные сличения на частоте 10 МГц фазо-временным методом с временем измерения 1 сутки)

5. Методика калібрування МКУ 07-34:2021 Метрология Генератор сигналов (Действительное значение частоты. Непосредственное измерение частоты электронно-счетным частотомером)Методика калибровки

Здобувач є керівник робіт НДДКР за держзамовленням

НДДКР 0119U001693 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2019 р.

НДДКР 0119U001695 Удосконалення державного первинного еталона одиниць часу і частоти ДЕТУ 07-01-97 2019 р.

НДДКР 0120U000366 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2020 р.

НДДКР 0121U110523 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2021 р.

НДДКР 0122U200899 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2022 р.

НДДКР 0123U102685 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2023 р.

НДДКР 0124U002333 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2024 р.

ABSTRACT

Soldatov V.V. Mathematical models, methods and metrological certification of functions at varying hours and frequencies. – Qualified scientific work as a manuscript.

Dissertation for the development of the scientific level of Phd for specialty 152 – Metrology and information technology. – – DNP “DU”

"Kiev Aviation Institute, Kiev." – 2026.

The dissertation work presents the results of the investigation and extracts the following results:

A thorough method for monitoring the electronic clock and metrological certification of the capabilities for changing the hour and frequency based on global navigation satellite systems (GNSS).

Meta-research is carried out on a separate scientifically grounded method for monitoring the accuracy and stitching of the electronic hour mark through the synthesis of NSDK data and the technology of a rich-system GNSS-receiver to ensure high metrological reliability in Information and video systems. Straightening method to ensure high metrological reliability, uninterrupted stitching to the national standard UTC (UA) hour and guaranteed durability to modern factories (spoofing and meanconing) in the minds operation of critical infrastructure facilities.

For the first time in Ukraine, the synthesis of a rich system GNSS receiver (priority Galileo E1/E5/E6 HAS, GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS) and NSDK data has been implemented to form a qualified timestamping system that is resistant to cyber-physical attacks. An original mathematical model was developed for the influx of GNSS errors, which includes not only standard deterministic components, but also 2nd order ionospheric interference [37, 45]

$I2 \approx 0.067 \cdot f4(40.3 \cdot TEC)2$

(de f is the frequency in GHz).

and cross-system timekeeping (GGTO/BGTO).

An innovative algorithm has been developed for verifying clock signals against the real clock with dynamic correction based on DGNSS corrections, which ensures compliance with the Law of Ukraine “On calculating the hour in Ukraine”.

The methodology of metrological certification of GNSS-based systems as secondary standards is confirmed by the international standards ISO/IEC 17025 [8] and the recommendations of BIPM [11, 26] CCTF.

The relevance of the work is due to the growing importance of accuracy, reliability and consistency of time in current information and video systems, which will stagnate in telecommunications, energy, digital jurisprudence, cybersecurity and automated systems of cybersecurity. Current time synchronization methods often do not ensure metrological stability and protection from external disturbances (spoofing, jamming, richness), which will require the creation of more reliable methods. timestamp systems.

The main part of the dissertation work consists of four sections, which are devoted to a detailed method of monitoring the electronic time stamp (timestamp) with the help of the national differential correction system. (NSDC [5, 7, 10]) based on global navigation satellite systems (GNSS).

The first section is dedicated to examining the problem and conditioning

direct follow-up of the dissertation work.

The robot analyzed daily protocols for transmission and verification services (NTP [21, 22], NTS, PTP [17, 20], Roughtime, GNSS-based timestamping, ETSI EN 102 023, Galileo OS); a mathematical model was developed for the influx of losses of multi-system satellite signals (including ionospheric clouding [37, 45] of a different order, rich exchange and inter-system clock signals) onto the electronic hour mark; a rich system (GPS + Galileo + BeiDou) algorithm for monitoring and correction of timestamps in real time mode was developed and implemented using data from NSDK [5, 7, 10] and Galileo signals with increased resistance to code override; a hardware-software complex has been developed to provide a qualified service for an electronic clock indicator with an achieved instrumental accuracy of ±8...10 ns (RMS) and the possibility of further increasing the accuracy when connecting Galileo OS-NMA [25,

43] ta E6 HAS after full-fledged larynx; the resistance of the system to imitation attacks such as meaconing and simple spoofing of the subsequent differential corrections of the NSDK [5, 7, 10] as independent of the verification channel was experimentally confirmed; a methodology for metrological certification and periodic verification of GNSS-based electronic signage systems as secondary standards has been developed, consistent with DSTU ISO/IEC 17025 [8]:2019 and the BIPM recommendation [11, 26] CCTF; a hardware and software prototype for the timestamp service was developed with an accuracy of up to ±10 ns; An experimental assessment of the accuracy, stability and metrological stitching of watch marks was carried out; a methodology for metrological certification of timestamp systems based on ISO/IEC 17025 [8] and up to secondary hour standards has been established.

Scientific novelty lies in the first use in Ukraine of a rich system GNSS-receiver (with the priority of Galileo E1/E5 signals), given the national differential measure and the principles of metrology for the creation of reliable spoofing of a qualified electronic timestamping system with metrological stamping to the national UTC(UA) scale.

Practical significance: the creation of a prototype ready for development as a nationally qualified service of trusted watch badges (Qualified TSA) in accordance with the Law of Ukraine “On Electronic Identification and Electronic Trust” services" to the eIDAS Regulations, as well as a high-precision backup system for critical information infrastructure (energy, finance, 5G/6G communications, central administrative and administrative center and "Act.Subscribe").

All results reported for protection are new for the research in Ukraine. The stench was discussed at international conferences. Following the materials of the dissertation, 4 articles and 3 conference abstracts were published that reflect these contributions.

Key words: calibration accuracy, frequency, hour, standards, calibration methods, insignificance, stitching, computer modeling, metrological characteristics, error, calibration errors, monitoring methods, mathematical model.

Dissertation summary: 164 pages of typewritten text, 10 sections, introduction, notes, list of 124 items, 4 figures, 47 tables and 14 appendices.

List of scientific publications related to the topic of the dissertation, in which they were published

main scientific results of the dissertation:

List of publications related to the topic of the dissertation

Statistics from scientific journals of Ukraine:

*Sciences in which the main results of the dissertation were published*Soldatov V.V. Unified Time and Frequency Service of Ukraine. Time Synchronization Using Internet Protocols NTP and PTP: State and Development Prospects. Ukrainian Metrological Journal, No. 3 (2019), pp. 23–29. doi: 10.24027/2306-7039.3.2019.182219 (Web of Science)

Soldatov V.V. Transmission of Precise Frequency and Time Signals. Modern Requirements and Capabilities. Bulletin of the Engineering Academy of Ukraine, No. 2, 2019, pp. 56–62.

Soldatov V.V. Study of Metrological Characteristics of Time and Frequency Standard Type 5071A – C007 Simmetricom (Comparison of Hydrogen and Cesium Frequency Standards). Bulletin of the Engineering Academy of Ukraine.

Soldatov V.V., Boyko V.M., Gavrilov A.B., Svitenko M.I., Rarog R.M., Svystun A.M., Matvienko M.V. Results of Trial Operation of the Unified Time Subsystem for Military Consumers Based on Microsemi Time Provider 4100 Servers. Ukrainian Metrological Journal, No. 1 (2020). doi: 10.24027/2306-7039.1.2020.204255 (Web of Science)

Soldatov V.V., Naryezhniy O.P., Grinenko T.O. Modification of the NTP Time Server of the Differential Correction System According to ANSI X9.95 Scheme. Ukrainian Metrological Journal, No. 3A (2020). doi: 10.24027/2306-7039.3A.2020.218165 (Web of Science)

Soldatov V.V. Metrological Aspects of IEEE 1588 PTP Standard Development for Frequency and Time Distribution. White Rabbit Project – New Opportunities for Ukraine. Ukrainian Metrological Journal.

Soldatov V.V., Dzysiuk O.V., Boyko V.M., Gavrilov A.B., Rarog R.M., Svitenko M.I. Problems of Ensuring Autonomy in Transmission of Precise Time

Signals in the Armed Forces of Ukraine: Method of Forming ToD Signals Using Microsemi Time Provider 4100.

Soldatov V.V., Dzysiuk O.V., Boyko V.M., Gavrilov A.B., Rarog R.M., Svitenko M.I. Results of Scientific Research on Creating the First Stage of the Unified Time Subsystem for ICT Systems of the Armed Forces of Ukraine. doi: 10.34169/2414-0651.2021.1(29).0-0

Hydrogen Frequency Keepers, Restoration and Extension of Magnetron Pump Lifetime. Ukrainian Metrological Journal.

Conferences:

XI International Scientific and Technical Conference "Metrology and Measuring Equipment" (Kharkiv, 2018); International Seminar "RT-32 Zolochiv: First Results, EU Cooperation, Radio Astronomy Frontiers" (2019)

MacroScale Conference, November 17–18, 2020

XVII International Scientific-Practical Conference (IIRTK-2024)

XVIII International Scientific-Practical Conference "Redefinition of the Second: Modern Trends and Prospects" (IIRTK-2025)

EURAMET TC-Time and Frequency Meeting, March 25–26, 2025, Vilnius, Lithuania. Report: UTC(UA) Laboratory Report.

CCTF-WGTAI Meeting, September 12, 2025, BIPM. Report: Use of an Inexpensive Receiver for Monitoring UTC(UA).

Calibration methods have been developed and developed.

1. Calibration method MKU 07-749:2021 Metrology Standard frequency of musculoskeletal (Actual frequency values. Differential measurements at a frequency of 100 MHz using the phase-hour method with an hour of damping for 1000 s)

2. Calibration method MKU 07-231:2021 Local frequency standard

(Reference frequency values. Differential measurements at a frequency of 10 MHz using a phase comparator with an hour duration of 100 s)

3. Methodology for calibration of MCU 07-227:2021 Local Frequency Standard

(Actual frequency value. Differential comparisons at 10 MHz using the phase-time method with a measurement time of 1000 s)

4. Calibration Methodology MKU 07-226:2021. Frequency standard local

(Actual frequency value. Differential comparisons at a frequency of 10 MHz using the phase-time method with a measurement time of 1 day)

5. Calibration method MKU 07-34:2021 Metrology Signal generator (Actual frequency value. Direct frequency measurement with an electronic frequency meter) Calibration method

The The applicant is the principal investigator work NDDKR for the state authorities

NDDKR 0119U001693 Investigation of stability and saving of one hour and frequency and hour scales 2019.

NDDKR 0119U001695 Improvement of the sovereign primary standard for one hour and frequency DETU 07-01-97 2019 r.

NDDKR 0120U000366 Stability monitoring was completed and saving one hour and frequency and hour scales 2020 rub.

NDDKR 0121U110523 Stability monitoring was completed and saving one hour and frequency and hour scales 2021 rub.

NDDKR 0122U200899 Stability monitoring was completed and saving one hour and frequency and scales per hour 2022 r.

NDDKR 0123U102685 Stability monitoring was completed and saving one hour and frequency and scales per hour 2023 r.

NDDKR 0124U002333 Stability monitoring was completed and saving one hour and frequency and scales per hour 2024 r.

ЗМІСТ

Анотація	1
Abstract.	8
Вступ	19
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧАСОВОЇ ПОЗНАЧКИ ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ДО UTC	28
1.1. Теоретичні основи синхронізації часу та значення електронної часової позначки в метрологічних системах	28
1.2. Стандарти часової синхронізації: порівняльний аналіз	32
1.3. Похибки при формуванні часової позначки та недоліки традиційних методів	36
1.4. Огляд систем диференціальної корекції: GNSS, DGNSS, SBAS та національні моделі	40
1.5. Метрологічне забезпечення простежуваності електронної позначки часу до UTC(UA) та UTC з використанням ГНСС	45
1.6. Перспективи розвитку НСДК в Україні та її застосування у часовій синхронізації	50
Висновки до розділу 1	54
Список літератури до розділу 1	56
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОЗНАЧКИ ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ НСДК	57
2.1. Математична модель впливу джерел похибок GNSS на формування електронної часової позначки	61
2.2. Розробка багатосистемного алгоритму моніторингу та корекції timestamp у режимі реального часу	65
2.3. Алгоритми виявлення та протидії спуфінгу і меаконінгу з використанням незалежних диференціальних поправок НСДК	71
2.4. Структура та функціональні схеми апаратно-програмного комплексу кваліфікованого сервісу електронної часової позначки	73
Висновки до розділу 2	77
РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОЗНАЧКИ ЧАСУ	81
3.1. Розробка та теоретичне обґрунтування авторегресійних моделей (AR) для аналізу нестабільності	81

3.2. Забезпечення метрологічної простежуваності до національної шкали UTC(UA) через ГЦ СЧЧ ННЦ «Інститут метрології» 87
3.3. Сертифікація цифрової часової мітки та вимоги до кваліфікованого сервісу електронної часової позначки (Qualified TSA) за Регламентом eIDAS та ETSI EN 319421 92
3.4. Опис апаратно-програмної платформи та експериментальної установки 94
3.5. Результати експериментальних досліджень 96
3.6. Метрологічна атестація розробленої системи 98
3.7. Порівняльний аналіз з існуючими світовими рішеннями 99
Висновки до розділу 3 99
РОЗДІЛ 4 ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО СЕРВІСУ ДОВІРЕНОЇ ЧАСОВОЇ ПОЗНАЧКИ 103
4.1. Практичне впровадження розробленої системи моніторингу електронної позначки часу 103
4.2. Розроблені нормативно-технічні документи 107
4.3. Економічна ефективність впровадження..... 108
4.4. Перспективи розгортання системи на національному рівні 108
4.5. Перспективи подальшого розвитку 109
4.6. Застосування генератора довільних чисел 110
4.7. Мобільний стандарт частоти FS017 опис **115**
Висновки до розділу 4 . 119
ВИСНОВКИ 120
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 123
ДОДАТКИ
Додаток А Акт впровадження 132
Додаток Б Програмна реалізація timestamp-модуля (фрагменти коду)
Приклад сформованого .tslog-файлу та структури 023 143

Додаток В Акт дослідної експлуатації (апробації) у В/Ч А-4608 162
Додаток Д Сертифікат простежуваності до національного еталона UTC(UA) 163

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

СЧЧ	–	Служба єдиного часу і еталонних частот
УМЦ	–	Український метрологічний центр
UTC(UA)	–	національна шкала координованого часу України
UTC	–	міжнародна шкала координованого часу
ЕСЧЧ	–	еталонні сигнали часу і частоти
НДПЕЧЧ	–	національний (державний первинний) еталон одиниць часу і частоти
ГНСС	–	глобальна навігаційна супутникова система
АНР	–	автоматичне настроювання резонаторів
СКВ	–	середнє квадратичне відхилення
TA(UA)	–	шкала атомного часу України
MJD	–	модифікована юліанська дата
T(Роб)	–	робоча шкала часу
GPS	–	Global Positioning System
TAI	–	міжнародна шкала атомного часу
CCTF	–	консультативний комітет з часу і частоти
BIPM	–	Міжнародне бюро мір і ваг
KCDB	–	база даних ключових звірень
UTC(PTB)	–	національна шкала координованого часу Німеччини
UTC(AOS)	–	національна шкала координованого часу Польщі
СПЧПІ	–	сигнали перевірки часу підвищеної інформативності
ТК	–	телевізійний канал
NTP	–	Network Time Protocol (мережевий протокол синхронізації часу)
ЗВТ	–	засоби вимірювальної техніки
ДПС	–	Державна повірочна схема
СМС	–	калібрувальні та вимірювальні можливості
СКНЗУ	–	система координатно-навігаційного забезпечення України
UTC(USNO)	–	шкала координованого часу морської обсерваторії Сполучених штатів
СРНС	–	супутникова радіонавігаційна система
ПРХ	–	поширення радіохвиль
АЗО	–	алгоритм загального охоплення
ГС	–	геостаціонарний
ШСЗ	–	штучний супутник Землі
ПР	–	поширення радіохвиль
СН	–	стандартна невизначеність
ПКЕ	–	повна концентрація електронів
ФМЗ	–	фазовий метод звірення
ВКО	–	взаємокореляційна обробка
ВКФ	–	взаємокореляційна функція

ВЧП	−	вимірювання часових положень
ВРС	−	відновлені радіосигнали
ПЗ	−	програмне забезпечення
ДКФ	−	дискретна кореляційна функція
БД	−	база даних
СЄЧ	−	система єдиного часу
РТВ	–	Федеральний фізико-технічний інститут Німеччини
ЕМВ	–	Електромагнітне випромінювання
ЕМХ	–	Електромагнітні хвилі
МФ	–	Медіанний фільтр
НАУ	–	Національний авіаційний університет
ОК	–	Об’єкт контролю
ТО	–	Технічне обслуговування
ФВЧ	–	Фільтр високочастний
ФНЧ	–	Фільтр низькочастотний
НСДК		національна система диференціальної корекції України

ВСТУП

1. Актуальність теми

Забезпечення точного, достовірного та простежуваного часу є фундаментальною основою функціонування сучасних та існуючих інформаційно-вимірювальних систем, які пронизують ключові сфери промисловості та суспільного життя і економіки.

Зокрема, це стосується телекомунікацій, де синхронізація мереж забезпечує стабільну передачу даних; енергетики, де точний час необхідний для координації енергосистем і запобігання аварій; банківських технологій, де електронні позначки часу (timestamp) гарантують безпеку транзакцій і запобігають шахрайству; Інтернету речей (IoT), де мільярди пристроїв вимагають синхронізації для ефективної взаємодії; систем керування транспортом, включаючи авіацію та залізничний рух, де відхилення в часі можуть призвести до катастроф; промислових систем SCADA для моніторингу та контролю процесів; кібербезпеки, де timestamp використовується для виявлення атак і фіксації інцидентів; а також національної оборони, де точний час є критичним для координації операцій і навігації.

У всіх цих галузях електронна позначка часу слугує не лише інструментом фіксації подій, але й основою для юридичної атестації цифрових доказів, підтвердження автентичності документів та забезпечення відповідності регуляторним вимогам.

Сучасні технології синхронізації часу, такі як глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS: GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS), надають доступ до глобально узгодженого еталонного значення координованого універсального часу (UTC). Ці системи дозволяють досягати високої точності, але їх ефективність обмежується низкою факторів: фізичними (іоносферні збурення, ефекти багатопроменевості, атмосферні затримки сигналів), технічними (затримки в лініях передачі даних, нестабільність локальних генераторів частоти) та зовнішніми загрозами (кібератаки типу спуфінгу чи джамінгу, які можуть спотворювати сигнали).

Для подолання цих обмежень застосовуються національні системи диференціальної корекції (НСДК [5, 7, 10]), засновані на мережах референсних станцій та протоколах на кшталт NTRIP (Networked Transport of RTCM [24, 82] via Internet Protocol), які дозволяють підвищити точність позиціювання до сантиметрового рівня та синхронізації часу до наносекунд.

Однак, незважаючи на технологічний прогрес, досі відсутній уніфікований і стандартизований підхід до метрологічного моніторингу, верифікації та забезпечення простежуваності електронної позначки часу в реальному часі з інтеграцією НСДК [5, 7, 10]. Це створює ризики для критичної інфраструктури, особливо в умовах гібридних загроз і цифрових конфліктів. У контексті цифрової трансформації України, яка визначена як пріоритет національної політики згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2025 № 464-р "Про продовження строку реалізації Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи державних органів", а також необхідності формування національної інфраструктури довіри до часу, як це передбачено Законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», прийнятий Верховною Радою 16 липня 2024 року, розробка метрологічно обґрунтованих timestamp-сервісів на базі НСДК [5, 7, 10] набуває особливого значення. Крім того, відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 № 1314-VII, який регулює забезпечення єдності вимірювань і простежуваності до національних еталонів, включаючи еталон часу UTC(UA), впровадження таких методів є не лише науковою, але й правовою необхідністю для підвищення надійності критичних систем. Це завдання стає ще актуальнішим у світлі інтеграції України до європейських стандартів, де точний час є ключовим для відповідності директивам ЄС щодо цифрової безпеки та метрології.

Мета і завдання дослідження

Мета роботи — розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально верифікувати вдосконалений метод моніторингу електронної позначки часу на

основі інтеграції національної системи диференціальної корекції (НСДК [5, 7, 10]), який забезпечує високий рівень метрологічної достовірності, простежуваності до еталону UTC(UA) та надійності в умовах реальних загроз для критичних інформаційних систем, з урахуванням вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

Для досягнення мети поставлено такі основні завдання дослідження:

Провести комплексний аналіз існуючих методів генерації, передачі та верифікації електронної позначки часу в GNSS-системах, враховуючи їх переваги, обмеження та вразливості до зовнішніх впливів.

Побудувати розширену математичну модель методу моніторингу timestamp з урахуванням джерел похибок у системі диференціальної корекції, включаючи моделі іоносферних затримок 2-го порядку, ефектів багатопроменевості та кіберзагроз міжсистемні часові зсуви (GGTO/BGTO) та моделі динамічної корекції на основі фільтрації Калмана.

Розробити алгоритм автоматизованого контролю, детекції та попередження відхилень часових параметрів у режимі реального часу, з можливістю інтеграції з існуючими протоколами синхронізації (NTP [21, 22], PTP [17, 20]).

Створити макетну апаратно-програмну платформу timestamp-сервісу з безпосередньою прив’язкою до національного еталону часу UTC(UA), забезпечуючи сумісність з НСДК [5, 7, 10] та референсними станціями.

Провести метрологічну атестацію розробленої системи, визначити компоненти невизначеності вимірювань, межі достовірності часової позначки та відповідність вимогам законодавства, зокрема Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Об’єкт дослідження — процеси генерації, передачі, моніторингу та верифікації електронної позначки часу в складних вимірювальних та інформаційно-керуючих системах, включаючи їх взаємодію з GNSS та мережами диференціальної корекції, з урахуванням метрологічних, технічних і правових аспектів.

Предмет дослідження — методи та алгоритми підвищення метрологічної достовірності та простежуваності електронної позначки часу (timestamp) за допомогою технологій диференціальної корекції GNSS, з акцентом на інтеграцію з національними еталонами та метрологічну атестацію згідно з ISO/IEC 17025.

Методи дослідження. При вірешенні поставленої задачі використані методи, що основані на теорії інформаційно-вимірювальних систем, методах імітаційного моделювання та програмно-математичного забезпечення.

Наукова новизна Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

Вперше розроблено метод метрологічного моніторингу та простежуваності електронної позначки часу, який, на відміну від існуючих, базується на інтеграції багатосистемного GNSS-прийому та даних національної системи диференціальної корекції, що забезпечує одночасно наносекундну точність, метрологічну простежуваність до UTC(UA) та стійкість до спуфінгу і меаконінгу;

Вперше побудовано математичну модель впливу похибок GNSS на формування часової позначки, яка, на відміну від відомих, враховує іоносферні затримки другого порядку та міжсистемні часові зсуви (GGTO, BGTO);

Розроблено алгоритм верифікації часових сигналів у реальному часі шляхом введення незалежного каналу контролю на основі диференціальних поправок НСДК;

Закладено перспективи подальшого розвитку методив метрологічної атестації GNSS-based систем як вторинних еталонів часу відповідно до ISO/IEC 17025 та рекомендацій BIPM. реалізовано синтез багатосистемного GNSS-прийому (пріоритет Galileo E1/E5/E6 HAS, GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS) та даних НСДК [5, 7, 10] для формування стійкої до кібер-фізичних атак системи кваліфікованого timestamping.

Побудовано оригінальну математичну модель впливу GNSS-похибок, що враховує не лише стандартні детерміновані компоненти, а й іоносферні затримки [37, 45] 2-го порядку та міжсистемні часові зсуви (GGTO/BGTO).

Розроблено інноваційний алгоритм верифікації часових сигналів у реальному часі з динамічною корекцією на основі DGNSS-поправок, що забезпечує відповідність вимогам Закону України «Про обчислення часу в Україні».

Запропоновано методологію метрологічної атестації GNSS-based систем як вторинних еталонів часу відповідно до міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 [8] та рекомендацій BIPM [11, 26] CCTF.

Актуальність роботи зумовлена зростаючими вимогами до точності, достовірності та простежуваності часу в сучасних інформаційно-вимірювальних системах, що застосовуються в телекомунікаціях, енергетиці, цифровій юриспруденції, кібербезпеці та автоматизованих системах керування.

Практичне значення

Створено функціональний прототип timestamp-сервісу з відтворюваною точністю ≤10 нс, який може бути інтегрований у телекомунікаційні мережі, системи кіберзахисту, енергетичні комплекси та SCADA-системи, забезпечуючи підвищення надійності та відповідність національним стандартам.

Запропоновано детальні методи метрологічної атестації timestamp-систем відповідно до міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 [8] "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" та ETSI TS 102 023 "Policy requirements for time-stamping authorities", що полегшує їх сертифікацію та впровадження.

Результати дослідження застосовуються державними установами, а саме В\Ч А-4608 В\Ч А-5970 можуть бути застосовані державними органами метрології, Національною академією наук України, Службой часу і частоти Украини, а також в ІТ-компаніях для створення захищених систем, сприяючи реалізації державної політики цифрової трансформації відповідно до Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 464-р від 13 травня 2025 року «Про продовження строку реалізації Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами» продовжено термін дії Стратегії до 2030 року..[6]

Методологія дослідження

Дослідження базується на теоретичних основах метрології, теорії похибок вимірювань, теорії часових сигналів та статистичної обробки даних; с розширеного фільтра Калмана (EKF) и авторегрессионных моделей (AR/ARIMA) для аналізу нестабільності, використано методи моделювання похибок GNSS, включаючи симуляцію іоносферних ефектів та кіберзагроз; застосовано інструменти аналізу сигналів, такі як GNSS-SDR для обробки сирих даних [35], RINEX для обміну даними спостережень, NTRIP для реального часу корекцій; проведено експериментальні вимірювання з використанням апаратних GNSS-ресиверів високої точності, осциляторів з контрольованою температурою (OCXO), реального часу годинників (RTC), а також моніторингу протоколів NTP [21, 22]/PTP [17, 20] для оцінки синхронізації; метрологічна верифікація здійснена через порівняння з національним еталоном UTC(UA) та статистичний аналіз невизначеностей відповідно до вимог ISO/IEC 17025 [8].

Апробація результатів

Опубліковано 6 статей у фахових виданнях України та 2 тези на міжнародних конференціях; результати доповідалися на наукових форумах: 1. XI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Метрологія та вимірювальна техніка (Харків, 2018); Міжнародний семінар "RT-32 ZOLOCHIV: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ, Співпраця ЄС, радіоастрономічні кордони"(2019)

2. MacroScale Conference 2020 November 17th to 18th, 2020,

3. (ІІРТК-2024) СІМНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

4. (ІІРТК-2025) ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ СЕКУНДИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

https://education.khai.edu/conferences/published/iirtk-2025_compressed.pdf

5. засіданні Технічного комітету з часу та частоти Європейської асоціації національних метрологічних інститутів (EURAMET) TC-Time and Frequency

(TC-TF) з 25 по 26 березня 2025 р,м. Вільнюс (Республіка Литва) Доповід: UTC(UA) laboratory report.

6. конференція Консультативного комітету з питань часу та частоти TC-CCTF-WGTAI meeting – 12.09.2025 – BIPM Доповід: use of an inexpensive receiver for monitoring UTC(UA) де отримали позитивні відгуки від експертів.

Теоретичні та практичні досягнення роботи впроваджено у навчальний процес кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій «ДНП «ДУ київський авіаційний інстит» для підготовки фахівців у галузі

автоматизованих вимірювальних систем. Вони використовуються у лекціях,

лабораторних та практичних заняттях, а також у дипломних роботах

студентів за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна

техніка» та при викладанні курсів «Методологія прикладних досліджень» та

у дипломному та курсовому проектуванні, що підтверджується відповідним

актом від 2025р. Також використовуються в діяльності В/ч А0785

Структура і обсяг дисертації

Дисертація викладена на 164 сторінках машинописного тексту, містить 4 розділи, вступ, висновки, список з 124 використаних джерел, 38 рисунків, 17 таблиць та 8 додатків.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати,

що виносяться на захист, отримані автором самостійно. З наукових праць,опублікованих у співавторстві, в роботі використані ті результати, що є

результатом особистої праці здобувача. Достовірність та обґрунтованість

результатів дисертаційної роботи підтверджено робочим зразком та актами впровадження.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧАСОВОЇ ПОЗНАЧКИ ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ДО UTC

У цьому розділі проведено аналіз сучасного стану систем електронної часової позначки (timestamp) з акцентом на метрологічне забезпечення простежуваності до часу UTC та вдосконалення методів моніторингу з використанням глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС).

Розглянуто теоретичні основи, стандарти, похибки, системи диференціальної корекції та перспективи розвитку в Україні підчас інтеграції Української інфраструктурі до структури співдружності європейських держав, визначено ключові проблеми метрологічного забезпечення їх простежуваності до UTC в умовах сучасних кіберзагроз.

1.1. Теоретичні основи синхронізації часу та значення електронної часової позначки в метрологічних системах

Синхронізація часу є однією з фундаментальних задач сучасної метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Під синхронізацією часу розуміють процес приведення шкал часу (годинників) двох або більше систем до єдиного еталонного відліку з заданою похибкою. Визначається як процес узгодження локальних годинників із заданою похибкою відносно еталона, яким на міжнародному рівні є UTC, а в Україні — національна шкала UTC(UA)[2]. Для забезпечення єдності вимірювань та простежуваності часової позначки до національного еталона UTC(UA), ключовим є аналіз похибок. Похибка вимірювання часу — це відхилення отриманого результату (часової позначки) від істинного або референтного значення шкали часу UTC(UA).

Математично абсолютна похибка Δt визначається як: $\Delta t = t_{izm} - t_{ref}$

Де t_{izm} — значення, отримане засобом вимірювання, t_{ref} — значення національного еталона.

Абсолютна похибка вимірювання часу (Δt) у загальному вигляді визначається як відхилення локальної шкали від еталонної з урахуванням затримок передачі та обробки сигналу

$$\Delta t = t_{local} - t_{etalon} + \delta_{transfer} + \delta_{processing} \quad (1.1)$$

Табл. 1.1

Тип похибки	**Причина виникнення**	**Метод компенсації**
Систематична	Затримки в антенному кабелі, bias приймача	Калібрування, введення поправок
Випадкова	Шум фазових вимірювань, джиттер	Фільтрація Калмана, усереднення
Груба (Промах)	Багатопроменевість (multipath), спуфінг	Алгоритми RAIM, порівняння з НСДК

Згідно з метрологічними принципами, сумарна похибка формування електронної часової позначки поділяється на систематичну та випадкову складові. Для високоточних систем (5G/6G, енергетика) критично важливо забезпечити значення $|\Delta t| \leq$(100–500) нс.

Табл. 1.2

Класифікація похибок при формуванні часової позначки

Тип складової	**Джерело похибки**	**Характер впливу та опис**
Систематична	Затримки в апаратурі (*usys*)	Затримки в антенах, кабелях та внутрішніх ланцюгах приймача. Можуть бути компенсовані шляхом калібрування.
Детермінована	Атмосферні ефекти (*Ii*,*Ti*)	Іоносферна (5–30 нс) та тропосферна (2–50 нс) затримки. Усуваються за допомогою моделей або диференціальної корекції НСДК.
Випадкова	Фазовий шум (ϵi)	Внутрішня нестабільність локального осцилятора та шум приймача. Оцінюється за допомогою девіації Аллана.
Навмисна	Спуфінг / меаконінг	Штучне спотворення сигналу для зсуву часу на величини від 100 нс до десятків секунд.

$$u_c = u_{sys2} + u_{atm2} + u_{mult2} + u_{rec2}$$

Для кількісної оцінки точності системи, згідно з методологією **GUM**, розраховується сумарна стандартна невизначеність *uc*, яка фактично описує межі можливої похибки системи в реальних умовах експлуатації

$$u(y) = \sqrt{\sum_{K=1}^{N} c_k^2 \; u^2} \; (x_k) \qquad (1.2)$$

Де:

u_{sys} — систематичні затримки апаратури;

u_{atm} — залишковий вплив атмосфери після моделювання;

u_{mult} — похибка через багатопроменевість (відбиття сигналу);

u_{rec} — випадкова похибка (нестабільність) приймача

Математично часова розбіжність (Δt) описується моделлю, що враховує початковий зсув (Offset), лінійний хід (Skew), нелінійний дрейф (Drift) та випадкову складову (фазовий шум)[2][3]. Та базовим рівнянням:

$$\Delta t = t_{local} - t_{etalon} + \delta_{transfer} + \delta_{processing}\ 3$$

Для глибшого метрологічного аналізу поведінку локального осцилятора відносно еталонної шкали часу UTC доцільно описувати розширеною поліноміальною моделлю фазового часу $x(t)$:

$$x(t) = x_0 + y_0(t - t_0) + 21D(t - t_0)_2 + \epsilon(t)4$$

де:

$x(t)$ — відхилення часу локального годинника від еталона в момент t;

x_0 — початковий зсув часу (Time Offset) у момент $t0$;

$y0$ — відносне відхилення частоти або лінійний хід (Skew), що дорівнює $f\Delta f$;

D — швидкість лінійної зміни частоти, або нелінійний дрейф годинника (Drift), викликаний старінням резонатора;

$\epsilon(t)$ — випадкова складова похибки (фазовий шум генератора).

У метрологічному розумінні синхронізація часу забезпечує простежуваність вимірювань часу та частоти до первинного еталона, яким на міжнародному рівні є координований універсальний час UTC, що формується Міжнародним бюро мір і ваг (BIPM) на основі даних від понад 80 лабораторій часу та частоти світу, включаючи національну шкалу України UTC(UA).

Синхронізація часу в цифрових системах — це процес узгодження годинників різних компонентів інформаційної інфраструктури з метою уніфікованого відліку часу. Це критично важливо в розподілених обчисленнях, фінансових транзакціях та SCADA-інфраструктурі. У метрології синхронізація є умовою простежуваності, відповідно до ISO 8601:2019 [15] та рекомендацій BIPM [11]. Математично часову розбіжність подано як Δt = t_локальний − t_еталон + δ_трансфер + δ_обробка.

де: Offset — початковий зсув,Skew — лінійний хід (відносна розстройка частоти),Drift — нелінійна зміна частоти (старіння кварцу або рубідію),

θ(t) — випадкова складова (фазовий шум, температура, вібрація тощо).

Для високоточних застосунків (енергетика, зв’язок 5G/6G, цифровий підпис, PMU-вимірювання) необхідне забезпечення $|\Delta t| \leq$ 100–500 нс, а для кваліфікованих електронних підписів і довірчих послуг — не гірше ±1 с від UTC з документально підтвердженою простежуваністю (Регламент eIDAS, Закон України № 2155-VIII).

Електронна позначка часу (timestamp) — це криптографічно захищений цифровий об’єкт, який містить точний момент часу, зафіксований довіреною стороною (TSA — Time-Stamp Authority), та дозволяє в будь-який наступний момент довести, що певні дані існували саме в цей момент і не були змінені після цього. Формально відповідно до ETSI EN 319 422 [13] та RFC 3161 [88] структура TST (Time-Stamp Token) включає:genTime — точний час у форматі UTC з точністю не гірше 1 с (у кваліфікованих до мілісекунд або наносекунд);

messageImprint — хеш документа, підпис TSA кваліфікованим електронним підписом.

Електронна позначка часу є ключовим параметром у всіх інформаційно-вимірювальних системах, де важливим є фіксація події. Вона слугує цифровим маркером, що супроводжує транзакції та вимірювання, забезпечуючи відповідність ETSI TS 102 023 та Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

У метрологічному контексті електронна позначка часу є невід'ємною частиною вимірювальної процедури, оскільки фіксує момент спостереження фізичної величини. Відсутність простежуваності genTime до національного чи міжнародного еталона часу автоматично переводить таке вимірювання в розряд «непростежуваних», що неприпустимо для критичної інфраструктури та юридично значущих операцій (ст. 13 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII).

У сучасних системах розрізняють два основні класи синхронізації:

Абсолютна синхронізація — прив'язка локального годинника до глобального еталона UTC (UTC(k) лабораторії або безпосередньо UTC через GNSS).

Відносна (синтаксична) синхронізація — узгодження годинників між вузлами мережі (наприклад, за протоколом IEEE 1588 PTP рис.1 [17]) без обов'язкової прив'язки до UTC. Для вікористання кваліфікованих довірчих послуг синхронізованого часу України для більшості завдань критичної інфраструктури необхідна саме абсолютна синхронізація з метрологічної підтвердженою простежуваністю до UTC(UA).



Рис. 1.1 – 1

Основні джерела первинного еталонного часу, що використовуються в Україні та світі можливо розділити на декілька шарів які відрізняються за класом точності (станом на 2025 рік) двійсь Таблицю 1.1:

Табліця 1.1

Основні джерела первинного еталонного часу

Джерело	Типова точність (RMS)	Переваги	Недоліки
Цезієві фонтанні еталони	,3–1,0 нс	Первинний еталон	Доступні лише в національних лабораторіях
Водневі мазери1	–5 нс за добу	Найвища стабільність	Висока вартість

GPS (L1 C/A)	20–40 нс	Глобальне покриття, безкоштовно	Вразливість до спуфінгу та джемінгу
Galileo (E1/E5 HAS, OS-NMA)	≤5 нс при використанні фази несучої	Криптографічний захист, висока точність	Часткове покриття E6 HAS у 2025 році
NTP (публічні сервери)	1–50 мс	Простота	Низька точність, відсутність простежуваності
PTP (IEEE 1588) у локальній мережі	50–500 нс	Висока точність у мережі	Потребує апаратної підтримки, немає прив'язки до UTC без GNSS

З наведеного в таблиці 1.1 можливо зробити висновок що основні джерела первинного еталонного часу які використовуються це ГНСС системі, лише GNSS-систем для синхронізації часу в світи більше декількох мільярдів, Та нажаль тільки вони здатні забезпечити одночасно глобальну доступність, наносекундну точність та криптографічний захист від маніпуляцій. (особливо Galileo з сервісами OS-NMA та HAS) поки що на сьогодні. Проте навіть при використанні Galileo залишаються неусунені похибки іоносферного та тропосферного походження, багатопроменевість, а також ризик спуфінгу/меаконінгу. Для досягнення метрологічної простежуваності та стійкості до кіберзагроз необхідне поєднання багатосистемного GNSS-прийому з національною системою диференціальної корекції (НСДК) та прямим порівнянням з національною шкалою UTC(UA).

Таким чином, електронна позначка часу перестає бути лише відміткою часу на екрані, стане повноцінним криптографічним інструментом та засобом синхронізації усіх процесів на землі і перетворюється на повноцінний вимірювальний прилад, що вимагає метрологічного забезпечення, періодичної повірки та документального підтвердження простежуваності до національного еталона часу та частоти України. Відсутність такого забезпечення робить

неможливим використання timestamp у юридично значущих операціях та критичних системах, що й обґрунтовує актуальність даної дисертаційної роботи.

1.2. Стандарти часової синхронізації: порівняльний аналіз

На 2025 рік сформовано чітку ієрархію стандартів і протоколів синхронізації часу, кожен з яких займає свою нішу залежно від вимог до точності, простежуваності, захищеності та масштабованості та відповідно до галузі застосування і можливості фінансувати структуру дивись таблицю 1.2 .

Таблиця 1.3

ієрархія стандартів і протоколів синхронізації часу

№	Протокол/Стандарт	Рік останньої редакції	Типова точність (1σ)	Простежуваність до UTC	Криптографічний захист	Основна галузь застосування в Україні (2025)	Нормативна база в Україні та ЄС
1	NTP v4 (RFC 5905) + NTS (RFC 8915)	2020	1–50 мс (публічні) 1–10 мс (stratum-1)	Немає або умовна (залежить від джерела)	NTS – TLS 1.3 + AEAD	Корпоративні мережі, ЦОДи, інтернет-банкінг	Рекомендації Мін цифри, ДСТУ ETSI TS 102 023
2	SNTP (RFC 4330)	2006	50–200 мс	Немає	Немає	Прості IoT-пристрої, побутова техніка	Не нормується
3	PTP IEEE 1588-2019 (Precision Time Protocol)	2019	50–500 нс (з hardware timestamping)	Тільки при наявності Grandmaster з GNSS	Є профіль PTPsec (в розробці)	Енергетика (PMU, Smart Grid), 5G/6G (TSN), промислові SCADA, біржові системи	ДСТУ IEC/IEEE 60802, профіль IEC 61850-9-3
4	White Rabbit (CERN) [67]	2023	<50 пс	Так (через GNSS Grandmaster)	Так (MACsec)	Наукові установки, синхротрони, НВЧ-радіотелескопи	Використовується в ГАО НАН України

5	Roughtime (Google)	2024	1–10 мс	Так (ланцюжки довіри)	Так (Ed25519)	Браузери Chrome, Android 15+, резервний канал	Поки рекомендація
6	GNSS одночастотний (GPS L1 C/A, Galileo E1)	–	10–40 нс	Так (UTC(USNO), UTC(Galileo))	Немає (цивільні коди)	Авіація, геодезія, масові пристрої	ДСТУ 9056:2022
7	GNSS + PPP/RTK	–	1–5 нс	Так	Немає	Високоточна навігація,	НСДК України
8	Galileo OS-NMA + HAS (E6-B/C) [25, 43, 44]	2025 (повне розгортання)	≤5 нс (HAS), ≤10 нс (OS-NMA)	Так (UTC(Galileo))	Так (TESLA, OS-NMA)	Критична інфраструктура, кваліфіковані TSA, «Дія.Підпис»	Регламент eIDAS, Постанова КМУ № 664
9	ETSI TS 102 023 / EN 319 422 (Qualified TSA)	2023	≤1 с (юридична вимога), практично ≤10 мс	Обов’язкова до національного еталона	Так (QES TSA)	КЕП, кваліфікований електронний підпис, ообіг	Закон України № 2155-VIII, Регламент (EU) 910/2014

Проведемо аналіз ключових протоколів NTP/NTS. NTP/NTS залишається найпоширенішим протоколом в Україні (понад 95 % серверів). NTS (NTP Security) вже впроваджено на державних серверах time.ukr.net та в більшості великих банків. Проте навіть при stratum-1 точність рідко краща за 1–2 мс через асиметрію інтернет-каналів і jitter. **PTP (IEEE 1588-2019)** Стало де-факто стандартом для енергетики PTP-синхронізацію). У 2024–2025 рр. «Укренерго» та обленерго розгорнули понад 1200 PTP Grandmaster-ів із GNSS. Точність у локальній мережі досягає 200–300 нс. **Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OS-NMA) та High Accuracy Service (HAS)** З грудня 2024 року OS-NMA перебуває в стадії Initial Operational Capability, а з середини 2025 року — повноцінний сервіс. Надає безкоштовно точність позиціювання <20 см і часу ≤5 нс із криптографічним захистом від спуфінгу. Це перший у світі цивільний GNSS-сигнал із вбудованим механізмом автентифікації.

Кваліфіковані TSA (ETSI EN 319 422) В Україні на початок 2025 року зареєстровано 9 кваліфікованих постачальників довірчих послуг, з яких лише 2

(ЦНАП «Дія» та один великий банк) використовують GNSS із прив’язкою до UTC(UA). Решта — NTP stratum-1, що не відповідає вимогам eIDAS щодо «достатньо точного часу» для кваліфікованих підписів у критичних галузях.

Станом на 2025 рік жоден з існуючих стандартів окремо не вирішує одночасно три критичні вимоги кваліфікованих довірчих послуг та критичної інфраструктури України: наносекундну точність, метрологічну простежуваність до UTC(UA), стійкість до спуфінгу та меаконінгу (Меаконінг — це діяльність з перехоплення та повторної трансляції навігаційних радіосигналів. Ці сигнали ретранслюються на тій самій частоті, як правило, з більшою потужністю, ніж оригінальний сигнал, щоб ввести в оману приймачі) https://www.sbg-systems.com/uk/glossary/meaconing/ .

Єдиним перспективним шляхом є інтеграція багатосистемного GNSS-прийому (з пріоритетом Galileo OS-NMA/HAS) із національною системою диференціальної корекції (НСДК) та прямим порівнянням з національним еталоном UTC(UA) через наявні в україні захищені канали. Саме цей підхід і реалізовано в дисертаційній роботі.

Традиційні методи, як NTP (RFC 5905), не забезпечують точності <1 мкс. GNSS дають високу точність, але вразливі. PTP забезпечує точність у локальних мережах. X.509 TSP та ETSI EN 319 422 дозволяють криптографічно підтверджувати події.

1.3. Похибки при формуванні часової позначки та недоліки традиційних методів

Формування timestamp зазнає впливу затримок, іоносферних збурень, нестабільності генераторів та атак.

Сумарна похибка визначення часу базується на рівнянні кодової псевдодальності Pi:

$$\sigma_p^2 = \sigma_{clk}^2 + \sigma_{ion}^2 + \sigma_{trop}^2 + \sigma_{rx}^2 \quad (1.3)$$

де:

σ_{clk}^2 **Похибки годинників:** Включає нестабільність бортового еталона часу супутника та похибку опорного генератора приймача, що зводиться до еквівалентної відстані (через швидкість світла у вакуумі (с)). (1.4)

σ_{ion}^2 **Іоносферна похибка:** Залежить від затримки сигналу в іоносфері. Варіюється залежно від часу доби та сонячної активності. (1.5)

σ_{trop}^2 **Тропосферна похибка:** Викликана рефракцією радіохвиль у нижніх шарах атмосфери та залежить від кута місця супутника. (1.6)

σ_{rx}^2 **Шум приймача та багатопроменевість:** Тепловий шум вимірювального тракту та відбиття сигналу від перешкод поруч із приймачем. (1.7)

εi — шум приймача.

Похибка може сягати ±5–10 мс у NTP або ±10 нс у GNSS+OCXO+DGNSS. Недоліки традиційних методів: низька точність, відсутність простежуваності, вразливість до спуфінгу, відсутність контролю якості. Використання багатосистемного прийому та диференціальної корекції (НСДК) дозволяє математично елімінувати складові *dTs*, *Ii* та *Ti*, зводячи їхній залишковий вплив до рівня ≤ (1-5) нс.

Таблиця 1.4

Похибки при формуванні часової позначки та недоліки традиційних методів

№	Джерело похибки	Типова величина (1σ)	Характер впливу	Можливість усунення/компенсації традиційними методами
1	Затримки в мережах передачі (асиметрія, jitter)	0,5–50 мс (NTP), 10–500 нс (PTP)	Випадковий + систематичний	Частково (симетричний маршрут, hardware timestamping)
2	Іоносферна затримка (1-й і 2-й порядок)	5–30 нс (L1), до 1–3 нс (двочастотна)	Детермінована, добова залежність	Тільки двочастотними GNSS або моделями (Klobuchar які залишають до 50% некомпенсованого впливу [45], NeQuick-G [46])
3	Тропосферна затримка	2–10 нс (зеніт), до 50 нс (низькі кути)	Детермінована	Моделі (Saastamoinen [38], Hopfield) + метеодані

4	Багатопроменевість (multipath)	1–50 нс (GPS), 0,5–15 нс (Galileo E5)	Випадковий, сильно залежить від антени	SNR-маски, Choke-ring антени, Carrier-phase smoothing
5	Міжсистемні часові зсуви (GGTO, BGTO)	GPS–Galileo ≤ 8 нс, GPS–BeiDou ≤ 15 нс	Систематичний, публікується BIPM	Тільки при багатосистемному прийомі
6	Похибка бортових годинників супутників	≤ 5 нс (Galileo), ≤ 10 нс (GPS)	Систематичний	Виправляється ефемеридами та clock-correction
7	Спуфінг / меаконінг	від 100 нс до десятків секунд	Навмисний	Практично не виявляється традиційними методами та похибка є «навмисною» і не може бути усунута стандартними фільтрами
8	Локальний осцилятор (TCXO/OCXO/Rb)	10^{-8}–10^{-12} (drift)	Накопичується лінійно	Дисциплінування по GNSS, Hold-over ≤ 1 мкс/добу

Для кількісної оцінки випадкової складової нестабільності локальних осциляторів (TCXO, OCXO, рубідієвих стандартів), що безпосередньо впливають на період утримання точності (hold-over), у метрології застосовується девіація Аллана (Allan Deviation, ADEV). Вона обчислюється як:

$$\sigma y(\tau)=2(N-1)1i=1\sum N-1(y^{-}i+1-y^{-}i)2$$

де $y^{-}i$ — усереднене значення відносного відхилення частоти на інтервалі спостереження τ, а N — кількість вимірювань.

Додаткові дані для інтеграції (типові значення $\sigma y(\tau)$ при $\tau=1$ с):

TCXO (Термокомпенсований кварц): $1\times10-7$ (забезпечує точність утримання 1 мкс не більше кількох секунд).

OCXO (Термостатований кварц): $1\times10-10$ до $5\times10-12$ (забезпечує точність 1 мкс до кількох годин).

Rb (Рубідієвий стандарт): $1\times10-11$ до $1\times10-12$ (забезпечує точність 1 мкс більше 24 годин).

H-maser (Водневий мазер): $<1\times10-15$ (використовується в еталонах UTC(UA)).

Достовірна електронна часова позначка (timestamp) завжди супроводжується сукупністю систематичних і випадкових похибок, які можна поділити на п’ять основних груп:

Таблиця 1.4

Кількісна оцінка сумарної похибки традиційних методів (2025 рік)

Метод синхронізації	Середньоквадратична похибка (RMS) відносно UTC(UA)	Чи забезпечує юридичну значущість (eIDAS)	Чи стійкий до спуфінгу
Публічний NTP	10–50 мс	Ні	Ні
NTS stratum-1 (пряме підключення до GNSS)	1–5 мс	Ні (через мережеві затримки)	Ні
PTP IEEE 1588 (локальна мережа + GNSS Grandmaster)	200–800 нс	Так (при документуванні)	Ні (Grandmaster вразливий)
Одночастотний GPS L1 C/A	15–40 нс	Так	Ні
Galileo E1 OS-NMA (без HAS)	8–15 нс	Так	Так (криптографічний захист)
Багатосистемний GNSS + НСДК (розробка автора)	4–10 нс (експериментально підтверджено)	Так + метрологічна простежуваність	Так (два незалежні канали верифікації)

Проведемо анализ основні недоліки традиційних методів Відсутність метрологічної простежуваності Більшість комерційних TSA в Україні (станом на 2025 рік) використовують NTP-сервери або одночастотні GPS-приймачі без документального підтвердження ланцюга простежуваності до UTC(UA). Це порушує ст. 13 Закону України № 1314-VII та п. 5.4 Регламенту eIDAS. (Regulation (EU) No 910/2014) https://www.european-digital-identity-regulation.com/Articlesa_(Regulation_EU2024183).html

1. **Вразливість до спуфінгу та меаконінгу**

Простий спуфінг (перевипромінювання фальшивих сигналів) зсуває час на десятки мікросекунд–секунд. Меаконінг (перехоплення + затримка + повторне випромінювання) успішно застосовувався проти цивільних та вискові GPS-приймачі начинюючи у Чорному морі у 2018–2020 р, та закінчуючи сьогоденням та в умовах зброеної агресії. Навіть відносно новій сервіс Galileo OS-NMA не захищає від меаконінгу без додаткового незалежного, веріфіцірованого каналу (саме диференціальні поправки НСДК і є таким каналом).

Неможливість метрологічної повірки Традиційні GNSS-приймачі та NTP/PTP-сервери не мають сертифікатів атестації як засоби вимірювання, вихідного контрольного сигналу 1 PPS або інших сигналів крім координат від національного еталона, тому їх неможливо ввести до реєстру засобів вимірювальної техніки та проводити періодичну повірку згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2019.

Відсутність єдиного захищеного формату передачі поправок Публічні NTRIP-кастери НСДК (SystemNet, SmartNet та ін.) передають RTCM 3.x або інший протокол, відкритим текстом або з простим логін/пароль, що дозволяє перехватувати сповішення та підміняти поправки в каналі.

Недостатня точність для нових застосувань

5G/6G fronthaul (CPRI/eCPRI) ≤ ±30 нс. відносно базової станції, PMU в енергетиці — ≤ 1 мкс (IEC 61850-9-3), Кваліфікований підпис у «Дія. Підпис» (2025) — вимога ≤ 100 мс, але рекомендація Мін цифри — ≤ 10 мс. Також в ЕС вимогі більш жорсткі синхронізація повинна бути краще за 100 нс.

Традиційні методи синхронізації та формування електронної часової позначки (NTP, одночастотний GPS, більшість комерційних PTP-рішень) принципово не здатні одночасно забезпечити: наносекундну точність,

метрологічну простежуваність до UTC(UA), стійкість до навмисних кібер-фізичних атак, можливість періодичної повірки як засобу вимірювальної техніки.

Ці фундаментальні недоліки роблять неможливим їх використання як кваліфікованих TSA для критичної інфраструктури України та для повноцінної інтеграції у європейський простір довіри eIDAS. Необхідний принципово новий

підхід, який поєднує багатосистемний GNSS-прийом із криптографічним захистом (Galileo OS-NMA/HAS), національні диференціальні поправки НСДК як незалежний верифікаційний канал та пряму метрологічну прив’язку до UTC(UA) — саме такий підхід і розроблено в даній дисертаційній роботі.

1.4. Огляд систем диференціальної корекції: GNSS, DGNSS, SBAS та національні моделі

GNSS забезпечують точність, але потребують корекції. DGNSS підвищує точність до ±20 нс. SBAS (WAAS, EGNOS) забезпечує ±10–15 нс. В Україні НСДК включає RTCM, NTRIP, NTP/PTP з прив’язкою до UTC(UA).

Диференціальна корекція є єдиним на сьогодні способом одночасно підвищити точність визначення часу і координат до наносекундно-сантиметрового рівня та отримати незалежний верифікаційний канал для виявлення спуфінгу/меаконінгу. В таблице 1.5 приведено 4 основних систем: диференціальної корекції: GNSS, DGNSS, SBAS та національні моделі

Таблица 1.5

Таблица основних систем:

Назва системи	Рівень	Географія	Примітки
WAAS (США)	SBAS	Північна Америка	+10 нс
EGNOS (ЄС)	SBAS	Європа	Сертифікований ETSI
MSAS (Японія)	SBAS	Азія	-
СДК (Україна)	DGNSS	Україна	NTRIP-сервери

Таблица 1.6

Таблица систем диференціальной корекції:

Система	Тип	Покриття (2025)	Точність часу (1σ)	Точність позиціювання	Передача поправок	Криптографічний захист поправок	Оператор в Україні
WAAS	SBAS	Північна Америка	7–12 нс	1–2 м	L1/L5 геостаціонари	Немає	–

EGNOS	SBAS	Європа + Північна Африка	5–10 нс	1–1,5 м	L1/L5 геостаціонари	Немає (планується 2028)	GSA (ЄС)
SDCM (Luch)	SBAS	РФ + країни СНД	10–15 нс	1,5–2 м	L1/L5	Немає	Роскосмос
GAGAN	SBAS	Індія	8–12 нс	1–2 м	L1/L5	Немає	ISRO
НСДК (SystemNET)	DGNSS/RTK	Вся територія України (99,9 %)	2–8 нс	1–2 см горизонталь	NTRIP 2.0 (RTCM 3.3)	TLS 1.3 + логін/пароль (2024)	ГАО НАН України + комерційні кастери
НСДК (державний сегмент)	DGNSS/RTK	100 % (включаючи Крим, зони ООС)	1–5 нс	0,5–1 см	NTRIP 2.0 + VPN/IPsec	Планується ДКСЗІ 2026	ННЦ «Інститут метрології», ГЦ СЧЧ
Galileo HAS (E6-B/C)	PPP	Глобальне (з 2025)	≤ 5 нс	20 см (без RTK)	E6-B (безкоштовно)	Так (OS-NMA)	ESA

Розглянемо національну систему диференціальної корекції України (НСДК) – стан на 2025 рік

Кількість постійних референсних станцій: 182 (з них 112 – комерційні, решта державні –).Середня відстань між станціями: 42 км (максимум 68 км у Карпатах).Формати поправок: RTCM 3.3 MSM4/5/6/7 (повні багатоконстеляційні).Основні кастери: system.net.ua (відкритий, > 12 000 користувачів),ntrip.ua (державний, доступ за сертифікатом),smartnet-ua.com, leica-geosystems, trimble-vrs.Час доставки поправок: 0,3–1,2 с (99-й

перцентиль).Затримка 1 PPS на референсних станціях відносно UTC(UA): ≤ 8 нс (періодична повірка ГЦ СЧЧ, м. Харків).

Переваги використання НСДК як незалежного каналу верифікації часу

1. Поправки генеруються на території України і фізично не можуть бути підмінені іноземним спуфінгом (на відміну від супутникових сигналів).
2. Кожна поправка містить точний час вимірювання на референсній станції (поле «GPS Epoch Time» або «Observation Time Tag») з прив'язкою до UTC(UA).
3. При багатосистемному прийомі (GPS + Galileo + BeiDou) розбіжність між часом, отриманим безпосередньо з GNSS, і часом, розрахованим через диференціальні поправки, є прямим індикатором спуфінгу/меаконінгу.
4. НСДК працює навіть при повній втраті видимості супутників (hold-over до 30–60 с з точністю ≤ 15 нс).

В таблиця 1.7 розглянемо порівняння декількох систем з Galileo HAS та OS-NMA

Таблиця 1.7

Порівняння з Galileo HAS та OS-NMA

Параметр	НСДК (Україна)	Galileo HAS (2025)	Перевага НСДК
Точність часу	1–5 нс	≤ 5 нс	Порівнянна
Час доставки поправок	0,3–1 с	30 с (E6-B)	В 30–100 разів швидше
Захист від спуфінгу	Фізичний (локальні станції)	Криптографічний (TESLA)	НСДК не залежить від ключів, які можуть бути скомпрометовані
Вартість для користувача	Безкоштовно (держсегмент)	Безкоштовно	–
Покриття в зоні бойових дій	100 % (включаючи резервні станції)	Часткове (втрата сигналу)	Повне навіть при РЕБ

Національна система диференціальної корекції України (НСДК) на 2025 рік є унікальним національним активом, який за сукупністю характеристик

(швидкість, точність, фізична захищеність) перевищує всі існуючі глобальні системи SBAS і PPP (включаючи Galileo HAS). Використання поправок НСДК як незалежного верифікаційного каналу дозволяє вирішити головну проблему сучасних GNSS-based timestamp-систем – вразливість до спуфінгу та меаконінгу – при одночасному забезпеченні наносекундної точності та повної метрологічної простежуваності до національного еталона UTC(UA). Саме цей підхід покладено в основу розробленого в дисертації методу та апаратно-програмного комплексу.

1.5 Метрологічне забезпечення простежуваності електронної позначки часу до UTC(UA) та UTC з використанням ГНСС

У сучасному високотехнологічному світі точність вимірювання часу та частоти є одним із фундаментальних чинників стабільного функціонування критично важливих інфраструктур. Від енергетичних мереж і систем телекомунікацій до глобальних фінансових транзакцій, транспортної логістики, супутникової навігації та наукових експериментів — надійна синхронізація часу визначає ефективність і безпеку роботи цих систем [1].

З розвитком цифрових технологій, електронного документообігу, криптографічних сервісів і судової метрології особливої ваги набуває електронна позначка часу (timestamp), яка забезпечує часову прив’язку подій, транзакцій або вимірювань до міжнародно визнаного еталона часу. Для того щоб така позначка мала юридичну силу й метрологічну достовірність, вона повинна бути простежуваною до міжнародного координованого часу (UTC) через задокументований ланцюг калібрувань, який гарантує безперервність передачі одиниці часу та контроль невизначеності [2, 3]. Відповідно до визначення, поданого у Міжнародному словнику метрології (VIM, 3rd edition) [28], простежуваність (traceability) — це властивість результату вимірювання, що дозволяє співвіднести його з референтним еталоном через неперервний і задокументований ланцюг калібрувань, де кожна ланка вносить свій вклад у загальну невизначеність вимірювання [4]. Це поняття є основою для

метрологічного забезпечення будь-яких вимірювань, включно з часовими. У контексті вимірювань часу метрологічне забезпечення простежуваності включає не лише підтримку стабільності та точності локальної часової шкали, а й організацію процедур калібрування, перевірки, контролю та документування результатів відповідно до вимог ISO/IEC 17025:2017 [5]. («Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»), OIML D 28:2013 («Методологічні аспекти метрологічного контролю часу та частоти»), а також рекомендацій BIPM Circular T щодо узгодження національних реалізацій UTC(k)[6]. Рис. 1.5.3. Приклад відхилення UTC(UA) – UTC за даними BIPM Circular T (2025 р.) В Україні національний еталон часу і частоти — UTC(UA) — підтримується Національним науковим центром «Інститут метрології» (ННЦ «ІМ», м. Харків), який забезпечує участь країни в міжнародному порівнянні шкал часу та частоти під егідою BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). Національна шкала UTC(UA) синхронізується з міжнародним координованим часом UTC із невизначеністю не більше 100 нс,



використовуючи сигнали супутникових систем і результати міжлабораторних порівнянь. Це дозволяє формувати національну систему розповсюдження еталонних сигналів часу та частоти, необхідну для забезпечення метрологічної єдності вимірювань у державі. [7, 8].

Ключову роль у забезпеченні простежуваності відіграють глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС) — GPS (США), GLONASS (РФ), Galileo (ЄС), BeiDou (КНР), які забезпечують глобальний доступ до високоточного часу та використовуються для синхронізації національних еталонів і користувацьких систем. Проте застосування ГНСС у метрології вимагає не лише отримання сигналів, але й ретельного калібрування приймачів, антен, кабелів і внутрішніх затримок системи для мінімізації похибок, спричинених атмосферними, апаратними та алгоритмічними факторами [9, 10]. У межах міжнародної метрологічної практики простежуваність реалізується через ланцюг калібрувань: від первинних атомних стандартів (цезієвих або водневих мазерів) до GNSS-часу (GNSS Time), а далі — до локального часовідліку користувача, з урахуванням усіх складових невизначеності. Цей ланцюг є критично важливим для цифрових timestamp-сервісів, які застосовуються в інформаційній безпеці, блокчейн-інфраструктурі, судовій експертизі та електронному документообігу [2, 11].

Таким чином, метрологічне забезпечення простежуваності електронної позначки часу є не лише технічним завданням, але й системним елементом національної інфраструктури якості, що поєднує правові, організаційні та науково-технічні аспекти.

Метою даної статті є аналіз механізмів реалізації простежуваності часу за допомогою ГНСС, виявлення оптимальних міжнародних практик (США, Європа, Китай, Японія) та розробка рекомендацій щодо вдосконалення української системи моніторингу й калібрування еталонів часу, які забезпечать досягнення рівня точності до 10–100 наносекунд і відповідність міжнародним метрологічним вимогам (BIPM, ITU-R TF.460-6, ISO/IEC 17025, GUM).

Теоретичні основи простежуваності часу через ГНСС

1. Загальні принципи метрологічної простежуваності часу

Простежуваність вимірювань часу є однією з найскладніших задач сучасної метрології, оскільки потребує одночасного врахування стабільності частоти, фазових співвідношень, затримок сигналу та часових корекцій. Відповідно до керівного документа *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) [26]*, простежуваність у часових вимірюваннях забезпечується неперервним ланцюгом калібрувань, який з'єднує локальні шкали часу з референтною шкалою UTC [4, 12].

Цей ланцюг має бути задокументований і реалізований із дотриманням принципів *ISO/IEC 17025:2017*, що вимагає регулярної оцінки невизначеності та калібрування всіх елементів системи. У контексті часових вимірювань це включає як **первинні стандарти часу**, так і **GNSS-приймачі, генератори, кабельні тракти, антенні системи** тощо [5].

Основна ідея простежуваності полягає в тому, що будь-яка виміряна часово-частотна величина може бути співвіднесена з національним або міжнародним еталоном часу через послідовність калібрувань і відомих поправок. Саме тому простежуваність timestamp вимагає не лише використання сигналів GNSS, але й документально підтвердженого зв'язку з UTC(UA) та UTC.

Ланцюг калібрувань у часових вимірюваннях

У метрології часу ланцюг простежуваності зазвичай складається з таких рівнів:

1. **Первинні еталони часу та частоти.**
Це атомні стандарти, що реалізують секунду в СІ (Системі одиниць). До них належать **цезієві атомні годинники (Cs)** та **водневі мазери (H-maser)**, що характеризуються стабільністю частоти до $10–^{15}10^{-16}$. Саме вони формують базу для міжнародного часу **TAI (Temps Atomique International)**, з якого утворюється **UTC** [9].

2. **Національні реалізації UTC(k).**
Кожна країна має власну національну метрологічну інституцію (NMI), яка підтримує локальну шкалу часу UTC(k), де *k* — код країни (наприклад, UTC(UA)

для України, UTC(NIST) для США, UTC(PTB) для Німеччини).Узгодженість між цими шкалами контролюється **BIPM** через щомісячні звіти *Circular T*, які визначають різницю між UTC і кожною національною реалізацією [6, 7].

3. **Передача часу через ГНСС.** Основним інструментом передачі часу від UTC(k) до користувача є **глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС)**. Сигнали GPS, Galileo, GLONASS і BeiDou містять часові дані, які дозволяють визначити локальну шкалу часу з точністю до наносекунд.
Для передачі часу застосовуються методи:

Common View (CV) — порівняння часу двох станцій, що одночасно спостерігають один і той самий супутник;

All-in-View (AV) — усереднення сигналів усіх доступних супутників;

Precise Point Positioning (PPP) — розрахунок часу з урахуванням рбітальних параметрів і корекцій, що дозволяє досягти точності <1 нс. [10, 13, 14].

4. **Локальна реалізація часу користувача.** Користувач отримує сигнали GNSS і формує локальний часовий масштаб, наприклад через **GPS-disciplined oscillator (GPSDO)** або **GNSS Time Server**. Проте для збереження простежуваності така система має бути калібрована на основі сертифікованих вимірювань від NMI. [11].

3. Оцінка невизначеності у часових вимірюваннях

Відповідно до методології GUM, [12]. загальна **невизначеність часових вимірювань** формується як комбінація кількох незалежних складових:

$$uc=\sqrt{usys^2+uatm^2+umult^2+u_{rec}^2} \quad (1.8)$$

де u_{sys} — систематичні похибки апаратури (затримки в антенах, кабелях, приймачах),

u_{atm} — вплив атмосфери (іоносферні та тропосферні збурення);

u_{mult}— похибки через мультипат (відбиття сигналу);

u_{rec} — внутрішня нестабільність приймача.

Відповідно до методології GUM, загальна комбінована стандартна невизначеність вимірювання часу $uc(y)$ формується як корінь із суми дисперсій усіх впливових факторів із урахуванням коефіцієнтів чутливості ci:

$$uc2(y)=i=1\sum Nci2u2(xi)+2i=1\sum N-1j=i+1\sum NcicjuC(xi,xj)$$

де:

$ci=\partial xi\partial f$ — коефіцієнти чутливості для кожної компоненти;

$u(xi)$ — стандартна невизначеність вхідної величини xi;

$u(xi,xj)$ — коваріація між корельованими величинами.

З огляду на відсутність сильної кореляції між основними джерелами похибок у ГНСС-приймачах, модель спрощується до наведеного раніше вигляду: $uc=usys2 +uatm2+umult2+urec2$. Практична реалізація кваліфікованої позначки часу вимагає, щоб сумарна розширена невизначеність $U=k\cdot uc$ (при коефіцієнті охоплення $k=2$ для рівня довіри 95%) не перевищувала 10–100 нс для систем критичної інфраструктури.

У практичній реалізації простежуваності вважається, що **допустимий рівень комбінованої невизначеності** для timestamp-сервісів, пов’язаних з фінансовими або енергетичними операціями, не повинен перевищувати **100 нс**, тоді як для високоточного метрологічного застосування (наприклад, калібрування атомних годинників або фазових вимірювань у VLBI) — **10 нс і менше**. [2, 11]. Розглянемо приклади міжнародних практик **NIST (США)** реалізує передачу часу через GNSS із застосуванням *Time Measurement and Analysis System (TMAS)*, досягаючи точності до 1 нс при PPP-методі. [15]. **PTB (Німеччина)** застосовує багатосупутникові рішення (GPS + Galileo) із каліброваними антенними системами, дотримуючись вимог *ITU-R TF.460-6* та *BIPM Circular T [11]*. [16] **NTSC (Китай)** використовує BeiDou для локальної простежуваності до UTC(NTSC) і міжнародного UTC, досягаючи стабільності до 2×10−152 × 10^{-15}2×10−15. [17] **NICT (Японія)** розробляє системи на основі *Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)*, що забезпечують наносекундну точність для сейсмологічних і геодезичних застосувань. [18] Загальні рекомендації для

України: Розширити використання PPP-методу, запровадити регулярне калібрування GNSS-обладнання в ННЦ «ІМ», розвивати автоматичний моніторинг з використанням Circular T, інтегрувати багатосистемні ГНСС (GPS + Galileo + BeiDou) та розробити національні рекомендації з простежуваності timestamp-сервісів відповідно до міжнародних практик.

Теоретичні основи простежуваності часу через ГНСС базуються на принципах метрологічного контролю, калібрування та оцінки невизначеності, закріплених у міжнародних стандартах *GUM, ISO/IEC 17025, ITU-R TF.460-6* та *BIPM Circular T [11]*.

Ефективна реалізація цих принципів у національних системах дозволяє забезпечити **єдність і достовірність вимірювань часу** у цифрових інфраструктурах, критично важливих для сучасної економіки.

Простежуваність часу реалізується через ланцюг калібрувань: від первинних атомних стандартів (цезієві або водневі мажери) до GNSS-часу (GNSS_T), а потім до локального timestamp. GNSS_T — це внутрішня шкала часу системи, яка синхронізується з UTC через передбачення різниці, трансльоване в навігаційних повідомленнях. Наприклад, GPS-час відстає від UTC на фіксовану кількість секунд (зараз 18 с), з періодичними корекціями .

Ключові етапи реалізації, генерація UTC(k): Кожна національна метрологічна інституція (NMI) підтримує локальну реалізацію UTC(k), де k — код країни для приклада, UTC(UA)). Дані про [UTC – UTC(k)] публікуються BIPM щомісяця в Circular T передача через ГНСС: Сигнали GNSS використовуються для time transfer (передачі часу) методами, такими як Common View (CV) або Precise Point Positioning (PPP). У CV два приймачі порівнюють сигнали від одного супутника; у PPP — точність до 1 нс . Калібрування приймача: GNSS-приймач (наприклад, GPSDO — GPS-disciplined oscillator) повинен бути калібрований NMI з невизначеністю <1×10^{-15} для частоти та <100 нс для часу .

Оцінка невизначеності: Включає ефекти мультипату, іоносфери, тропосфери та апаратні затримки. Рекомендовано використовувати моделі, такі

як CGGTTS (Common GNSS Generic Time System). Для електронної позначки часу в моніторингу національної системи, ГНСС забезпечує синхронізацію з UTC(UA) через прийом сигналів, з подальшим стеженням за відхиленнями в реальному часі.

Росзглянемо реалізація простежуваності в різних країнах

Практики реалізуються NMI кожної країни, з акцентом на інтеграцію GNSS для глобальної сумісності. Нижче наведено порівняльний аналіз.

Таблиця 1.5

Порівняння реалізацій простежуваності часу до UTC через GNSS у вибраних країнах

Країна/Регіон	NMI та UTC(k)	GNSS-використання	Точність (невизначеність)	Ключові особливості
Україна	ННЦ «ІМ», UTC(UA)	GPS/GLONASS для time transfer до UTC	<100 нс	Синхронізація з BIPM Circular T; моніторинг еталоонів сигналів часу.
США	NIST, UTC(NIST)	GPS як traceable reference; TMAS для верифікації	<1 нс (PPP)	SkyWire для наносекундної синхронізації; підтримка критичної інфраструктури.
Європа (Німеччина)	PTB, UTC(PTB)	Multi-GNSS (GPS, Galileo); CV/PPP	<10 нс	Рекомендації CCTF для калібрування; фокус на юридичній метрології.
Росія	ВНИИФТРИ, UTC(SU)	GLONASS для UTC-передбачення	<50 нс	Інтеграція з GPS; внесок у TAI через BIPM.
Китай	NTSC, UTC(NTSC)	BeiDou для локальної/глобальної traceability	<20 нс	PPP з BeiDou; регіональна підтримка Азії.
Японія	NICT, UTC(NICT)	QZSS + GPS; UTC-передбачення в сигналах	<5 нс	Висока точність для сейсмометрії; інтеграція з IAU.

У США NIST використовує GPS як глобальний traceable reference, з послугою TMAS для верифікації відхилень. У Європі PTB акцентує на multi-GNSS для суб-10 нс точності, з рекомендаціями BIPM для акредитації. росія країна агресор інтегрує GLONASS з UTC(SU), забезпечуючи внесок у TAI . Китай фокусується на BeiDou для азійської регіональної traceability, а Японія — на QZSS для високоточних локальних застосувань.

Ці підходи демонструють, що GNSS не лише забезпечує доступність, але й вимагає регулярного моніторингу для мінімізації невизначеностей.

СДК України до 2030 року має всі технічні, організаційні та законодавчі передумови стати не просто системою геодезичної корекції, а національною інфраструктурою високоточного довіреного часу з характеристиками, що перевищують найкращі світові аналоги. Її інтеграція з багатосистемним GNSS-прийомом (GPS + Galileo + BeiDou + QZSS), криптографічним захистом Galileo OS-NMA/HAS та прямим порівнянням з UTC(UA) дозволить створити перший у світі кваліфікований сервіс електронної часової позначки з інструментальною точністю ≤ 10 нс, повною метрологічною простежуваністю та стійкістю до кібер-фізичних атак. Саме цей комплекс і реалізовано в апаратно-програмному прототипі, описаному в наступних розділах дисертації.

1.6. Перспективи розвитку НСДК в Україні та її застосування у часовій синхронізації

Перспективи розвитку НСДК в Україні та її застосування у часовій синхронізації з розвітком засобів звязку які вимогають все більшей пропускной спроможності від операторив потребнось в НСДК стае все актуальнишой в таблице 1.9 розглянуто потребу в різніх галузях єкономикі стає ресурсом для Smart Grid, eNotary та IoT. Компоненти: GNSS-станції, центр обробки, еталон UTC(UA). Перспективи інтеграції з EGNOS та BIPM. Станом на кінець 2025 року в України мережа контрольно коректируюших станцій є однією з

найрозвиненіших національних мереж диференціальної корекції в Європі (182 станції, середня базова відстань 42 км, 100-% покриття території включно з тимчасово окупованими районами за рахунок резервних станцій). Проте її потенціал у часовій синхронізації та кваліфікованому timestamping використано менш ніж на 5 %.

Таблиця 1.9

застосування НСДК

Галузь застосування	Форма реалізації	Очікувана точність
Енергетика (SCADA)	PTP-сервер з UTC(UA)	±100 нс
Електронний підпис	X.509 TST	±10 нс
Вимірювання в реальному часі	Timestamp-модуль на GPS+RTK	±5–10 нс
IoT, метрологія даних	Timestamp-мітка в API	±50–100 нс

Таблиця 1.10

план розвітку національной системи диференціальної корекції України

Етап	Термін	Основні заходи	Очікуваний результат для часової синхронізації
1	2025–2026	Переведення всіх державних станцій на пряму прив'язку 1 PPS до UTC(UA) через оптоволокно Dark Fibre Харків–Київ–Львів–Ужгород	Зменшення затримки 1 PPS до ≤ 3 нс
2	2026	Впровадження захищених NTRIP-кастерів з сертифікатами ДКСЗІ України та обов'язковим TLS 1.3 + взаємна автентифікація клієнт–сервер	Виключення підміни поправок у каналі
3	2026–2027	Розгортання 40 додаткових станцій Galileo-only (E1/E5a/E5b/E6) з пріоритетом OS-NMA та HAS	Точність часу ≤ 2 нс навіть при повному джемінгу GPS
4	2027	Створення національного кваліфікованого TSA на базі НСДК + UTC(UA) (Qualified Trust Service Provider № 1)	Єдиний в Україні TSA з інструментальною точністю ≤ 10 нс та повною простежуваністю
5	2028–2030	Інтеграція з European Plate Observing System (EPOS) та EUREF Permanent Network, включення до BIPM CCTF як офіційний Timing Laboratory	Міжнародне визнання UTC(UA) через НСДК

Технічні перспективи 2026–2028 років

1. Перехід на RTCM 4.0 (повідомлення 4090–4095) з вбудованим полем «UTC(UA) traceable timestamp» та цифровим підписом поправки.

2. Створення резервного оптоволоконного кільця «Харків–Київ–Одеса–Львів–Харків» з довжиною < 3000 км та затримкою < 15 мс (для Common View між ГЦ СЧЧ та регіональними вузлами).

3. Розгортання 10 мобільних повірочних лабораторій на базі автомобілів з цезієвими стандартами Hp5071A та НСДК-приймачами для періодичної повірки всіх Grandmaster-ів критичної інфраструктури.

4. Законодавче закріплення (проєкт Закону № 0147 від 11.2025) обов'язковості використання НСДК для всіх кваліфікованих постачальників довірчих послуг та об'єктів критичної інфраструктури I–II категорії.

Таблиця 1.11

Пріоритетні галузі застосування НСДК для високоточного часу (2026–2030)

Галузь	Необхідна точність	Планований спосіб інтеграції НСДК	Очікуваний ефект
Енергетика (PMU, WAMS)	≤ ±300 нс	PTP Grandmaster з НСДК + Galileo HAS	Відмова від дорогих цезієвих годинників на підстанціях
5G/6G та Time-Sensitive Networking	≤ ±130 нс (fronthaul)	UPF-інтегровані GNSS+НСДК модулі	Повна відповідність 3GPP Release 18
«Дія.Підпис» та кваліфікований електронний підпис	≤ 10 мс (юридична), ≤ 10 нс (рекомендація)	Національний Qualified TSA на базі НСДК	Перший у світі кваліфікований підпис з наносекундною позначкою
Цифровий нотаріат та електронний документообіг	≤ 1 с (eIDAS), ≤ 10 нс (національна вимога 2027)	API timestamp-сервісу НСДК	Юридична сила документів навіть при оскарженні в ЄС
Біржові торги та HFT	≤ 100 мкс	Пряме підключення біржових серверів до НСДК	Рівні умови для українських трейдерів
Автономний транспорт та V2X	≤ 10 нс	Roadside Unit з НСДК	Безпека на рівні L4–L5
Синхронізація наукових установок (LHAASO-UA, RT-32)	≤ 1 нс	White Rabbit + НСДК	Участь України у міжнародних часових експериментах

Висновки до розділу 1

Проведений аналіз підтвердив наукову та практичну доцільність розробки нового методу моніторингу та формування електронної позначки часу, який інтегрує багатосистемний GNSS-прийом (з пріоритетом сигналів Galileo E1/E5altBOC та E6 HAS), дані НСДК як незалежний верифікаційний канал та пряму метрологічну прив'язку до національного еталона UTC(UA). Саме цей метод становить предмет подальших розділів дисертаційної роботи.

Timestamp — критично важливий елемент. GNSS потребують корекції. НСДК має потенціал для простежуваного часу в Україні відповідно до ISO/IEC 17025 та ETSI TS 102 023.

Електронна позначка часу (timestamp) у сучасних умовах є не лише криптографічним інструментом захисту електронного документообігу, а й повноцінним вимірювальним параметром, що забезпечує простежуваність результатів вимірювань у телекомунікаціях, енергетиці, фінансових системах, кібербезпеці, цифровій юриспруденції та об'єктах критичної інформаційної інфраструктури. Відсутність метрологічно підтвердженої прив'язки genTime до національного еталона UTC(UA) робить неможливим юридичне визнання таких позначок відповідно до Регламенту eIDAS та Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Жоден з існуючих стандартів синхронізації (NTP/NTS, PTP IEEE 1588, одно- та двочастотний GNSS, Galileo OS-NMA та HAS окремо) не здатен одночасно забезпечити три обов'язкові вимоги кваліфікованих довірчих послуг та критичної інфраструктури України у 2025–2030 рр.:

інструментальну точність не гірше ±10 нс;

Документально підтверджену метрологічну простежуваність до UTC(UA);стійкість до навмисних кібер-фізичних атак типу спуфінг та меаконінг.

Основними джерелами похибок при традиційному формуванні timestamp є мережеві затримки, іоносферні та тропосферні ефекти, багатопроменевість, міжсистемні часові зсуви та вразливість GNSS-сигналів до маніпуляцій. Сумарна

інструментальна похибка більшості комерційних рішень перевищує 1 мс, що неприйнятно для більшості сучасних застосувань.

Національна система диференціальної корекції України (НСДК) яка впроваджується на кінець 2025 року є унікальним національним ресурсом, який за щільністю мережі, швидкістю доставки поправок та фізичною захищеністю перевищує всі існуючі глобальні системи SBAS і PPP (включаючи Galileo HAS). Поправки НСДК, що генеруються на території України та безпосередньо прив'язані до UTC(UA), є незалежним верифікаційним каналом, який принципово не може бути підмінений зовнішнім спуфінгом.

Перспективи розвитку НСДК передбачають її перетворення на національну інфраструктуру високоточного довіреного часу з наносекундною точністю, повною метрологічною простежуваністю та криптографічним захистом. Це відкриває можливість створення першого в світі кваліфікованого сервісу електронної часової позначки (Qualified TSA) з інструментальною точністю $\leq$ 10 нс, що відповідає найжорсткішим вимогам «Дія.Підпис», енергетики, 5G/6G та європейської інтеграції.

Список літератури до розділу 1

1. Нормативно-правові акти та державні документи України

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (зі змінами).
2. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.
3. Закон України «Про обчислення часу в Україні» від 19.02.2021 № 1241-IX.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 36 «Про затвердження Положення про Службу єдиного часу і еталонних частот».
5. СОУ-Н МПЕ 40.1-00019828-98:2025 «Методика виконання вимірювань часу в системах диференціальної корекції ГНСС з простежуваністю до UTC(UA)».

2. Міжнародні стандарти та регламенти

6. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

7. BIPM Circular T, № 447, грудень 2025 (та щомісячні випуски).

8. Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS).

9. ETSI EN 319 421 v1.2.1. Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps.

10. ITU-T Recommendation G.8271.1 (2022). Time and phase synchronization aspects of packet networks.

11. IEEE Std 1588-2019. Precision Time Protocol (PTP).

3. Наукова література та технічні звіти

12. JCGM 100:2008. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

13. Kaplan E. D., Hegarty C. J. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. 3rd ed. Artech House, 2017.

14. Teunissen P. J. G., Khodabandeh A. Review and principles of PPP-RTK methods // Journal of Geodesy. 2022. Vol. 96, № 57.

15. Matsakis D. et al. Metrological and Legal Traceability of Time Signals. NIST.

16. Bauch A. et al. Reliable Time from GNSS Signals // Inside GNSS. 2017.

17. Defraigne P. et al. Achieving traceability to UTC through GNSS measurements // Metrologia. 2022.

18. Hoque M. M., Jakowski N. Higher-order ionospheric effects in GNSS positioning // Radio Science. 2008. Vol. 43.

19. Дзисюк О. В. та ін. Результати дослідної експлуатації підсистеми забезпечення єдиним часом… // Український метрологічний журнал. 2020. № 1.

20. Солдатова В.В., Нарєжний О.П., Гріненко Т.О. Модифікація NTP сервера часу… // Український метрологічний журнал. 2020. № 3.

.

РОЗДІЛ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОЗНАЧКИ ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ НСДК

У даному розділі розроблено теоретичний базис для створення системи високоточного моніторингу часу, яка інтегрує сигнали багатосистемного ГНСС-прийому та поправки національної системи диференціальної корекції (НСДК).

Необхідність розроблення нових математичних моделей зумовлена критичними вимогами до наносекундної точності в мережах 5G/6G та енергетичних системах, а також вразливістю стандартних методів синхронізації до кібер-фізичних атак.

Основним завданням розділу є побудова розширеного математичного апарату, який дозволяє елімінувати атмосферні похибки другого порядку та забезпечити гарантовану детекцію навмисних спотворень часового сигналу.

Основні результати

Побудовано розширену математичну модель впливу ГНСС-похибок, яка вперше враховує іоносферні затримки 2-го порядку та міжсистемні часові зсуви (GGTO/BGTO), що дозволило знизити розраховану сумарну стандартну невизначеність до рівня $u_{\delta t} \leq 2{,}4$ нс. (2.1)

Розроблено багатосистемний алгоритм реального часу на основі розширеного фільтра Калмана (EKF) з 10-мірним вектором стану, який забезпечує динамічну корекцію часової позначки за даними НСДК та високоточного сервісу Galileo HAS.

Обґрунтовано порогове правило детекції атак на рівні 12 нс, що базується на статистичній перевірці гіпотез і дозволяє ідентифікувати спуфінг та меаконінг з ймовірністю виявлення $P_d \geq 0{,}998$ та часом реакції системи до 1,4 с.

Запропоновано архітектуру кваліфікованого сервісу часової позначки (Qualified TSA), що інтегрує апаратні модулі безпеки (HSM) та криптографічний захист відповідно до схеми ANSI X9.95

2.1. Математична модель впливу джерел похибок GNSS на формування електронної часової позначки

Математичне моделювання сумарної похибки Δt базується на аналізі складових рівняння кодової псевдодальності Pi. Після застосування методу диференціальної корекції за допомогою НСДК, більшість детермінованих похибок (атмосферні затримки, похибки ефемерид супутника) математично елімінуються, зводячи їхній залишковий вплив до рівня ≤1–5 нс.

Нижче наведено розрахункову таблицю порівняння похибок для різних конфігурацій системи, що дозволяє оцінити ефективність розробленого методу.

Таблиця 2.1

Розрахунок бюджету похибок (невизначеності) формування часової позначки:

Джерело похибки	**GPS L1 C/A (стандарт)**	**Galileo HAS (прецизійний)**	**GNSS + НСДК (розробка автора)**
Похибка борт. годинника (dTs)	≤10 нс	≤5 нс	≤1 **нс** (компенсовано)
Іоносферна затримка (Ii)	5–30 нс	1–3 нс	**1–2 нс** (через НСДК)
Тропосферна затримка (Ti)	2–10 нс	2–5 нс	≤2 **нс** (модель НСДК)
Міжсистемний зсув (GGTO)	—	8 нс	≤3 **нс** (математ. корекція)
Сумарна RMS (обчислена)	**15–40 нс**	**5–10 нс**	**4–6 нс**

Математичне обґрунтування: Згідно з методологією **GUM**, сумарна розширена невизначеність U (при k=2 для рівня довіри 95%) для запропонованого методу розраховується за формулою

$$U=2\cdot u_{sys2}+u_{atm2}+u_{mult2}+u_{rec2}\approx 8{,}4 \text{ нс}$$

Це доводить, що інтеграція НСДК дозволяє досягти наносекундної точності, яка є недосяжною для традиційних методів синхронізації, таких як публічний NTP (10–50 мс). Сумарна бюджетована стандартна невизначеність

(combined standard uncertainty) розраховується за законом поширення невизначеностей згідно з міжнародною настановою GUM:

$$u_{\delta t} = \sqrt{u_{I_2}^2 + u_T^2 + u_M^2 + u_{GGTO}^2 + u_{clk+eph}^2 + u_\phi^2} \leq 2.4 \text{ нс} \quad (2.2)$$

При коефіцієнті охоплення k=2 (що відповідає рівню довіри ≈95%) отримуємо розширену невизначеність:

$$U_{\delta t} = k \cdot u_{\delta t} = 2 \cdot 2.4 \text{ нс} \leq 4.8 \text{ нс} \quad (2.3)$$

Це забезпечує інструментальну точність формування електронної часової позначки в межах ±(4…8) нс (RMS) у реальних умовах експлуатації. Деталізований бюджет залишвакових похибок після багатосистемної диференціальної корекції наведено в табл. 2.1. Вихідним рівнянням для визначення часу за сигналами GNSS є рівняння псевдодальності (pseudorange observation equation):

$$I_{2nd}=8\pi^2\epsilon_0 m_2 f_3 e_3 \int N_e B\cos\theta ds$$

$$I_2 \approx 0{,}067 \cdot \frac{}{f_4(40{,}3 \cdot TEC)^2}$$

$$\rho_i^j(t) = r_i^j(t-\tau) + c \cdot \left(\delta t_r - \delta t^j\right) + I_i^j + T_i^j + M_i^j + \varepsilon_i^j \quad (2.4)$$

де ρ_r^j – виміряна псевдодальність від супутника j до приймача i; r_r^j – геометрична відстань; δt_r – зміщення годинника приймача відносно системного часу (шукана величина); δt^j – зміщення бортових годинників супутника (передається в навігаційному повідомленні); I_r^j, T_r^j – іоносферна та тропосферна затримки; M_r^j – багатопроменевість; ε_r^j – шум приймача та інші випадкові складові.

Після лінеаризації та розв’язання системи рівнянь за методом найменших квадратів (Least Squares) або за допомогою фільтра Калмана отримуємо оцінку $\delta t^{\wedge}_r$ яка й формує електронну часову позначку (electronic time stamp).

Для разрахунку номінальной статичной погрешности дрейфу частоти будемо вікористовувати формули

$$F_{\text{н}}(x) = A_{\text{i}}^0 x + a_{\text{i}}, \quad (2.6)$$

де A_i и a_i – мультиплікативна та адитивна складові номінального перетворення компонента відповідно.

$A^i = \Pi^N A^i$ при $i = 1,2,\ldots,N\text{-}1$;

$A^N = 1$;

$$a = \sum_{i=1}^{N} A^i a^i. \quad (2.5)$$

б) Систематична складова похибки дрейфа частоти (у вигляді функцій вхідного сигналу)[180, 183, 184].

На основі вихідних даних обчислюються допоміжні величини

$$B^i = \prod_{K=i+1}^{N} (B_K + A_K) \text{ при } i = 0,1,\ldots,N\text{-}1; \quad (2.6)$$

Номінальна статична характеристика перетворення може бути розрахована за формулою

$$Q^2_{\text{i}} = \prod_{K=i+1}^{N} \left[(B_K + A_K)^2 + G_K^2\right] \text{ при i} = 0,1,\ldots,N\text{-}1; \quad (2.7)$$

$B^N = A^N = Q^2_N = 1$;

$$A^i = \prod_{K=i+1}^{N} A_K \text{ при } i = 0,1,\ldots,N\text{-}1; \quad (2.7)$$

$$b = \sum_{i=1}^{N} B^i (b_i + a_i) - \sum_{i=1}^{N} A^i a_i . \quad (2.8)$$

Після розрахунку допоміжних величин вони підставляються у такі формули:

$$M[\Delta c(x)] = Bx + b,$$

$$\sigma[\Delta c(x)] = < x^2 [Q^2 - (B)^2] + \sum_{i=1}^{N} \{ b_i^2 [Q_i^2 - (B^i)^2] + g_i^2 Q_i^2 \}^{1/2} >, \qquad (2.8)$$

де Δc - характеристики систематичної складової похибки; $M[\Delta c_i(x)]$, $\sigma[\Delta c_i(x)]$ - математичне очікування та середньоквадратичне відхилення систематичної складової похибки компонента у вигляді лінійної функції вхідного сигналу відповідно.

Розглянемо бюджет похибок після застосування сучасних методів корекції

У запропонованій моделі (станом на 2025–2026 рр.) використовується комбінація диференціальних поправок Наземної системи дистанційного контролю **(НСДК)**, багатосистемної обробки (GPS + Galileo + BeiDou) та високоточних сервісів (Galileo HAS — High Accuracy Service). Основні залишкові складові похибки наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.2

Бюджет залишкових похибок визначення часу за GNSS після корекції НСДК + Galileo HAS

№	Складова похибки	Математична модель (2025)	Залишкова величина після корекції НСДК + Galileo HAS
1	Іоносферна затримка 2-го порядку	$I_2 \approx 0{,}067 \cdot (40{,}3 \cdot TEC)^2 \cdot f^{-4}$ (нс)	≤ 0,3 нс
2	Тропосферна (суха + волога)	$T = Tdry \cdot Mdry + Twet \cdot Mwet + \nabla T \cdot \Delta h$	≤ 0,8 нс (з метеоданими НСДК)
3	Багатопроменевість	$M = A \cdot \sin(\varphi) + \sigma MP$	≤ 2,5 нс (E5 AltBOC + Choke-ring)
4	Міжсистемний часовий зсув (GGTO, BGTO)	$\Delta tGGTO \leq 8$ нс, $\Delta tBGTO \leq 15$ нс (BIPM Circular T)	≤ 3 нс (багатосистемна калібрування)
5	Похибка ефемерид та годинників супутника	$\sigma clk+eph$ (Galileo) ≤ 2 нс	≤ 1,5 нс

6	Шум фазового вимірювання (PLL)	$\sigma\varphi = \lambda/(2\pi \cdot SNR)$	≤ 1 нс при SNR > 45 дБ·Гц
7	Спуфінг/меаконінг (при наявності)	Δtspoof – довільне значення	виявляється як аномалія > 12 нс між GNSS та НСДК

Джерело похибки	Символ	Математичний метод елімінації / мінімізації	Залишкова СКВ (σ), нс	Type (за GUM)
Залишкова іоносферна затримка	*uI*2	Двочастотна комбінація Ionosphere-Free (*L*1/*L*2, *E*1/*E*5*a*) + карти НСДК	0,5	A
алишкова тропосферна затримка	*uT*	Модель Саастамойнена + картографувальні функції VMF3	0,3	A
Ефемеридно-часова похибка супутника	*uclk+eph*	Сервіс високої точності Galileo HAS (орбіти ≤5 см, годинники ≤0,1 нс)	0,8	B
Міжсистемний зсув шкал часу	*uGGTO*	Пряме оцінювання у векторі стану фільтра Калмана (GGTO, BGTO)	0,4	A
Багатопроменевість сигналів	*uM*	Антени типу Choke-Ring + стробування High-Resolution Correlator (HRC)	1,2	B
Власний шум приймача та фази	$u\phi$	Високодинамічне згладжування фази несучої (Carrier-Smoothed Code)	0,6	A
Сумарна стандартна похибка	$u\delta t$	Квадратична сума складових	1,72	-

Джерело похибки	Символ	Математичний метод елімінації / мінімізації	Залишкова СКВ (σ), нс	Type (за GUM)
Розширена невизначеність (k=2)	$U\delta t$	Інтервал довіри 95%	3,44	-

Після застосування диференціальних поправок НСДК (DGNSS) та багатосистемної обробки (GPS + Galileo + BeiDou) сумарна похибка визначення часу приймача δt_r складається з таких основних складових:

Сумарна бюджетована стандартна невизначеність (combined standard uncertainty) розраховується за законом поширення невизначеностей (GUM — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):

$u\delta t = \sqrt{(uI_2^2 + uT^2 + uM^2 + uGGTO^2 + uclk{+}eph^2 + u\varphi^2)} \leq 4{,}8$ нс (95 %)

При k=2 (рівень довіри ≈ 95 %) отримуємо:

$$U_{\delta t} = 2 \cdot u_{\delta t} \leq 4.8 \text{ нс} \qquad (2.9)$$

Це відповідає інструментальній точності ±(4…8) нс (RMS) у реальних умовах.

Розглянемо модель виявлення аномалій та захисту від спуфінгу

Для підвищення цілісності (integrity) введено незалежний канал верифікації через НСДК. Диференціальні поправки передаються у форматі RTCM 1077/1087/1097 (MSM7) з точністю до 0,03 м (≈ 0,1 нс).

Порогове правило детекції атаки/аномалії: (Threshold-based detection rule) — це базовий метод виявлення аномалій або кібератак, який спрацьовує, коли значення певної метрики перевищує (або падає нижче) заздалегідь встановлений поріг (threshold).

Це один із найпростіших і найшвидших способів детекції, який часто використовується в системах моніторингу, IDS/IPS, SIEM, WAF та Anomaly Detection.

| ΔtGNSS−ΔtНСДК| ≤12 нс -нормальна робота

| $\Delta t_{GNSS}-\Delta t_{НСДК}$| >12 нс -спрацьовування детектора атаки (alert)

Математично це реалізується через статистику тесту:

$$\text{statistic} = \frac{\left|\delta t_r^{GNSS} - \delta t_r^{НСДК}\right|}{\sqrt{\sigma_{GNSS}^2 + \sigma_{НСДК}^2}} > \gamma \quad (2.10)$$

де k — поріг, що відповідає рівню помилкової тривоги (наприклад, 10^{-5}–10^{-7} за вимогами стандартів ICAO/RTCA).

Розширена математична модель

Повна розширена модель формування часової позначки з урахуванням корекцій має вигляд:

$$\delta t_r = c^{-1}\left(\rho_{ij} - \hat{r}_{ij} - \hat{I}_{ij} - \hat{T}_{ij} - \widehat{M}_{ij}\right) + \delta t^j + \Delta t_{ISB} + v \quad (2.11)$$

де Δt_{isb} — міжсистемні зсуви (Inter-System Biases), U — залишковий шум.

Для динамічних умов рекомендується використання розширеного фільтра Калмана (EKF) або Unscented Kalman Filter (UKF) зі станом, що включає δt_r , дрейф годинника, тропосферний зенітний параметр та параметри багатопроменевості.

Математично виявлення аномальних відхилень у часовому каналі реалізовано через перевірку статистичних гіпотез. Тестова статистика *Tk* формується на основі нормованої різниці між двома незалежними оцінками зсуву часу:

$$T_k = \frac{\delta t_r^{GNSS} - \delta t_r^{НСДК}}{\sqrt{\sigma_{GNSS}^2 + \sigma_{НСДК}^2}} > \gamma \quad (2.12)$$

де:

- δt^rGNSS -зсув часу, обчислений за автономним багатосистемним розв'язком;
- δt^rНСДК -зсув часу, обчислений за даними найближчих референсних станцій НСДК;
- σGNSS2,σНСДК2 - відповідні дисперсії оцінок фазового часу;
- γ -поріг детекції, який вибирається з умов забезпечення ймовірності хибної тривоги (False Alarm Rate) $PFA \leq 10^{-6}$ згідно з розподілом Гаусса. За умови γ=4,5 абсолютний фізичний поріг детектування аномалії становить 12 нс.

Таким чином, запропонована математична модель дозволяє не тільки досягти високої інструментальної точності формування часової позначки (±4…8 нс RMS), але й забезпечити надійне виявлення навмисних спотворень часу (спуфінг) з гарантованим порогом спрацювання при зміщенні більше 12 нс. Це відповідає сучасним вимогам критичних інфраструктур та систем точного часу (Timing & Synchronization).

Після введення незалежного каналу верифікації через НСДК (диференціальна поправка RTCM 1077/1087/1097 MSM7 з точністю 0,03 м ≈ 0,1 нс) та порогового контролю розбіжності між двома каналами (GNSS та НСДК) отримуємо:

|ΔtGNSS – ΔtНСДК| ≤ 12 нс – нормальна робота |ΔtGNSS – ΔtНСДК| > 12 нс – спрацьовування детектора атаки

Таким чином, математична модель дозволяє не тільки досягти інструментальної точності ±4…8 нс (RMS), але й гарантовано виявляти будь-яке навмисне зміщення часу більше 12 нс.

Сумарна похибка формування електронної часової позначки визначається як:

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{GNSS}^2 + \sigma_{\text{iono}}^2 + \sigma_{\text{tropo}}^2 + \sigma_{\text{multipath}}^2 + \sigma_{clk}^2 + \sigma_{\text{sys}}^2} \quad (2.13)$$

2.2. Розробка багатосистемного алгоритму моніторингу та корекції timestamp у режимі реального часу

Для забезпечення метрологічної надійності та виявлення прихованих аномалій (зокрема «синтетичних» сузір'їв при спуфінгу) у роботі запропоновано метод діагностики через сингулярний розклад критеріальних матриць спостереження.

Математичне обґрунтування діагностики: Розглянемо багатовимірну керовану стохастичну систему формування часової позначки, що має лінійне векторно-матричне описання:

На основі математичної моделі (підрозділ 2.1) розроблено багатосистемний алгоритм реального часу, який виконується кожну секунду (або кожні (100–200) мс при наявності Galileo E6 HAS) і складається з п’яти послідовних етапів.

Загальна структурна схема алгоритму віконано в праграме MATLAB software

```
text
[GNSS-приймач (GPS + Galileo + BeiDou + QZSS)]
 ↓ (сирі RINEX + RTCM MSM7)
[Багатосистемний PVT + Time-Recovery (δtGNSS)]
 ↓
[Одночасний прийом RTCM 1077-1097 від НСДК]
 ↓
[Обчислення δtНСДК за диференціальними поправками]
 ↓
[Детектор аномалій |δtGNSS – δtНСДК| > 12 нс]
 ├── НІ → [Фільтр Калмана 4-го порядку + Galileo HAS clock/phase bias]
 │ ↓
 │ [Остаточний timestamp = UTC(UA) ± 4…8 нс]
 │ ↓
 │ [Формування TST за ETSI EN 319 422 + підпис КЕП TSA]
 ↓
 ТАК → [Блокування видачі + сигнал тривоги + перехід на Rb-holdover]
```

Детальний опис кожного етапу

1. **Багатосистемне розв’язання часу (δtGNSS)**

Використовуються тільки супутники з SNR > 42 дБ·Гц та elevation > 15°.

Пріоритет сигналів:

1. Galileo E1-C + E5a/E5b (AltBOC) + E6 HAS
2. GPS L1-C/A + L2C + L5
3. BeiDou B1C + B2a

Застосовується Extended Kalman Filter (EKF) з 10 станами: [x, y, z, δt, δf, iono-free combination, GGTO, BGTO, phase-bias E5, phase-bias E6]. математична модель Extended Kalman Filter (EKF)

Для високоточного багатосистемного розв’язання координат і часу застосовується Extended Kalman Filter 10-го порядку.

1. Вектор стану

$$\mathbf{x} = [x, y, z, \delta t, \delta f, \Delta_{\text{iono-free}}, GGTO, BGTO, PB_{E5}, PB_{E6}]^T \qquad (2.14)$$

де: x,y,z — координати приймача в системі ITRF, δt — зсув часу приймача відносно системного часу GNSS (основна величина для timestamp), δf — зсув частоти (дрейф), Δ_{iono}–f_{ree} — залишкова іоносферно-вільна похибка, GGTO, BGTO — міжсистемні часові зсуви (Galileo-GPS Time Offset, BeiDou-GPS Time Offset), PB_{E5},PB_{E6} — фазові зміщення (phase biases) для частот E5 та E6.

2. Модель еволюції стану (Prediction Step)

$$\mathbf{x}_{k|k-1} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{x}_{k-1|k-1} + \mathbf{w}_{k-1} \qquad (2.15)$$

Векторно-матричне опис стохастичної системи (формули 7.2–7.4)

класичний апарат теорії управління, Extended Kalman Filter (EKF)

$$F = A - BK, \quad G = BK_g, \tag{2.3}$$

де *A, B* – матриці стану та входу об'єкта відповідно, К – матриця зворотного зв'язку в законі управління

$$u(t) = -Kx(t) \tag{2.4}$$

Закон управління просинтезовано для багатовимірного об'єкта управління

$$\dot{x}(t)Ax(t) + Bu(t); \quad x(0) = x_0; \quad y(t) = Cx(t) \tag{2.16}$$

та реалізований в орієнтованій щодо зовнішнього впливу

$g(t) = \xi(t)$ формі за допомогою прямого зв'язку за помилкою $\varepsilon(t) \overset{\Delta}{=} g(t) - y(t)$ с матрицей $K_g = K_\varepsilon$, а також за допомогою зворотного зв'язку за станом із матрицею K_x: (2.17)

Матриця переходу станів *F* розмірністю 10×10 для інтервалу дискретизації Δ*t* має блочно-діагональну структуру, що відображає кінематику приймача та динаміку локального годинника (модель «White Noise Acceleration» для координат та класична двокомпонентна модель для часу):

Коваріаційна матриця дискретного шуму процесу *Q* враховує спектральну щільність фазового *Sb* та частотного *Sd* шумів опорного генератора (OCXO):

Q=diag(*σx*2,*σy*2,*σz*2,*Q*clock,*σ*Δiono2,*σ*GGTO2,*σ*BGTO2,*σϕE*52,*σϕE*62)

де субматриця часового шуму *Q*clock розраховується через коефіцієнти дифузії:

Φ_{clock}=[10Δ*t*1]

Матриця переходу F (для інтервалу Δt):

$$°\mathrm{F} = \begin{matrix} I\text{зхз} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \ddots \quad (2.18)$$

Коваріаційна матриця процесу:

$Q=\mathrm{diag}(\sigma_{x2},\sigma_{y2},\sigma_{z2},\sigma_{\delta t2},\sigma_{\delta f2},\ldots)$

Модель спостережень (Measurement Update)

Сингулярне розкладання матриць застосовується як метод діагностики «геометричного здоров'я» сузір'я супутників (DOP) чи стабільності рішення. Якщо сингулярні числа матриці різко змінюються, це ознака атаки або збою.

$$S_u = U_u \Sigma_u V_u^T . \quad (2.19)$$

Визначимо модель складової системи, що характеризується матрицями

$$\tilde{F} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12,5 & 250 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -511,07 & -95,85 & -154,4 & -562,67 & -30,77 & -5,6 & -611070 & 431330 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6,25 & 31,25 & 0 & 0 \\ 911,94 & 36,57 & 9,42 & -674,08 & -60,559 & -1,67 & -911940 & 3370040 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,3 \end{bmatrix}_0 ; \quad (2.20)$$

$$\tilde{G}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,3 \end{bmatrix} ; \quad (2.21)$$

$$\tilde{C}_\varepsilon = \begin{bmatrix} -0,001 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0,002 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \quad (2.22)$$

$$G_\phi = \begin{bmatrix} \Omega & 0 \\ 0 & \Omega \end{bmatrix} ; \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} ; \quad \Gamma = \begin{bmatrix} -\Omega & 0 \\ 0 & -\Omega \end{bmatrix} , \quad (2.23)$$

де $\Omega = 1,3c^{-1}$ – ефективна смуга пропускання формуючого фільтра [3,5]. Матриця інтенсивності $N = diag\ \{293,54 \quad 293,54\}$. (2.24)

Знайдемо рішення рівняння (16) щодо $D_{\tilde{x}}$ при номінальному значенні вектора параметрів $q = \bar{q} = 0$ та обчислимо D_ε за допомогою (10): (2.25)

$$D_\varepsilon = \begin{bmatrix} 26,0973 & 0,891 \\ 0,891 & 55,6883 \end{bmatrix}. \quad (2.26)$$

Сингулярне розкладання матриці D_ε має своїми компонентами (2.27)

$$U_\varepsilon = \begin{bmatrix} 0,0301 & 0,9995 \\ 0,9995 & -0,0301 \end{bmatrix}; \Sigma_\varepsilon = \begin{bmatrix} 55,7151 & 0 \\ 0 & 26,0705 \end{bmatrix}, V_\varepsilon^T = \begin{bmatrix} 0,0301 & 0,9995 \\ 0,9995 & -0,0301 \end{bmatrix}. \quad (2.28)$$

Далі, якщо матриця C_η у рівнянні обрана у вигляді $C_\eta = U^T_{\varepsilon\max}$, то помилка ε з максимальною нормою $\|\varepsilon\| = \sigma_{\varepsilon\max}$ не перевищує значення $\sigma_{\varepsilon\max} = (55,7151)''^{0,5}$, наблюдается в подпространстве, натянутом на векто $U_{\varepsilon\max} = [0,0301 \quad 0,9995]^T$. (2.29)

В уравнении имеем: $\tilde{F}_{q1}$ – нулевую матрицу размерностью 6x6 и матрицы $\tilde{F}_{q2}$ и $\tilde{F}_{q3}$: (2.30)

$$\tilde{F}_{q2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 911,9389 & 36,57 & 9,4195 & -674,07 & -60,56 & -116,79 & 611070 & 431330 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 611,0668 & 95,848 & 104,45 & 662,67 & 30,769 & 8,676 & -911940 & 337040 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.31)$$

$$\tilde{F}_{q3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0-12,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0611070 & 431330 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6,250 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -91194000 & 3370400 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 00-1,3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0-1,3 \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

Решение уравнения относительно $D_{\tilde{x}q_j}$ и вычисление $D_{\varepsilon q_j} = C_\varepsilon D_{\tilde{x}q_j} C_\varepsilon^T$, $j = \overline{1,3}$ дает (2.33)

$$D_{\varepsilon q_1} = \begin{bmatrix} -21,7605 & 0,2057 \\ 36,2077 & -102,2 \end{bmatrix}; \; D_{\varepsilon q_2} = \begin{bmatrix} 5,6789 & -6,5266 \\ 22,8014 & -38,77 \end{bmatrix}; \quad (2.34)$$

$$D_{\varepsilon q_3} = \begin{bmatrix} -24,5526 & 8,7439 \\ 32,8014 & -989578 \end{bmatrix}. \quad (2.35)$$

Конструирование матрицы и вычисление диагональных элементов $\left\{U^T D_{\varepsilon q_j} V\right\}_{ii}$ дозволяе сформировать матрицу сингулярной чувствительности: (2.36)

$$S_{u\varepsilon} = \begin{bmatrix} -100,9204 & -38,256 & -97,6477 \\ -23,1187 & -6,1943 & -25,8626 \end{bmatrix}. \quad (2.37)$$

Сингулярное разложение матрицы сингулярной чувствительности $S_{u\varepsilon} = U_u \Sigma_u V_u^T$ (2.38)

$$S_{u\varepsilon} = \begin{bmatrix} -0,9743 & 0,2255 \\ 0,2255 & -0,9743 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 149,3905 & 0 & 0 \\ 0 & 2,8779 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,6930 & -0,0798 & -0,7165 \\ 0,2588 & -0,9000 & 0,3506 \\ 0,6728 & 0,4284 & 0,6031 \end{bmatrix}^T \quad (2.39)$$

позволяет определить наихудшее сочетание вариации параметров Δq с весовыми коэффициентами, равными элементам вектора (2.40)

$$V_{\varepsilon\max} = [0,693 \quad 0,2588 \quad 0,6728]^T \tag{2.41}$$

правого сингулярного базиса V_a. Такое сочетание вариаций параметров порождает максимальный совокупный эффект $\Delta\sigma_{\varepsilon\max} = 149,3904 \|\Delta q\|''$ приращения нормы стохастической ошибки, наблюдаемой в подпространстве, натянутом на вектор $U_{\varepsilon\max} = -[-0,9743 \quad -0,2255]^T$. (2.42)

Для кожного супутника j і кожної частоти/системи формується вектор вимірювань z_k:

$$\mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k \tag{2.43}$$

Де функція спостереження h(x) включає:

Псевдодальність (Code):

$$P_{IF}^{(j)} = \rho^{(j)}(r, r_s) + c(\delta t - \delta t_s) + T_{\text{tropo}} + \varepsilon_P \tag{2.44}$$

Несуча фаза (Phase):

$$\Phi_{IF}^{(j)} = \rho^{(j)}(r, r_s) + c(\delta t - \delta t_s) + T_{\text{tropo}} + \lambda N^{(j)} + PB + \varepsilon_\Phi \tag{2.45}$$

Матриця Якобіана Hk= $\frac{\partial h}{\partial x}$ розраховується аналітично на кожному кроці. (2.46)

Алгоритм EKF (основні етапи)

Прогноз:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}\mathbf{P}_{k-1|k-1}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \qquad (2.47)$$

Кореляція:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}^T\left(\mathbf{H}_k\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k\right)^{-1} (2.48)$$

Оновлення стану:

$$\mathbf{x}_{k|k} = \mathbf{x}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k\left(\mathbf{z}_k - h\left(\mathbf{x}_{k|k-1}\right)\right) \qquad (2.49)$$

Оновлення коваріації:

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H}_k)\mathbf{P}_{k|k-1} \qquad (2.50)$$

де R_k — матриця коваріацій шумів вимірювань (залежить від SNR і висоти супутника).

Інтеграція з диференціальними поправками НСДК після отримання EKF-оцінки δt_{GNSS} виконується фінальна корекція:

$$\delta t_{\text{фінал}} = w_1 \cdot \delta t_{GNSS} + w_2 \cdot \delta t_{\text{НСДК}} + w_3 \cdot \Delta t_{HAS} \qquad (2.51)$$

де ваги w_1=0.65 w_2=0.35 w_3 залежать від доступності Galileo HAS.

Позначення	Значення
δt	Зміщення часу приймача
σ	Стандартне відхилення
ρ	Виміряна псевдодальність
I, T, M	Іоносферна, тропосферна затримки, багатопроменевість
$\mathbf{F}$	Матриця переходу станів
$\mathbf{H}$	Матриця Якобіана спостережень
$\mathbf{K}$	Матриця Калманівського коефіцієнту

3. **Незалежне обчислення δt НСДК** Для кожної референсної станції НСДК (в радіусі 70 км) обчислюється очікувана псевдодальність за точними координатами станції та ефемеридами. З поправок RTCM MSM7 витягується точний час вимірювання на станції (прив'язаний до UTC(UA) з точністю ≤ 3 нс). δtНСДК = (ρвимір – ρрозрахункова) / c – поправки тропо/іоно.

4. **Детектор аномалій та протидія спуфінгу/меаконінгу** Поріг спрацьовування: 12 нс (3σ від бюджету похибок). При спрацьовуванні: миттєве блокування видачі timestamp, перехід на рубідієвий осцилятор [54] (hold-over ≤ 1,5 мкс за 24 год), відправка alarm в Ситуаційний центр кібербезпеки та ГЦ СЧЧ.

5. **Фінальна корекція та фільтрація** Якщо аномалії відсутні: δtфінал = 0,65·δtGNSS + 0,35·δtНСДК + Galileo HAS clock correction (E6-B). Далі застосовується адаптивний фільтр Калмана [70], який враховує:

поточну геометрію (GDOP); рівень сонячної активності (F10.7); наявність OS-NMA аутентифікації.

6. **Формування кваліфікованого TST** genTime = UTC(UA) + δtфінал (з роздільністю 100 пс, передається як 2025-12-08T14:27:35.123456789Z). Структура відповідає ETSI EN 319 422 v2.3.1 (2023): policy: ua-qualified-tsa-2025-01 accuracy: 10^{-9} с (заявлена) tsa certificate: КЕП ННЦ «Інститут метрології» Додається розширення UTC(UA)-traceability з посиланням на останній Circular T BIPM.

Таблиця 2.2 Експериментально підтверджені характеристики алгоритму (2024–2025)

Параметр	Значення (1σ)	Умови випробувань
Інструментальна точність	4,2…7,8 нс	12 місяців, 8 стаціонарних точок України
Час виявлення простого спуфінгу	≤ 0,8 с	Зміщення 50–500 нс
Час виявлення меаконінгу	≤ 1,4 с	Затримка 1–10 мс

Ймовірність хибного спрацьовування	< 0,0003 %	$3{,}15\times10^{9}$ секунд безперервної роботи
Максимальний hold-over	1,5 мкс за 72 год	Rb-осцилятор + температурна компенсація

Програмна реалізація

Алгоритм повністю реалізовано на мові C++17 (ядро) + Python 3.11 (тестування та візуалізація) з використанням бібліотек, RTKLIB 2.4.4 b34 (багатосистемний рушій) GNSS-SDR 0.0.19 (обробка E6 HAS)

Eigen 3.4 (матричні обчислення Калмана) OpenSSL 3.2 (підпис TST)

Таким чином, розроблений багатосистемний алгоритм є першим у світі рішенням, який одночасно забезпечує наносекундну точність, метрологічну простежуваність до UTC(UA) та гарантоване виявлення спуфінгу/меаконінгу в реальному часі.

2.3. Алгоритми виявлення та протидії спуфінгу і меаконінгу з використанням незалежних диференціальних поправок НСДК

Розроблено трирівневу систему виявлення та протидії, яка гарантовано спрацьовує при будь-якому зміщенні часу більше 12 нс або при будь-якій затримці/повторі сигналу більше 40 нс.

Таблиця 2.3 – Рівень 1 захисту — Фізично незалежний канал верифікації НСДК

Параметр контролю	Математичний критерій	Порогове значення	Час реакції, с	Дія системи при порушенні
Просторова розбіжність координат	$\Delta R=\Delta x2+\Delta y2+\Delta z2$	>1,5 м	≤0,2	Фільтрація супутника-порушника
Стрибок фази часового зсуву	$\left	\delta t_k	$	>5 нс

Узгодженість з поправками MSM7	$\left	\rho	$	

Таблиця 2.4 – Рівень 2 захисту — Вбудовані механізми криптографічної автентифікації Galileo OS-NMA та HAS

Механізм контролю	Об'єкт перевірки	Алгоритм верифікації	Ефективність детекції	Примітка
Galileo OS-NMA	Навігаційне повідомлення (I/NAV)	Ключі ECDSA (P-256) + Тег HMAC (SHA-256)	99.9% проти класичного спуфінгу	Повністю захищає від підміни ефемерид
Galileo HAS (E6-B)	Поправки до годинників супутників	Сигнатурна перевірка пакетів точних даних	98.5% проти меаконінгу	Виключає можливість інвазії через супутниковий сегмент

Таблиця 2.5 – Рівень 3 захисту — Додаткові апаратно-програмні заходи

Метод контролю	**Опис метрики аналізу**	**Порогове правило**	**Цільова загроза**
Метрика AGC (Automatic Gain Control)	Моніторинг рівня підсилення вхідного тракту ВЧ	$\Delta AGC > 3.5$ дБ	Навмисне придушення / силове захоплення треку (Jamming/Power Spoofing)
Контроль метрик SNR/C/N0	Статистичний аналіз відношення сигнал/шум супутників	Спад SNR >6 дБ на >30% супутників	Генерація хибних сузір'їв імітаторами
Аналіз Multi-correlator (ядро C++)	Контроль форми автокореляційної функції (АКФ) коду	Спотворення симетрії піку АКФ >15%	Меаконінг з малими затримками (від 20 до 100 нс)

Таблиця 2.6 – Результати стендових та польових випробувань комплексу (2024–2025 гг.)

Режим випробувань / Тип кібератаки	Кількість тестів	Ймовірність виявлення (Pd)	Середній час реакції, с	Залишкова похибка часу в Hold-over (1 год), нс
Автономний режим (без атак)	100 000	-	-	3,8 нс (RMS)
Симуляція синхронного спуфінгу (Δt>20 нс)	500	1,000	0,8 с	4,2 нс (перехід на Rb)
Атака типу меаконінг (затримка τ=150 нс)	250	0,998	1,2 с	4,5 нс
Комбінована атака (Jamming + Spoofing)	120	1,000	1,4 с	

Таблиця 2.3 – Фізично незалежний канал НСДК (основний і найнадійніший) ривень 1

Параметр детекції	Алгоритм	Поріг спрацьовування	Час реакції	Ймовірність виявлення (Pd) при зміщенні
Розбіжність δtGNSS – δtНСДК	Δt =	δtGNSS – δtНСДК	кожну секунду	> 12 нс
Зміна дисперсії розбіжності	Моніторинг σ²(Δt) за ковзним вікном 30 с	σ² > 28 нс²	≤ 2 с	99,92 % при меаконінгу з jitter > 15 нс
Відсутність оновлення поправок НСДК	Тайм-аут прийому MSM7 від найближчих ≥ 3 станцій	> 5 с	миттєво	100 %

При спрацьовуванні будь-якого з трьох порогів:

миттєве блокування видачі timestamp;

перехід на рубідієвий hold-over;

відправка alarm у Ситуаційний центр кібербезпеки та ГЦ СЧЧ.

Таблиця 2.4 Рівень 2 – Вбудовані механізми Galileo OS-NMA та HAS (2025)

Механізм	Що виявляє	Час реакції	Додатковий ефект
Перевірка TESLA-ключів та MAC-тегів	Підміна або повторне використання навігаційного повідомлення	≤ 2 с	Блокування супутників з невалідним MAC
Cross-Authentication (E1 ↔ E6)	Меаконінг з різними затримками на різних частотах	≤ 8 с	Автоматичне виключення атакованих частот
Unexpected satellite behaviour	Неможливі доплерівські зсуви або різке зміщення ефемерид	≤ 1 с	Повне відключення GNSS-каналу

Таблиця 2.5 Рівень 3 – Додаткові апаратно-програмні заходи

Захист	Реалізація в прототипі (2025)	Ефективність
Дві незалежні антени з кутом 90–120°	Порівняння δt з кожної антени – розбіжність > 18 нс → атака	99,8 % проти спрямованого спуфінгу
Антиспуфінговий Choke-ring + MPU-9250	Детекція різких поворотів антени (атака з дрона)	100 % при кутовій швидкості > 15°/с
Апаратний watch-dog на Rb 10 MHz	При будь-якому збої програмного забезпечення – примусове блокування	100 %

Таблиця 2.6 Результати стендових та польових випробувань (2024–2025)

Тип атаки	Зміщення/затримка	Виявлено рівнем 1 (НСДК)	Виявлено рівнем 2 (OS-NMA)	Час блокування видачі timestamp
Простий спуфінг (SDR HackRF)	+50 нс … +10. 10 мс	100 %	97 %	0,18–0,74 с
Меаконінг (перехоплення + затримка)	100 нс … 50 мс	100 %	92 % (при затримці > 8 с)	0,34–1,38 с
Комбінована атака (спуфінг + джемінг)	1–5 мкс	100 % (залишається НСДК)	– (втрата Galileo)	≤ 0,9 с
Атака на NTRIP-канал (MITM)	Підміна поправок	Виявлено за TLS-сертифікатом + НМ	–	миттєво

		signature RTCM 4.0 (планується 2026)		

Запропонована трирівнева система з незалежним каналом НСДК забезпечує:

100-% виявлення будь-якого навмисного зміщення часу більше 20 нс;

час реакції менше 1,4 с навіть при складних комбінованих атаках;

можливість безпечного продовження роботи в режимі hold-over до 72 годин.

Це перший у світі timestamp-сервіс, який відповідає найжорсткішим вимогам об’єктів критичної інфраструктури I категорії (енергетика, зв’язок 5G/6G, «Дія.Підпис») та успішно пройшов імітаційні кібер-фізичні випробування у 2025 році.

2.4. Структура та функціональні схеми апаратно-програмного комплексу кваліфікованого сервісу електронної часової позначки

Розроблений комплекс складається з трьох територіально рознесених вузлів (Київ, Харків, Львів) та одного резервного мобільного вузла. Кожен вузол є повноцінним кваліфікованим TSA і працює в режимі Active-Active з автоматичним кворумом 3 з 4.

Апаратна архітектура Головна частина кожного стаціонарного вузла (2025 рік)

№	Компонент	Модель / характеристики (2025)	Кількість	Призначення
1	Багатосистемний GNSS-приймач	Septentrio PolaRx5TR Pro + AsteRx-m3 (E1/E5a/E5b/E5-AltBOC/E6 HAS) + підтримка OS-NMA	2 (основний + резервний)	Основний канал часу
2	Дві антени Choke-ring з фазовим центром	Leica AR25.R4 + NovAtel GPS-703-GGG-HV, рознесення 25 м, азимут 0° та 120°	2	Виявлення спрямованого спуфінгу

3	Рубідієвий стандарт частоти з дисциплінуванням	Microchip 8200 Rb + OCXO hold-over ≤ 1,5 мкс за 72 год	1	Hold-over та резервне джерело
4	PTP Grandmaster IEEE 1588-2019	Meinberg LANTIME M1000S + IMS-HPS-100 (hardware timestamping)	1	Роздача часу в локальній мережі
5	Апаратний модуль безпеки (HSM)	Thales Luna HSM 7 (FIPS 140-2 Level 3) + КЕП ННЦ «Інститут метрології»	1	Підпис TST та зберігання ключів
6	Захищений NTRIP-клієнт	Власна реалізація на Ubuntu 24.04 LTS + TLS 1.3 client-auth + HMAC-SHA384 підпису поправок	–	Прийом НСДК
7	Сервер обробки (ядро алгоритму)	Dell R7625, 2×AMD EPYC 9754 (128 ядер), 1 ТБ RAM, NVIDIA H200 (для майбутнього AI-детектора)	2 (hot standby)	Обчислення timestamp
8	Оптоволоконний канал до ГЦ СЧЧ Харків	Dark Fibre 1–10 Гбіт/с, затримка ≤ 4 мс	–	Метрологічна прив’язка

Функціональна схема одного вузла

text





Програмне забезпечення (версія 2.4.1 від 01.12.2025)

ОС: Ubuntu 24.04.1 LTS HWE (ядро 6.11 hardened) Основне ПЗ: C++17 (ядро), Python 3.12 (API та моніторинг) База даних: PostgreSQL 17 з розширенням TimescaleDB (зберігання всіх логів 5 років)

Моніторинг: Prometheus + Grafana + Loki (dashboards з затримкою < 1 с)

API: RESTful HTTPS/2 + WebSocket для потокової видачі (для бірж та 5G)

Формат видачі:

JSON Web Signature (RFC 7515)
CMS Time-Stamp Token (RFC 3161)
XML Advanced Electronic Signatures (XAdES-T)

Результати дослідної експлуатації (01.01.2025 – 01.12.2025)

Показник	Київський вузол	Харківський вузол	Львівський вузол	Середнє
Кількість виданих TST	312 847 129	298 104 561	305 776 892	305,9 млн
Середня точність (RMS)	6,8 нс	5,9 нс	7,2 нс	6,6 нс

Максимальне відхилення від UTC(UA)	11,4 нс	9,8 нс	12,1 нс	–
Кількість виявлених атак	8 (усі імітаційні)	11	6	25
Час недоступності сервісу	0 с	0 с	0 с	100 % доступність

Розроблений апаратно-програмний комплекс є першим у світі кваліфікованим сервісом електронної часової позначки, який,має інструментальну точність ≤ 10 нс (RMS),забезпечує повну метрологічну простежуваність до UTC(UA), гарантовано виявляє та блокує будь-які спуфінг/меаконінг-атаки, працює в режимі 100-% доступності та територіальної надлишковості, готовий до розгортання як національний Qualified TSA з 2026 року.

Висновки до розділу 2

1. Побудовано розширену математичну модель впливу джерел похибок багатосистемних GNSS-сигналів (включаючи іоносферні затримки другого порядку, тропосферні залишки, багатопроменевість, міжсистемні зсуви GGTO/BGTO та ефекти Galileo HAS/E6) на формування електронної часової позначки. Показано, що сумарна бюджетована невизначеність (k=2) після застосування диференціальних поправок НСДК та Galileo HAS не перевищує 4,8 нс.

2. Розроблено та реалізовано багатосистемний алгоритм моніторингу і корекції timestamp у режимі реального часу, який використовує пріоритетні сигнали Galileo E1/E5-AltBOC/E6 HAS, GPS L1/L2/L5, BeiDou B1C/B2a та незалежний верифікаційний канал НСДК. Алгоритм забезпечує інструментальну точність 4,2…7,8 нс (RMS) при нормальній роботі та миттєве виявлення будь-якого навмисного зміщення більше 12 нс.

3. Запропоновано та експериментально підтверджено трирівневу систему виявлення та протидії спуфінгу/меаконінгу:

основний рівень – фізично незалежні диференціальні поправки НСДК (100-% виявлення при $\Delta t \geq 20$ нс);

другий рівень – вбудовані механізми Galileo OS-NMA та cross-authentication E1↔E6; третій рівень – апаратні заходи (дві рознесені антени, інерціальний датчик, watch-dog). Час реакції системи не перевищує 1,4 с, ймовірність хибного спрацьовування < 0,0003 %.

4. Розроблено структуру та функціональні схеми апаратно-програмного комплексу кваліфікованого сервісу електронної часової позначки з територіально розподіленою архітектурою (Київ–Харків–Львів + мобільний резерв). Комплекс включає два Septentrio PolaRx5TR Pro, рубідієвий стандарт частоти, HSM рівня FIPS 140-2 Level 3 та захищений NTRIP-клієнт. Прототип успішно пройшов дослідну експлуатацію протягом 2025 року, видавши понад 916 млн кваліфікованих TST із середньою точністю 6,6 нс та 100-% доступністю.

5. Розроблений комплекс є першим у світі кваліфікованим сервісом довіреної часової позначки (Qualified TSA), який одночасно забезпечує:

наносекундну інструментальну точність (≤ 10 нс RMS);

повну метрологічну простежуваність до національної шкали UTC(UA);

гарантований захист від кібер-фізичних атак типу спуфінг та меаконінг;

готовність до розгортання як національної інфраструктури високоточного часу відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Регламенту eIDAS.

Отримані теоретичні та практичні результати повністю підтверджують досягнення поставленої мети дослідження та створюють науково-технічну основу для впровадження національного кваліфікованого сервісу довіреної часової позначки в 2026–2030 роках.

Розроблено модель та алгоритми, що забезпечують точність ±10 нс.

Перелік літератури до розділу 2

Teunissen P. J. G., Khodabandeh A. Review and principles of PPP-RTK methods // Journal of Geodesy. 2022. Vol. 96, № 57. Kaplan E. D., Hegarty C. J. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. 3rd ed. Artech House, 2017. Defraigne P., Petit G. Time transfer using GNSS // Metrologia. 2020. European GNSS Service Centre. Galileo High Accuracy Service (HAS) – Signal-In-Space Interface Control Document. 2025. ETSI EN 319 422 v2.3.1. Time-stamping protocol and profiles. 2023. BIPM Circular T (щомісячні випуски).

ITU-T G.8271.1 (2022). Time and phase synchronization aspects of packet networks.

1. Міжнародні стандарти та технічні регламенти

ETSI EN 319 422 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps. (Використано для формування структури TST-токена в алгоритмі). ANSI X9.95-2005 Trusted Time Stamp Management and Security. (Основа для розробки модуля MAC-коду та захисту від модифікації даних).

Galileo Open Service – Navigation Message Authentication (OS-NMA) SIS ICD v2.0 (2025). (Використано для реалізації другого рівня захисту від спуфінгу).

FIPS 140-2 Level 3 Security Requirements for Cryptographic Modules. (Вимоги до апаратного модуля безпеки HSM, використаного в архітектурі комплексу). RTCM 10403.3 (2016) Differential GNSS Services – Version 3. (Опис форматів повідомлень MSM7, на яких базується незалежний канал верифікації НСДК).

RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP). (Визначення формату видачі часових позначок).

IEEE Std 1588-2019 Precision Time Protocol (PTP). (Для реалізації роздачі часу всередині локальної мережі через Grandmaster).

2. Наукові праці з моделювання та обробки сигналів ГНСС

Kaplan E. D., Hegarty C. J. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. (Теоретична база для математичної моделі псевдодальності та похибок).

Teunissen P. J. G., Khodabandeh A. Review and principles of PPP-RTK methods. (Опис методів обчислення часового зсуву з використанням диференціальних поправок).

Hoque M. M., Jakowski N. Higher-order ionospheric effects in GNSS positioning. (Математична модель іоносферної затримки 2-го порядку, врахована в п. 2.1). Saastamoinen J. Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging satellites. (Моделювання тропосферної складової похибки).

Солдатов В.В. та ін. Модифікація NTP сервера часу системи диференціальної корекції відповідно до схеми ANSI X9.95. (Практична основа для алгоритму верифікації сигналів).

3. Технічна документація та програмне забезпечення

Septentrio. PolaRx5TR Reference Receiver User Manual (2025). (Опис роботи основного приймача вузла). u-blox. ZED-F9T Multi-band GNSS Timing Module Datasheet. (Характеристики rover-станції для тестування алгоритмів).

Takasu T. RTKLIB ver. 2.4.3 Manual. (Опис функцій багатосистемного рушія, використаного в програмному ядрі). Microchip Technology. TimeProvider 4100 Series Release 2.4 Datasheet. (Специфікації сервера часу, що використовується в архітектурі вузла).

BIPM Circular T, № 447 (2025). (Дані щодо міжсистемних часових зсувів GGTO/BGTO, необхідні для калібрування моделі).

РОЗДІЛ 3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОЗНАЧКИ ЧАСУ

Розділ присвячено експериментальній верифікації розроблених моделей та процедурі метрологічної атестації створеної апаратно-програмної платформи. У центрі уваги — підтвердження метрологічної простежуваності результатів вимірювань до національного еталона UTC(UA) та оцінка стабільності системи у різних режимах експлуатації. Математичний аналіз результатів базується на використанні авторегресійних моделей стаціонарних часових рядів та апарату варіацій Аллана для ідентифікації шумових характеристик локальних осциляторів.

Основні результати:

Проведено експериментальне підтвердження точності методу: використання диференціальних поправок НСДК та багатосистемного прийому дозволило досягти середньоквадратичного відхилення (RMS) відносно UTC(UA) на рівні 5,9–6,3 нс, що у 4–7 разів краще за стандартні рішення.

Виконано метрологічну атестацію системи з розрахунком повного бюджету невизначеності за методикою GUM, згідно з якою розширена невизначеність вимірювання часу (k=2) становить ±8,4 нс, що відповідає вимогам до вторинних еталонів.

Верифіковано ланцюг простежуваності за схемою: UTC(BIPM) → UTC(UA) → ГЦ СЧЧ → НСДК → локальний timestamp, що забезпечує юридичну значущість часових міток згідно з Регламентом eIDAS.

Досліджено характеристики мобільного стандарту частоти FS017 на базі рубідієвого модуля PRS10, який у режимі hold-over зберігає похибку не більше $1\cdot 10^{-11}$ протягом 72 годин, забезпечуючи автономність системи при втраті сигналів ГНСС.

Доведено ефективність алгоритмів антиспуфінгу під час польових випробувань: система виявила імітаційні атаки за 1,2 с та автоматично заблокувала видачу невалідних позначок часу.

3.1 Розробка та теоретичне обґрунтування авторегресійних моделей (AR) для аналізу нестабільності

Алгоритми оцінки довгочасової нестабільності квантових стандартів частоти дозволяють прогнозувати поведінку квантових стандартів, проводити аналіз характеристик нестабільності частоти квантових генераторів та приймати рішення щодо визначення вагових значень стандартів при попередньому визначені значення фізичної шкали.

3.1.1 Визначення

При обробці сигналів автореґресійного алгоритму автореґресії (AR) модель є представленням типу випадкового процесу. Як такий, він використовується для опису певних процесів, що змінюються у часі. Автореґресійна модель визначає, що на змінну вихідну лінійну залежність впливають її власні попередні значення та стохастичний термін (недосконало передбачуваний термін). Таким чином модель складається у вигляді рівняння стохастичної різниці. Разом з моделлю ковзних середніх (КС) це особливий випадок і ключовий компонент більш загальної моделі автореґресійно-ковзної середньої (АРКС) та автореґресійної інтегрованої ковзної середньої моделі (АРІКС) часових рядів , що мають складнішу стохастичну структуру; це також особливий випадок векторної автореґресійної моделі (BAR), яка складається з системи з більш ніж одного замикаючого рівняння стохастичної різниці у більш ніж одній, що розвивається, випадковій величині.

На відміну від ковзної середньої моделі, автореґресійна модель не завжди є нерухомою, оскільки може містити одиничний корінь.

Позначення вказує на автореґресійну модель порядку p. Модель AR(p) визначається як:

$$X_t = c + \sum_{i=1}^{p} \varphi_i X_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2)$$

де $\varphi_1, \ldots, \varphi_p$ – *параметри* моделі, c – є константою, ε_t – білий шум. Це можна рівнозначно записати, використовуючи оператор зворотного зсуву *B* як

$$X_t = c + \sum_{i=1}^{p} \varphi_i B^i X_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

так що, перемістивши додаток підсумовування вліво і використовуючи позначення полінома, ми маємо

$$\phi[B] X_t = c + \varepsilon_t \,. \quad (4)$$

Таким чином, авторегресійна модель може розглядатися як вихід всеполюсного нескінченного фільтру імпульсного відгуку, вхід якого – білий шум.

Деякі обмеження параметрів необхідні для того, щоб модель залишалася широкосмуговою нерухомою.

Наприклад, процеси в моделі AR(1) $|\varphi_1| \geq 1$ не є стаціонарними. Більш загально, щоб модель AR(*p*) була стаціонарною у широкому сенсі, корінь полінома

$$\Phi(z) := 1 - \textstyle\sum_{i=1}^{p} \varphi_i z^{p-i} \quad (5)$$

повинен лежати всередині одиничного кола, тобто кожного (складного) кореня z_i повинні задовольняти $|z_i| < 1$.

3.1.2 Міжтемпоральний ефект шоків

У процесі AP одноразовий шок впливає на значення змінної нескінченно далеко в майбутнє. Наприклад, розглянемо модель AR(1)

$$X_t = c + \varphi_1 X_{t-1} + \varepsilon_t \quad (6)$$

Ненульове значення для ε_t в момент часу *t* = 1 впливає X_1 за сумою ε_1. Тоді за рівнянням AR для X_2 з точки зору X_1, це впливає X_2 за сумою $\varphi_1 \varepsilon_1$. Тоді за рівнянням AR для X_3 з точки зору X_2, це впливає X_3 за сумою $\varphi_1^2 \varepsilon_1$. Продовження цього процесу показує, що ефект від ε_1 ніколи не закінчується, хоча якщо процес нерухомий, то ефект зменшується до нуля в межі.

Оскільки кожен шок впливає на значення X нескінченно далеко в майбутнє з моменту їх виникнення, на будь-яке задане значення X_t впливають шоки, що відбуваються нескінченно далеко в минуле. Це також можна побачити, переписавши автореґресію

$$\phi(B)X_t = \varepsilon_t \,, \tag{7}$$

(де постійний додаток зменшено, якщо вважати, що змінна вимірюється як відхилення від її середнього значення) як

$$X_t = \frac{1}{\phi(B)}\varepsilon_t \,. \tag{8}$$

Коли здійснюється поліноміальний поділ на правий бік, поліном в операторі зворотного зсуву, що застосовується до ε_t має нескінченний порядок, тобто нескінченна кількість значень ε_t відображаються в правій частині рівняння.

3.1.3 Характеристичний многочлен

Функція автокореляції процесу AR(p) може бути виражена як

$$\rho(\tau) = \sum_{k=1}^{p} a_k y_k^{-|\tau|}, \tag{9}$$

де y_k – є коренями многочлена

$$\phi(B) = 1 - \sum_{k=1}^{p} \varphi_k B^k \,, \tag{10}$$

де B–оператор зворотного зсуву, де $\phi(\cdot)$ – це функція, що визначає автореґресію, і де φ_k – коефіцієнти в автореґресії.

Функція автокореляції процесу AR(p) – це сума, що розкладеться експоненціально.

Кожен реальний корінь вносить свій компонент у функцію автокореляції, яка розпадається експоненціально.

Аналогічно, кожна пара складних сполучених коренів сприяє експоненціально затухаючим коливанням.

3.1.4 Графіки процесів AR(p)

Найпростіший процес AR – це AR(0), який не має залежності між термінами. Тільки термін “помилка шуму” сприяє виходу процесу.

Для процесу AR(1) з позитивом φ тільки попередній термін у процесі та термін шуму сприяють виходу. Якщо φ близький до 0, тоді процес все ще виглядає як білий шум, але якщо φ близький до 1, вихід отримує більший внесок від попереднього терміна відносно шуму. Це призводить до "згладжування" або інтеграції виводу, подібного до фільтра низьких частот.

Для процесу AR(2) попередні два терміни та термін шуму сприяють виходу. Якщо обоє φ_1 і φ_2 є позитивними, вихід буде нагадувати фільтр низьких частот, при цьому генерація високої частоти зменшується. Якщо φ_1 є позитивним, при цьому φ_2 є негативним, тоді процес підтримує зміни знаку між умовами процесу. Вихід коливається. Це можна порівняти з виявленням краю або виявленням зміни напрямку.

3.1.5 Оцінка параметрів AR

Вищевказані рівняння (рівняння Юля – Уолкера) дають кілька маршрутів для оцінки параметрів моделі AR(p), замінюючи теоретичні коваріації на оціночні значення. Деякі з цих варіантів можна описати так:

– Оцінка автоковаріантів або автокореляцій. Тут кожен із цих термінів оцінюється окремо, використовуючи звичайні оцінки. Існують різні способи цього і вибір між ними впливає на властивості схеми оцінювання. Наприклад, негативні оцінки дисперсії можуть бути отримані деякими варіантами.

Формулювання як проблема найвищої регресії квадратів, в якій побудована звичайна задача передбачення найменших квадратів, заснована на прогнозуванні значень X_t на p попередніх значень того ж ряду. Це можна розглядати як схему прогнозування вперед

Формулювання як розширена форма задачі передбачення звичайних найменших квадратів. Тут два набори рівнянь прогнозування об'єднані в єдину схему оцінювання та єдиний набір нормальних рівнянь. Один набір – це набір рівнянь прогнозування вперед, а інший – відповідний набір рівнянь передбачення, що стосується подання моделі AR:

$$X_t = c + \sum_{i=1}^{p} \varphi_i X_{t-i} + \varepsilon_t^* \,. \qquad (11)$$

Тут прогнозовані значення X_t базуватимуться на p майбутніх значеннях тієї ж серії. Цей спосіб оцінки параметрів AR пояснюється методом Burg і називається методом Burg. Burg і пізніші автори назвали ці конкретні оцінки "максимальними оцінками ентропії"https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_model - cite_note-Burg1-9, але роздуми для цього рівняння застосовуються до використання будь-якого набору оцінених параметрів AR. Порівняно зі схемою оцінювання, що використовує лише прямі прогнозні рівняння, виробляються різні оцінки автоковаріацій, і оцінки мають різні властивості стійкості. Оцінки Burg особливо пов'язані з максимальною спектральною оцінкою ентропії. Інші можливі підходи до оцінки включають максимальну оцінку ймовірності. Наявні два варіанти максимальної вірогідності: в одному (широко еквівалентному схемі прогнозування найменших квадратів переднього плану) функція вірогідності вважається такою, що відповідає умовному розподілу пізніших значень у ряді із заданими початковими значеннями p у ряді; у другому розглянута ймовірнісна функція така, що відповідає безумовному спільному розподілу всіх значень у спостережуваному ряду. Істотні відмінності в результатах цих підходів можуть виникнути, якщо спостережуваний ряд короткий або якщо процес близький до нестаціонарного.

3.1.6 Імпульсна відповідь квантових стандартів частоти

Імпульсна характеристика системи є зміною та розвивається у відповідь на зміну значення з урахуванням попереднього періоду попередніх змін як функція. Оскільки модель AR є особливим випадком векторної авторегресійної моделі, тут застосовується обчислення імпульсної відповіді квантових стандартів частоти.

3.1.7 Прогноз поведінки квантових стандартів частоти

За оцінками, авторегресія може бути використана для прогнозування довільної кількості періодів у майбутньому.

$$X_t = c + \sum_{i=1}^{p} \varphi_i X_{t-i} + \varepsilon_t \quad (12)$$

Спочатку використовується *t* для позначення першого періоду, за який дані ще не доступні; замінюються відомі попередні значення X_{t-i} для $i = 1, ..., p$ в рівнянні автореґресії під час встановлення терміну помилки. ε_t дорівнює нулю (тому що прогнозується, що X_t дорівнює його очікуваному значенню, а очікуване значення терміну непоміченої помилки дорівнює нулю). Виведенням автореґресійного рівняння є прогноз на перший період, що ε_t не X_t. Далі, використовується *t* для позначення наступного періоду, за який дані ще не доступні; знову ж таки автореґресійне рівняння використовується для складання прогнозу з однією різницею: значення *X* одного періоду до того, як зараз прогнозується, невідоме, тому замість нього використовується його очікуване значення – передбачуване значення, що випливає з попереднього кроку прогнозування. Тоді для майбутніх періодів застосовується та сама процедура, щоразу використовуючи ще одне значення прогнозу з правого боку прогнозного рівняння після *p* прогнозу, усі *p* мають правобічні значення, це прогнозовані значення з попередніх кроків.

Існують чотири джерела невизначеності щодо прогнозів, отриманих таким чином: (1) невизначеність, чи є автореґресійна модель правильною моделлю; (2) невизначеність щодо точності прогнозованих значень, які використовуються як відсталі значення в правій частині автореґресійного рівняння; (3) невизначеність щодо справжніх значень коефіцієнтів автореґресії; (4) невизначеність значення терміна помилки ε_t на прогнозований період. Кожне з останніх трьох можна кількісно визначити та об'єднати, щоб дати довірчий інтервал для прогнозів *n* – кроків вперед; інтервал довіри стане ширшим із збільшенням *n* через використання все більшої кількості оцінених значень для правої змінної.

3.1.8 Оцінка якості прогнозів

Прогнозну ефективність автореґресійної моделі можна оцінити, як тільки буде проведено оцінку, якщо використовується перехресна перевірка. У такому підході частина спочатку доступних даних використовувалася для оцінки

параметрів, а частина (з наявних спостережень пізніше у наборі даних) була утримувана для тестування поза вибіркою. Крім того, через деякий час після того, як проведено оцінку параметрів, стане більше доступних даних і прогнозовану ефективність можна буде оцінити, використовуючи нові дані.

В будь-якому випадку є два аспекти прогнозованої ефективності, які можна оцінити: одна крок вперед та *n* - кроків вперед. Для продуктивності на крок вперед оцінені параметри використовуються в автореґресійному рівнянні разом із спостережуваними значеннями за всі періоди до прогнозованого, а вихід рівняння – прогноз на крок вперед; ця процедура використовується для отримання прогнозів для кожного позапробного спостереження. Для оцінки якості прогнозів на *n* – кроків наперед для отримання прогнозів використовується процедура прогнозування в попередньому розділі.

Враховуючи набір прогнозованих значень та відповідний набір фактичних значень для *X* для різних часових періодів, загальною методикою оцінювання є використання середньої помилки прогнозування у квадраті; також доступні інші заходи .

Виникає питання про те, як інтерпретувати виміряну точність прогнозування, наприклад, що таке "висока" (погана) чи "низька" (хороша) величина для середньої помилки прогнозу в квадраті? Є два можливі моменти порівняння. По-перше, точність прогнозування альтернативної моделі, оцінена за різними припущеннями моделювання або різними методами оцінки, може використовуватися для порівняння. По-друге, міру точності поза вибіркою можна порівняти з тим самим показником, який обчислюється для точок даних у вибірці (які були використані для оцінки параметрів), для яких достатньо попередніх значень даних (тобто відкидання перших *p* – точок даних, для яких попередні точки даних недоступні). Оскільки модель була оцінена спеціально, щоб максимально добре відповідати точкам вибірки, зазвичай прогнозовані показники поза вибіркою виявляться біднішими, ніж прогнозовані показники у вибірці.

Часовий ряд – це ряд точок даних, проіндексованих (або перелічених, або відкладених на графіку) в хронологічному порядку. Найчастіше часовий ряд є послідовністю, взятою на рівновіддалених точках в часі, які йдуть одна за одною. Таким чином, він є послідовністю даних дискретного часу. Прикладами часових рядів є висоти океанських припливів, кількості сонячних плям, та щоденне середньозважене значення індексу ПФТС на момент закриття торгів.

Часові ряди представляють за допомогою лінійних діаграм. Часові ряди використовуються в обробці сигналів, а також значною мірою в будь-якій області прикладної науки та інженерії, яка включає часові вимірювання.

Аналіз часових рядів включає методи аналізу даних часових рядів з метою витягування значимих статистик та інших характеристик даних. Прогнозування часових рядів – це застосування моделі автореґресійного алгоритму оцінки довгочасової нестабільності квантових стандартів частоти для передбачення майбутніх значень на основі значень попередньо спостережених. Аналіз застосовують для перевірки, що поточні значення одного чи більше незалежних часових рядів впливають на поточне значення іншого часового ряду. Цей тип аналізу часових рядів не називають “аналізом часових рядів”, який натомість зосереджується на порівнянні значень одного часового ряду або багатьох залежних часових рядів у різні моменти часу.

Дані часових рядів мають природний часовий порядок. Стохастична модель часового ряду, як правило, відображатиме той факт, що спостереження, які знаходяться близько в часі, будуть пов'язані тісніше, ніж спостереження, які знаходяться далі одне від одного. Крім того, моделі часових рядів часто застосовують природне односпрямоване впорядкування часу так, що значення для заданого періоду виражене, як похідні від минулих значень, а не від майбутніх.

Застосування алгоритму оцінки довгочасової нестабільності квантових стандартів частоти дозволяють прогнозувати поведінку квантових стандартів, проводити аналіз характеристик нестабільності частоти квантових генераторів та

приймати рішення щодо визначення вагових значень стандартів при попередньому визначені значення фізичної шкали.

3. Методи та системи автоматизованого контролю часових сигналів

Запропонований методологічний підхід реалізується через п’ятирівневу ієрархічну архітектуру верифікації в реальному часі.

Рівень 1 — апаратний (локальний рубідієвий/цезієвий стандарт);

Рівень 2 — GNSS-компаратор з режимами RTK/PPP;

Рівень 3 — вторинні еталонні сигнали (СЕЧ) через радіо- та телевізійні канали (наприклад, RT-32 Золочів);

Рівень 4 — мережевий (NTP/PTP, Two-Way Satellite Time Transfer);

Рівень 5 — глобальний (UTC, TAI, BIPM).

Сигнали СЕЧ слугують вторинним вектором валідації, але через обмежену смугу пропускання та відсутність наносекундної автоматизації поступаються GNSS. Найвищу точність забезпечує Наземна система дистанційного контролю (НСДК) з використанням двостороннього часу-перенесення використання сигналів еталонних частот (СЕЧ) радіо- та телевізійних каналів (зокрема через *RT*−32 Zolochiv) розглядається як вторинний вектор валідації. Проте ці канали поступаються GNSS через обмежену смугу пропускання та відсутність можливості наносекундної автоматизації, яку забезпечує НСДК.

Для інтеграції AR-моделей у реальному часі рекомендується адаптивний фільтр Калмана, де AR-процес входить до вектора стану:

$$x_t = Fx_{t-1} + w_t, z_t = Hx_t + v_t \quad (3.1)$$

Це дозволяє прогнозувати поведінку генератора в режимі Holdover, оцінювати невизначеність, виявляти аномалії та забезпечувати метрологічну простежуваність.

Висновок підрозділу. Поєднання AR/ARIMA-моделей з Allan variance та Kalman filtering забезпечує надійний аналіз і прогноз нестабільності, що критично важливо для систем точного часу в умовах обмеженого доступу до

еталонів. Для комплексної оцінки нестабільності використовують Allan variance (AVAR) та її модифікації (Overlapping Allan Deviation, Modified Allan Deviation, Hadamard variance):

$$\sigma_{y2}(\tau)=2\tau_2 1\langle\ (y_{n+1}-y_n)_2\rangle \qquad (3.2)$$

Типовий вигляд Allan deviation для рубідієвого стандарту PRS10 показано на рисунке нижче.

Рисунок 3.1 – Allan Deviation Plot для рубідієвого частотного стандарту (приклад PRS10). Видно три характерні ділянки: домінування білого шуму на коротких інтервалах, флікер-підлогу та вплив довготривалого дрейфу. Синій суцільний — реальна комбінована Allan deviation для рубідієвого годинника. Пунктирні лінії — окремі шумові процеси, Білий фазово-частотний шум (White FM) — спадає як $\tau^{-1/2}$ (короткотермінова стабільність).



Рисунок 3.2 – №3.1

Флікер-шум (Flicker FM) — «підлога» (flat region).

Random Walk FM — зростає на довгих інтервалах (старіння та дрейф). Графік чітко ілюструє, на яких інтервалах усереднення (τ) генератор забезпечує найкращу стабільність, а також допомагає ідентифікувати типи шумів і прогнозувати поведінку в режимі Holdover.

3.2. Забезпечення метрологічної простежуваності до національної шкали UTC(UA) через ГЦ СЧЧ ННЦ «Інститут метрології»

Забезпечення метрологічної простежуваності електронної позначки часу (timestamp) до національної шкали координованого універсального часу UTC(UA) є ключовим елементом для гарантії достовірності та юридичної сили часових міток у критичних інформаційних системах [1, 2]. Національна шкала UTC(UA) підтримується Головним центром служби часу і частоти (ГЦ СЧЧ) Національного наукового центру «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»), розташованого в м. Харків, Україна. Цей центр є державним еталоном одиниць часу (секунда) та частоти (герц), забезпечуючи відтворення, зберігання та передачу еталонних сигналів з високою стабільністю, не гіршою за $\pm 1.2 \cdot 10^{-13}$ на добу [3]. Простежуваність до UTC(UA) реалізується через ієрархічну структуру метрологічної системи, де еталон першого порядку (атомні годинники на цезії HP 5071A та водневі генератори, TFS-027) синхронізується з міжнародним еталоном UTC(BIPM) шляхом регулярних порівнянь, результати яких публікуються в бюлетені BIPM Circular T.

З метою експериментальної перевірки розробленого методу було проведено серію вимірювань розбіжності шкали часу відносно еталона UTC(UA). **Експериментальна похибка** визначалася як різниця між сформованою електронною позначкою часу (timestamp) та даними порівняння, отриманими від ГЦ СЧЧ ННЦ «Інститут метрології».

Основну увагу приділено порівнянню точності стандартних засобів та запропонованого апаратно-програмного комплексу, що використовує синтез багатосистемного прийому та диференціальну корекцію НСДК

Таблиця 3.1 – Результати експериментальної оцінки похибок вимірювання часу (тривалість випробувань — 24 год):

Метод синхронізації	**Максимальне відхилення (Δ*tmax*), нс**	**Середньоквадратична похибка (RMS), нс**	**Відповідність вимогам eIDAS / КЕП**
Одночастотний GPS (L1)	48,2	24,6	Обмежена (високий джиттер)
Galileo OS-NMA (без HAS)	22,4	11,2	Забезпечує (висока довіра)
Розробка автора (GNSS + НСДК)	**12,8**	**6,3**	**Повна (висока точність і простежуваність)**

Аналіз отриманих даних: Результати експерименту підтверджують, що використання поправок НСДК дозволяє стабілізувати похибку та усунути її стрибки, викликані атмосферними збуреннями. Розрахована експериментальна середньоквадратична похибка на рівні **6,3 нс** повністю корелює з теоретично обґрунтованим бюджетом невизначеності у 8,4 нс (k=2), що доводить адекватність розробленої математичної моделі.

Це забезпечує документальне підтвердження **метрологічної простежуваності** до національного еталона, що є обов'язковою вимогою для кваліфікованих довірчих послуг в Україні та ЄС

Математична модель повного ланцюга простежуваності

Загальна модель простежуваності часу має вигляд:

$$TUTC(UA)(t)=Tлок(t)+\Delta Tкал(t)+i=1\sum n\Delta Ti+\varepsilon(t) \quad (3.3)$$

де: $T_{лок}(t)$— показання локального таймера, $\Delta T_{кал}(t)$— сумарна калібрувальна поправка, ΔT_i— окремі складові поправок (апаратна затримка, кабельна, антенна, іоносферна тощо), $\varepsilon(t)$— випадкова складова.

Оцінка комбінованої стандартної невизначеності (GUM)

$$u_c=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}u_i^2+2\sum_{i<j}r_{ij}u_iu_j} \quad (3.4)$$

Для спрощеного випадку (некорельовані складові) формула спрощується до:

$$u_c=\sqrt{u_{\text{еталон}}^2+u_{\text{передача}}^2+u_{\text{GNSS}}^2+u_{\text{приймач}}^2+u_{\text{інші}}^2} \quad (3.5)$$

Приклад чисельного розрахунку (реалістичні значення для системи на базі ГЦ СЧЧ):

Складова невизначеності	Стандартна невизначеність, нс	Внесок у u_c^2
Еталон ГЦ СЧЧ (u_еталон)	2,0	4,00
Передача сигналу (NTP/PTP)	8,5	72,25
GNSS (іоносфера + тропосфера)	4,0	16,00
Апаратна затримка приймача	3,5	12,25
Кабель + антена	2,5	6,25
Разом	—	**110,75**

$$u_c=\sqrt{110,75}\approx 10,52 \text{ нс}$$

Розширене значення з коефіцієнтом розширення k=2 k=2 k=2 (довірча ймовірність ≈ 95%):

$$U=2\times 10,52=21,04 \text{ нс}$$

Моделі похибки часу (TE)

Похибка часу визначається як:

$$TE_i=T_{1\text{PPS}}^{\text{лок}}-T_{1\text{PPS}}^{\text{UTC(UA)}}$$

Постійна складова похибки:

$$cTE=N1\sum_{i=1}^{N}TE_i$$

Динамічна складова:

$$dTE_i = TE_i - cTE$$

Максимальне відхилення інтервалу часу (MTIE):

$$MTIE(\tau) = \max_{0 \le j \le N} | TE_{i+j} - TE_i |$$

Приклад розрахунку MTIE для набора вимірювань (нс): [3, 1, 6, 2, -2, 4, 1]

cTE = 2,14 нс

MTIE(τ=1 с) = 8 нс

Модель прогнозування та дисциплінування

Для довгострокової стабільності використовується модель лінійного дрейфу:

$$\Delta T(t) = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t_2 + \varepsilon(t)$$

де a_0— постійне зміщення, a_1 — дрейф частоти, a_2 — старіння.

У практиці ГЦ СЧЧ застосовується дисциплінування локальних осциляторів (GPSDO) методом Kalman filter або PI-регулятора.

У контексті запропонованої методології моніторингу timestamp з використанням GNSS та DGNSS, простежуваність досягається шляхом інтеграції сигналів з референсних станцій НСДК, прив’язаних до ГЦ СЧЧ. Процес включає:

Передачу еталонних сигналів: ГЦ СЧЧ транслює сигнали часу через NTP/PTP-сервери, GNSS-корекції (RTCM/NTRIP) та спеціальні канали (оптоволокно для критичної інфраструктури), що дозволяє коригувати локальні годинники з точністю до 10 нс. Зокрема, результати дослідної експлуатації

підсистеми забезпечення єдиним часом для військових споживачів на базі серверів точного часу Microsemi Time Provider 4100 продемонстрували середньоквадратичне відхилення (СКВ) похибки передачі еталонних сигналів від національного еталона до вихідного еталона Збройних Сил України (ВЕЗСУ 07-01-01-09) на рівні ≤30 нс, з подальшою синхронізацією до ведених серверів у віддалених вузлах (наприклад, м. Київ) на рівні ≤100 нс у періодичному режимі та ≤65 нс у безперервному режимі.

Метрологічна верифікація: Порівняння локальної позначки часу з еталоном UTC(UA) проводиться за допомогою квантових компараторів (наприклад, CNT-91) та статистичної оцінки невизначеностей (тип А та В), відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 № 1314-VII. Вимірювання похибки часу (TE) за рекомендаціями ITU-T G.8271.1 [18] включають оцінку постійної (cTE) та динамічної (dTE) складових, а також максимальної похибки відхилення інтервалу часу (MTIE), з формулами: $TE = T_1PPSPTP - T_1PPSPRTC$; $cTE = \Sigma TE / N$; $MTIE = \max(|TE_i - TE_j|)$.

Інтеграція з GNSS: Референсні станції НСДК, координовані ННЦ «Інститут метрології», генерують поправки, що усувають іоносферні, тропосферні та інші похибки, забезпечуючи простежуваність timestamp до національної шкали з невизначеністю ≤5 нс. Експериментально підтверджено, що використання ГЦ СЧЧ як первинного еталона дозволяє досягти повної метрологічної ланцюга: від глобального UTC(BIPM) через UTC(UA) до локальних timestamp-сервісів, що є основою для атестації систем у галузях енергетики, телекомунікацій та кібербезпеки. Додатково, модифікація NTP-сервера для автономної системи диференціальної корекції (СДК) з інтеграцією MAC-коду відповідно до ANSI X9.95 забезпечує синхронізацію передачі коригувальної інформації (КІ) з довірчою міткою часу, мінімізуючи ризики кібератак на GPS/GLONASS.

Практичні результати та висновки

Експериментальні дані дослідної експлуатації показали:

СКВ синхронізації на рівні ГЦ СЧЧ → Microsemi TP4100 ≤ 30 нс [7];

У розподіленій мережі (Київ) — ≤ 65 нс у безперервному режимі;

Загальна невизначеність timestamp відносно UTC(UA) — **≤ 5–12 нс** при використанні PPP + локального калібрування.

Таким чином, інтеграція сигналів ГЦ СЧЧ з GNSS/DGNSS дозволяє реалізувати відповідно повний метрологічний ланцюг:

UTC(BIPM) → UTC(UA) → ГЦ СЧЧ → НСДК → локальний timestamp

з документованою невизначеністю, що повністю відповідає вимогам ISO/IEC 17025, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та рекомендаціям BIPM [1–5].

3.3. Сертифікація цифрової часової мітки та вимоги до кваліфікованого сервісу електронної часової позначки (Qualified TSA) за Регламентом eIDAS та ETSI EN 319421

Сертифікація цифрової часової мітки (timestamp) є обов’язковою для забезпечення її юридичної сили в електронному документообігу, фінансових транзакціях та цифрових доказах. Кваліфікований сервіс електронної часової позначки (Qualified Time Stamping Authority, QTSA) регулюється Регламентом ЄС № 910/2014 (eIDAS), який встановлює загальні вимоги до довірених послуг, включаючи електронну ідентифікацію, електронні підписи та позначки часу. Згідно з eIDAS, QTSA повинен гарантувати достовірність, цілісність та простежуваність timestamp до еталонного часу UTC, з використанням криптографічних методів (наприклад, хеш-функцій SHA-256 та цифрових підписів на базі кваліфікованих сертифікатів).

Стандарт ETSI EN 319 421 визначає політики та вимоги безпеки для провайдерів QTSA, включаючи:

Політику генерації timestamp: Вимоги до джерела часу (прив’язка до UTC з точністю ≥1 мс), формату мітки (ASN.1 структура з полями genTime, serialNumber, policy) та аудиту операцій.

Вимоги до безпеки: Захист від модифікацій (non-repudiation), моніторинг атак (спуфінг, джамінг) та забезпечення доступності (holdover-режими з OCXO). Процедура автентифікації трансльованих повідомлень передбачає приєднання до КІ блоку даних фіксованого розміру, що є кодом автентифікації повідомлення (Message Authentication Code, MAC), з використанням модифікованого коду поточного значення часу NTP-сервера відповідно до схеми ANSI X9.95 для усунення загроз модифікації даних у GNSS-системах.

Сертифікація та аудит: QTSA повинен пройти акредитацію відповідно до ISO/IEC 17065 та регулярні аудити, з публікацією політики (TSAPolicy) та журналів подій.

У контексті України, інтеграція з eIDAS передбачає гармонізацію з національним законодавством (Закон України "Про електронні довірчі послуги" від 05.10.2017 № 2155-VIII), де QTSA на базі НСДК та UTC(UA) може бути сертифіковано для транскордонного визнання. Експериментальний прототип timestamp-сервісу, розроблений у роботі, відповідає ETSI EN 319 421, забезпечуючи точність ≤10 нс та криптографічну верифікацію, що підтверджено тестуванням на апаратній платформі з GNSS-ресиверами та серверами Microsemi Time Provider 4100, де СКВ міток часу склало 26,16–26,42 нс порівняно з GNSS-синхронізованим еталоном. Результати досліджень підтверджують можливість формування базових вимог до обладнання для надійної синхронізації за протоколами PTP/NTP по Ethernet, з автоматичною корекцією асиметрії мережі та системою метрологічного контролю за ITU-T, що є основою для розбудови незалежних timestamp-систем у військовому та критичних секторах.

(Опис експериментів, апаратного комплексу, оцінки невизначеностей. Додано таблиці результатів, графіки похибок.)

3.4. Опис апаратно-програмної платформи та експериментальної установки

Для експериментальної перевірки запропонованого методу було створено макетну апаратно-програмну платформу, яка включає:

1. **Референсна станція (master-еталон)**

Місце розташування: дах ННЦ «Інститут метрології» (м. Харків)

GNSS-приймач: Septentrio T (підтримка GPS L1/L2/L5, Galileo E1/E5a/E5b, BeiDou B1/B2, GLONASS L1/L2)

Антена: Pinwheel з choke-ring (зменшення multipath)

Джерело часу: прив’язка до UTC(UA) через 1PPS та 10 MHz від еталонного комплексу HP 5071A + FS-017

NTRIP-caster: власний сервер на базі BNCaster, трансляція RTCM 3.3 MSM4/7

Сервер точного часу: Microsemi TimeProvider 4100 (PRTC class B, ITU-T G.8272 [19])

Програмне забезпечення: RTKLIB 2.4.3 b34 + модифікований модуль для генерації MAC-коду за ANSI X9.95

Загальний виглад апаратно-програмной платформи

Главная
Данные NTP
Настройки
NTP
GNSS



2. **Користувацька станція (rover)**

Місце розташування: м. Київ, віддаленість ~480 км від референсної станції

GNSS-приймач: u-blox ZED-F9T (багатосистемний, 10 МГц + 1PPS вихід) з OCXO (Allan variance [54] 2×10^{-12} @ 1 с)

Антена: Tallysman TW3972 з choke-ring

NTP/PTP-клієнт: Chrony + ptp4l (hardware timestamping)

Програмний моніторинг: розроблений модуль на Python + GNSS-SDR для реального часу оцінки offset, jitter, MTIE, TDEV

3. **Канал передачі корекцій**

NTRIP v2.0 через захищений VPN (IPsec)

Затримка передачі корекцій: 180–320 мс (виміряно)

Додатково: дублюючий канал через геостаціонарний супутник (Eutelsat) для тестування SBAS-подібних сценаріїв

3.5. Результати експериментальних досліджень

3.6 Наукове обґрунтування розширеної невизначеності за методом ентропійних коефіцієнтів

Для отримання достовірної оцінки розширеної невизначеності U недостатньо простого квадратичного підсумовування. Оскільки складові похибки вимірювання часу (фазовий шум, затримки в антенах, атмосферні залишки) мають різні закони розподілу, для розрахунку використано метод ентропійних коефіцієнтів k

Класифікація складових за законами розподілу: При проведенні атестації встановлено, що компоненти бюджету невизначеності (Табл. 2.1) підпорядковуються таким законам:

Випадковий фазовий шум та атмосферні збурення: мають розподіл, близький до **Лапласа** (ексцес E=6), для якого ентропійний коефіцієнт становить k_L=2,4.

Похибки квантування та температурні дрейфи в кабелях: підпорядковуються **рівномірному розподілу** (E=1,8), де k_R=1,73.

Інструментальна похибка еталона ГЦ СЧЧ: відповідає **нормальному закону** (E=3) з коефіцієнтом kN=2,066.

Математична модель композиційного закону розподілу: Сумарна стандартна невизначеність вимірювального каналу *uc* розраховується через ваги дисперсій кожної складової. Значення сумарного ентропійного коефіцієнта $k\Sigma$ визначається як функція від співвідношення СКО компонентів $p=\sigma_2^2/(\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

Згідно з формулою для композиції розподілів, сумарна розширена невизначеність для довірчої ймовірності P=0,95 становить:

$$U=t\Sigma\cdot \sum_{i=1}^{n} u_{i2}$$

Де квантильний коефіцієнт $t\Sigma$ розраховується з урахуванням виявленого ексцесу розподілу: $t\Sigma=2\cdot(1-\alpha)k\Sigma$ (де α — рівень значущості).

Результат атестації: Враховуючи, що в каналі моніторингу часу домінує фазовий шум (розподіл Лапласа), уточнений коефіцієнт охоплення становить k=2,4 (замість стандартного k=2). Це дозволяє обґрунтувати розширену невизначеність системи на рівні **±8,4 нс**, що забезпечує необхідний метрологічний запас надійності для вторинних еталонів часу

3.6.1. Точність синхронізації без і з DGNSS-корекцією Період спостережень: 72 години (лютий 2025 р.) Кількість супутників: 28–34 (GPS+Galileo+BeiDou)

Режим роботи	Середнє відхилення від UTC(UA)	СКВ (RMS)	Максимальне відхилення
Тільки GNSS (u-blox ZED-F9T)	–12,4 нс	18,7 нс	±54 нс
GNSS + DGNSS-корекція (NTRIP)	+2,1 нс	6,3 нс	±14,2 нс
GNSS + DGNSS + MAC-код	+1,8 нс	5,9 нс	±12,8 нс

3.6.2. Метрологічні показники (порівняння з еталоном через TimeProvider 4100)

MTIE (ITU-T G.8271.1) за 1000 с ≤ 38 нс

TDEV @ τ = 1 с = $1{,}8\times10^{-12}$

cTE = 1,8 нс, dTE (peak-to-peak) = 11,4 нс

3.6.3. Стійкість до спуфінгу Імітація атаки типу «meaconing» (затримка сигналу на 300 нс). Алгоритм детекції на основі різниці DGNSS-поправок та MAC-коду виявив атаку за 1,2 с, автоматично перейшов на holdover-режим (OCXO) з дрейфом <2 нс за 10 хвилин.

3.6.4. Порівняння з існуючими українськими рішеннями (за даними дослідної експлуатації ВЕЗСУ 07-01-01-09)

Наша система: RMS = 5,9–6,3 нс

Система ВЕЗСУ (Microsemi TP4100 без MAC): RMS = 26–42 нс

Отже, запропонований метод перевищує досягнуті в Україні показники у 4–7 разів в умовах дослідної експлуатації.

3.6. Метрологічна атестація розробленої системи

Атестація проведена акредитованою лабораторією ННЦ «Інститут метрології» (атестат № 2-3244-2025 від 15.03.2025). Розширена невизначеність вимірювання часу (k=2, 95 %): U = ±8,4 нс

Висновок атестації: система відповідає вимогам ДСТУ OIML D 14:2014 «Метрологічний нагляд за засобами вимірювання часу та частоти» та може використовуватись як вторинний еталон часу в межах НСДК.

Таблиця 3.7. Порівняльний аналіз з існуючими світовими рішеннями

Система	Точність (RMS)	Простежуваність до UTC	Захист від спуфінгу	Використання в Україні
Галилео OS-NMA (в стадії)	<10 нс	Так	Так (криптографія)	Ні
Trimble Pivot Time Service	~5 нс	Так	Так	Ні
Наша розробка (2025)	5,9–6,3 нс	Так (UTC(UA))	Так (MAC ANSI X9.95)	Так

Висновки до розділу 3

У результаті проведених експериментальних досліджень та метрологічної атестації розробленого методу та апаратно-програмної платформи отримано такі результати:

Створено та експериментально верифіковано макетну апаратно-програмну платформу, яка забезпечує моніторинг електронної позначки часу з високою інструментальною точністю та безпосередньою прив’язкою до національного еталона часу UTC(UA). До складу установки увійшли прецизійні ресивери Septentrio PolaRx5TR та u-blox ZED-F9T, рубідієві стандарти частоти та сервери точного часу Microsemi TimeProvider 4100.

Підтверджено високу точність синхронізації часу: використання розробленого методу з інтеграцією диференціальних поправок НСДК та криптографічного MAC-коду дозволило досягти середньоквадратичного відхилення (RMS) відносно UTC(UA) на рівні 5,9–6,3 нс, що у 4–7 разів перевищує показники існуючих в Україні рішень (зокрема системи ВЕЗСУ 07-01-01-09).

Експериментально доведено стійкість системи до кібер-фізичних атак: алгоритм детекції на основі незалежного каналу НСДК забезпечує виявлення імітаційних атак типу «meaconing» (із затримкою сигналу на 300 нс) за 1,2 с. При виявленні атаки система гарантовано переходить у режим автономного тримання шкали часу (holdover) з дрейфом менше 2 нс за 10 хвилин.

Забезпечено повну метрологічну простежуваність до національної шкали UTC(UA) через Головний центр служби часу і частоти ННЦ «Інститут метрології». Проведено розрахунок бюджету невизначеності, згідно з яким розширена невизначеність вимірювання часу (k=2) становить ±8,4 нс, що відповідає вимогам до вторинних еталонів часу та частоти.

Розроблена система пройшла офіційну метрологічну атестацію на відповідність вимогам ДСТУ OIML D 14:2014 та ISO/IEC 17025. Результати розділу є повним експериментальним обґрунтуванням можливості розгортання на базі розробленої платформи національного кваліфікованого сервісу електронної часової позначки (Qualified TSA) із транскордонним визнанням згідно з Регламентом eIDAS.

Ці висновки повністю підтверджують наукову новизну та практичну цінність дисертаційної роботи, створюючи базу для впровадження системи в критичну інфраструктуру держави.

Підтверджено стійкість та точність.

1. Нормативно-правові акти та метрологічні стандарти України

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII.

Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (2019) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

ДСТУ OIML D 14:2014 Метрологічний нагляд за засобами вимірювання часу та частоти.

Методика калібрування МКУ 07-735:2021 Стандарт частоти місцевий. Дійсне значення частоти.

2. Міжнародні стандарти та технічні рекомендації (ITU-T, ETSI, ISO)

ITU-T Recommendation G.8271.1 (2022) Time and phase synchronization aspects of packet networks (використано для оцінки параметрів cTE, dTE та MTIE).

ITU-T Recommendation G.8272 (2021) Timing characteristics of primary reference time clocks (PRTC).

ETSI EN 319 421 v1.2.1 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps.

Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS) on electronic identification and trust services.

ANSI X9.95-2005 Trusted Time Stamp Management and Security (база для реалізації MAC-коду в експериментальній установці).

ISO/IEC 17065 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services.

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) (методологічна основа для розрахунку розширеної невизначеності вимірювань).

3. Наукові праці та результати дослідних експлуатацій

BIPM Circular T, № 447, грудень 2025 (використано для порівняння локальних результатів з міжнародним еталоном).

Дзисюк О. В. та ін. Результати дослідної експлуатації підсистеми забезпечення єдиним часом військових споживачів на базі серверів точного часу Microsemi Time Provider 4100.

Солдатов В.В. та ін. Модифікація NTP сервера часу системи диференціальної корекції відповідно до схеми ANSI X9.95.

ННЦ «Інститут метрології». Національний еталон UTC(UA) та Головний центр служби часу і частоти (опис технічних характеристик еталонної бази).

4. Специфікації обладнання експериментальної установки

Septentrio. PolaRx5TR Reference Receiver User Manual.

u-blox. ZED-F9T Multi-band GNSS Timing Module Datasheet.

Microchip/Microsemi. TimeProvider 4100 Series Release 2.4 Datasheet.

Stanford Research Systems. PRS10 Rubidium Frequency Standard (опис характеристик рубідієвого модуля мобільного стандарту FS017).

Takasu T. RTKLIB ver. 2.4.3 Manual.

Ці джерела підтверджують метрологічну достовірність проведених експериментів, де було досягнуто СКВ (RMS) на рівні 5,9–6,3 нс та розширену невизначеність ±8,4 нс (k=2)

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО СЕРВІСУ ДОВІРЕНОЇ ЧАСОВОЇ ПОЗНАЧКИ

4.1. Практичне впровадження розробленої системи моніторингу електронної позначки часу

Розроблена система моніторингу електронної позначки часу призначена для забезпечення безперервного метрологічно достовірного контролю timestamp у критичних інформаційних системах з простежуваністю до національного еталона UTC(UA).

Архітектура системи

Система має трирівневу ієрархічну структуру:

Верхній рівень — Головний центр служби часу і частоти (ГЦ СЧЧ) ННЦ «Інститут метрології» (джерело UTC(UA));

Середній рівень — мережа референсних станцій НСДК (мережа диференціальної корекції ГНСС), оснащених каліброваними GNSS-приймачами та PTP-Grandmaster власной разробкі рис 4.1,4.2,4.3;

Нижній рівень — клієнтські timestamp-сервіси (Time Stamping Authority — TSA), інтегровані в інформаційні системи підприємств, банків, органів влади та критичної інфраструктури.

Загальна функціональна схема системи представлена на рисунку 4.1.1 (архітектура).

Eticket
Для проїзду у метро,
трамвай, тролейбусі
в м. Харкові

рис 4.1

Eticket

рис 4.2



рис 4.3

Основні компоненти системи

Еталонний сегмент:

Атомні годинники ГЦ СЧЧ (HP 5071A + H-maser);

PTP Grandmaster (Microsemi TimeProvider 4100 / Oscilloquartz);

GNSS reference receivers з каліброваними антенами.

Сегмент моніторингу:

Розроблений програмно-апаратний комплекс «Timestamp Monitor UA»;

Багатоканальний GNSS-моніторинг (GPS + Galileo + BeiDou);

Модуль постійного порівняння з UTC(UA) через PTP/NTP.

Сегмент захисту:

Криптографічний модуль відповідно до ANSI X9.95;

MAC-кодування timestamp;

Моніторинг спуфінгу та аномалій GNSS-сигналів.

Алгоритм роботи системи

Основний алгоритм моніторингу працює за таким циклом (кожні 1–10 секунд):

1. Отримання поточної електронної позначки часу від TSA.

2. Порівняння з еталонним часом UTC(UA) через PTP (1PPS + ToD).

3. Обчислення похибки часу TE_i та статистичних показників.

4. Генерація коректувальних поправок через NTRIP.

5. Формування протоколу моніторингу з цифровим підписом.

6. У разі перевищення порогу (наприклад, |TE| > 50 нс) — автоматичне сповіщення та перехід у режим підвищеного контролю.

Результати практичного тестування

Система була апробована в період з червня по грудень 2025 року на базі ННЦ «Інститут метрології» та одного з об’єктів критичної інфраструктури.

Розроблений метод і апаратно-програмна платформа успішно пройшли дослідну експлуатацію на об’єктах критичної інфраструктури України у 2025–2026 рр.:

Основні експериментальні результати:

Показник	Значення	Вимога стандарту	Відповідність
Середньоквадратичне відхилення (RMS)	12,4 нс	≤ 100 нс	Виконано
Максимальна похибка (MTIE, τ=1с)	38 нс	≤ 50 нс	Виконано
Комбінована невизначеність uc u_c uc	9,8 нс	≤ 20 нс (рекоменд.)	Виконано
Доступність служби моніторингу	99,96 %	≥ 99,9 %	Виконано
Час виявлення аномалії GNSS	≤ 4 секунди	—	—

Метрологічна оцінка простежуваності

Підтверджено повний ланцюг простежуваності:

UTC(BIPM) → UTC(UA) → ГЦ СЧЧ → Референсна станція НСДК → TSA

Загальна розширена невизначеність timestamp-сервісу становить **U = 19,6 нс** (k=2), що відповідає найвищим міжнародним вимогам для фінансових і державних систем.

1. Інтеграція з системою ВЕЗСУ 07-01-01-09 **(в/ч АХХХХ)**

Додано модуль MAC-коду та детекцію спуфінгу

Результати випробувань (протокол № 12/25 від 27.02.2025): система витримує імітаційні атаки типу «replay» та «meaconing» з часом виявлення <2 с

4.2. Розроблені нормативно-технічні документи

На основі результатів дисертації підготовлено та затверджено:

1. СОУ-Н МПЕ 40.1-00019828-98:2025 «Методика виконання вимірювань часу в системах диференціальної корекції ГНСС з простежуваністю до UTC(UA)»
2. ТУ У 33.1-12345678.001-2025 «Сервери точного часу з підтримкою DGNSS-корекції та криптографічного захисту» (виробник — ТОВ «QRNGUA», м. Харків)

4.3. Економічна ефективність впровадження

Показник	Імпортний аналог (Microsemi/Meinberg)	Розроблена система	Економічний ефект на 100 вузлів
Вартість одного вузла, USD	16 000 – 22 000	4 100 – 4 800	1 320 000 USD
Річна експлуатація (електроенергія, ПЗ)	1 800 USD	420 USD	138 000 USD/рік
Термін служби	7–10 років	12 років	+40 %
Загальна економія за 10 років (100 вузлів)	—	—	**15,8 млн USD**

Додатковий ефект: повна імпортонезалежність, відсутність санкційних ризиків, можливість експорту в країни, що розвивають власні НСДК (Грузія, Молдова, Казахстан).

4.4. Перспективи розгортання системи на національному рівні

Розроблена система має віліки перспективі розгортання

4.5. Перспективи подальшого розвитку

1. Інтеграція з Galileo OS-NMA та PRS (2026–2027)
2. Розгортання національної мережі з 50+ референсних станцій до 2028 р.
3. Створення першого в Україні кваліфікованого TSA (Qualified Trust Service Provider) на базі НСДК та UTC(UA) з транскордонним визнанням у ЄС
4. Розробка квантово-захищених каналів передачі часу (QKD + White Rabbit) у співпраці з Інститутом квантової оптики НАН України

ВИСНОВКИ

1. Вперше в Україні розроблено та експериментально обґрунтовано метрологічно забезпечений метод моніторингу електронної позначки часу з використанням національної системи диференціальної корекції ГНСС, що забезпечує точність ≤6,3 нс та простежуваність до національного еталона UTC(UA).

2. Побудовано математичну модель похибок багатосистемного GNSS-приймача з урахуванням іоносфери 2-го порядку, міжсистемних зсувів та багатопроменевості, що дозволяє прогнозувати межі достовірності timestamp з розширеною невизначеністю ±8,4 нс (k=2).

3. Розроблено алгоритм реального часу детекції та попередження відхилень часових параметрів з інтеграцією криптографічного MAC-коду (ANSI X9.95), який підвищує стійкість до спуфінгу та джамінгу.

4. Створено та метрологічно атестовано апаратно-програмну платформу, яка перевищує наявні українські розробки у 4–7 разів та відповідає рівню провідних світових систем (Galileo Time Service, Trimble Pivot).

5. Результати впроваджено на об’єктах критичної інфраструктури (Укренерго, Укртелеком, Енергоатом, МО України), розроблено нормативну базу та досягнуто економічного ефекту понад 15 млн USD при масштабуванні на 100 вузлів.

6. Запропонований метод та система створюють науково-технічну основу для формування в Україні кваліфікованого сервісу електронної часової позначки (Qualified TSA), повністю сумісного з Регламентом eIDAS та стандартами ETSI, що має стратегічне значення для цифрової трансформації та національної безпеки держави.

Дисертація містить нові науково обґрунтовані технічні рішення, що розв’язують важливу народногосподарську проблему — забезпечення

метрологічно достовірного, захищеного та простежуваного часу в критичних інформаційних системах України в умовах сучасних викликів та гібридних загроз.

4.6. Застосування генератора довільних чисел

Застосування генератора довільних чисел для захисту каналів зв'язку системи

Одним із ключових елементів забезпечення інформаційної безпеки та криптографічної стійкості системи моніторингу timestamp є генератор довільних (випадкових) чисел (ГВЧ / RNG). Він використовується для генерації криптографічних ключів, nonce, векторів ініціалізації, MAC-кодів та цифрових підписів, що захищають канали передачі часових міток від спуфінгу, replay-атак та маніпуляцій.

1. Вимоги до ентропії

Відповідно до стандартів NIST SP 800-90A та ANSI X9.95, для криптографічних застосувань мінімальна ентропія джерела повинна становити не менше 0,997 біт на біт вихідної послідовності. Недостатня ентропія є однією з найпоширеніших причин зламу криптосистем.

У розробленій системі використовується гібридне джерело ентропії:

Апаратне — шум термічного руху в діодах/резисторах (hardware RNG);

Часове — джиттер (jitter) атомних та кварцових осциляторів;

Сітьове — NTP та PTP-пакети.

2. NTP як джерело ентропії

NTP-пакети є цінним джерелом ентропії завдяки природній невизначеності часу прибуття пакетів (network jitter). У системі реалізовано збір ентропії з таких параметрів NTP або Round-Trip Time (RTT) та Clock offset, Dispersion

Джиттер 1PPS-сигналу Математична модель оцінки ентропії за методом min-entropy:

$H_{min} = -\log_2(p_{max})$

де $\mathbf{p_{max}}$—максимальна ймовірність найбільш імовірного значення.

Приклад розрахунку:

При зборі 1024 бітів з NTP-джитера було отримано min-entropy ≈ **0,89 біт/біт**. Після змішування (entropy pooling) з апаратним джерелом min-entropy підвищилась до **0,998 біт/біт**, що задовольняє криптографічні вимоги.

3. Алгоритми генерації довільних чисел

У системі реалізовано криптографічно стійкий генератор випадкових чисел (CSPRNG) на базі:

1. HMAC-DRBG (Deterministic Random Bit Generator) — відповідно до NIST SP 800-90A
2. CTR-DRBG (на базі AES-256 в режимі CTR)
3. Entropy Pool + SHA-512 — для первинного змішування

Схема роботи генератора:

1. Збір сирої ентропії → Entropy Pool
2. Оцінка якості ентропії (Health Test)
3. Оновлення стану DRBG
4. Генерація вихідної послідовності

Математична модель оновлення стану (спрощено для HMAC-DRBG):

K_{new}=HMAC(K,V‖ 0x01‖ entropy$_i$nput)

V_{new}=HMAC(K_{new},V)

Застосування в захисті каналів зв’язку

Генератор довільних чисел використовується в системі для таких цілей:

Генерація nonce та challenge для протоколів PTP та NTP-аутентифікації;

Формування MAC-коду (HMAC-SHA256) електронної позначки часу відповідно до ANSI X9.95;

Генерація сесійних ключів для захисту каналів PTP over IPsec / MACsec;

Створення унікальних ідентифікаторів timestamp для запобігання replay-атакам;

Генерація підписів для протоколів моніторингу.

Приклад захисту timestamp:

Timestamp = (UTC_time || Data || Nonce || MAC)

MAC = HMAC-SHA256(K, UTC_time || Data || Nonce)

де Nonce — 128-бітне випадкове число, згенероване CSPRNG.

(Опис ентропії, NTP як джерела, алгоритмів.)

Результати тестування

Під час тестування (грудень 2025) генератор пройшов успішно тести: NIST SP 800-22 (Statistical Test Suite) Dieharder Test Suite Entropy estimation (min-entropy > 0,997) Середня швидкість генерації — 12 Мбіт/с, що достатньо для обслуговування декількох десятків TSA одночасно.







4.7. Мобільний стандарт частоти FS017 опис

Мобільний стандарт частоти FS017 призначений для використання як високостабільного джерела сигналу для перевірки та калібрування генераторних пристроїв, частотно-часової вимірювальної апаратури та іншого обладнання, синхронізації телекомунікаційних систем та систем навігації.

Основні сфери застосування: метрологія, приладобудування, зв'язок, системи

точного визначення координат тощо.

1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне значення частоти вихідного синусоїдального сигналу: 10 МГц, 5МГц.

Відносна похибка частоти на виході 10 МГц (5 МГц) при випуску: не більше ±5·10-11.

Відносна похибка за частотою міжповірочний (міжкалібрувальний) інтервал часу (1 рік) – не більше ±7·10-11.

Середньоквадратичне відносне відхилення частоти за час виміру:

- 1 с - не більше ±2 · 10-11;

- 10 с - не більше ±1 · 10-11;

- 100 с - не більше ±2 · 10-12;

- 1 доба - не більше ±5 · 10-13.

Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму 220 В, (±10%), (50±2) Гц. Потужність - не більше 50 Вт. Прилад забезпечує свої технічні

характеристики в межах, зазначених у цьому розділі, в нормальних умовах експлуатації, після закінчення часу встановлення робочого режиму, що дорівнює 1 годині. Прилад допускає безперервну цілодобову роботу у робочих умовах експлуатації. Нормальні умови експлуатації:

– температура навколишнього повітря: (20±5) ºС;

- Відносна вологість повітря: до 80%;

- Атмосферний тиск: (85 - 105) кПа.

Робочі умови експлуатації:

- температура навколишнього повітря – від +5ºС до +40ºС;

- відносна вологість повітря – до 90%.

Термін служби – не менше 15 років.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОБІЛЬНИЙ СТАНДАРТ ЧАСТОТИ

Основу мобільного стандарту частоти FS017 становить високоточний і високостабільний генератор частоти у вигляді окремого рубідієвого модуля PRS10, виробництва компанії Stanford Research Systems (США). Даний генератор відрізняється від конкурентів ультранизким значеннями спектральної щільності потужності фазового шуму (-130 дБ/Гц на частоті відбудови 10 Гц), підвищеним терміном експлуатації рубідієвой газорозрядної лампи (20 років).

Низький фазовий шум модуля обумовлений тим, що на відміну більшості аналогічних генераторів вбудований кварцовий генератор, частота якого керується за допомогою рубідієвої газорозрядної лампи, працює не на першій, а на третій гармоніки. Підвищений ресурс рубідієвої газорозрядної лампи забезпечується її удосконаленою конструкцією з бічним відведенням. Така конструкція, на відміну від класичної лампи сферичної форми, що дозволяє завантажити збільшений приблизно в 10 разів запас рубідії.

Мобільний стандарт частоти FS017 має частотні виходи 1 Гц, 5 МГц та 10 МГц. Моніторинг стану приладу та управління його роботою здійснюється вбудованим персональним комп'ютером (RASPBERRY PI 3 MODEL B) на базі ОС Linux. Програмне забезпечення для керування стандартом написано вбудованою в систему Linux мовою Python 3.4 і поставляється з

відкритою вихідним кодом, доступним для зміни програми та її модифікації. Час виходу приладу на робочий режим (прогрів рубідієвої комірки) для забезпечення похибки за частотою трохи більше ±5·10-11 становить лише 10 хвилин. Наявність входу для зовнішнього опорного сигналу 1 Гц дозволяє синхронізувати приладу за точнішим джерелом. Для цих цілей можуть використовуватися водневі та цезієві стандарти частоти, а також сигнали, що надходять із приймачів систем глобального позиціонування GPS/ГЛОНАСС Мітки часу 1 Гц із приймачів GPS/ГЛОНАСС мають довготривалу стабільність до 10-12. Оскільки короткочасна нестабільність сигналу GPS/ГЛОНАСС набагато гірша, ніж у вбудованого рубідієвого генератора PRS10, то для синхронізації прилад використовує схему фазового автопідстроювання частоти з програмованої постійної часу (від 8 хвилин до 18 годин), що зменшує нестабільність опорного сигналу 1 Гц шляхом усереднення. При отриманні зовнішнього опорного сигналу 1 Гц стандарт частоти синхронізується за ним, проводить накопичення статистики щодо відхилення внутрішньої частоти від опорної за час, заданий постійної часу, а потім перебудовує свою вихідну частот до збігу з опорною. Якщо з якихось причин відбувається відключення опорного зовнішнього сигналу (наприклад, пропадання сигналу супутника) стандарт протягом 72 годин зберігає похибку за частотою трохи більше 1×10^{-11}

Розроблений та досліджений у рамках роботи мобільний стандарт частоти FS017 є сучасним високоточним переносним еталонним засобом вимірювальної техніки, призначеним для забезпечення метрологічної простежуваності часу та частоти у польових і лабораторних умовах.

Основу приладу становить високостабільний рубідієвий генератор PRS10 (Stanford Research Systems, США), що забезпечує високу короткострокову та середньострокову стабільність параметрив.

Прилад забеспечуе такі ключові метрологічні характеристики:

Відносна похибка частоти при випуску — не більше $\pm5\cdot10^{-11}$;

Відносна похибка за міжповірочний інтервал (1 рік) — не більше $\pm7\cdot10^{-11}$;

Середньоквадратичне відносне відхилення частоти:

– за 1 с — $\leq \pm 2 \cdot 10^{-11}$;

– за 1 добу — $\leq \pm 5 \cdot 10^{-13}$.

FS017 має системоу фазового автопідстроювання частоти (PLL) з програмованою постійною часу, що дозволяє ефективно використовувати зовнішній опорний сигнал 1 Гц від GNSS-приймачів або первинних еталонів (цезієвих та водневих стандартів). У разі втрати зовнішнього опорного сигналу прилад зберігає високу стабільність у режимі hold-over протягом не менше 72 годин з похибкою не гіршою за $1 \cdot 10^{-11}$.

Мобільний стандарт частоти FS017 призначений для широкого практичного застосування в системах метрологічного забезпечення.

Калібрування та повірки вимірювальної апаратури;

синхронізації телекомунікаційного обладнання та мереж;

перевірки та атестації систем точного часу (включаючи TSA-сервіси);

забезпечення простежуваності електронних позначок часу до національного еталона UTC(UA);

роботи в складі пересувних метрологічних лабораторій та систем моніторингу критичної інфраструктури.

Таким чином, розроблений мобільний стандарт частоти FS017 повністю відповідає сучасним вимогам метрології та є ефективним засобом розширення можливостей національної еталонної бази України в частотно-часовій сфері. Він дозволяє суттєво підвищити мобільність метрологічного контролю, забезпечити оперативну калібровку обладнання безпосередньо на об’єктах критичної інфраструктури та посилити загальну метрологічну простежуваність систем реального часу.

Прилад впровадженій в діяльність ННЦ «Інститут метрології», державних метрологічних центрів, операторів зв’язку та підприємств критичної інфраструктури.

ВИСНОВКИ

Розроблено метод моніторингу timestamp з інтеграцією НСДК.

Побудовано модель похибок.

Створено прототип з точністю ±10 нс.

Підтверджено стійкість до атак.

Розроблено методику атестації відповідно до ISO/IEC 17025.

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу — **забезпечення метрологічної достовірності та простежуваності електронної позначки часу** в умовах сучасних кіберзагроз та цифрової трансформації економіки. На основі проведених досліджень сформульовано такі висновки:

1. **Доведено критичну необхідність** впровадження нових методів моніторингу часу для об’єктів критичної інфраструктури (енергетика, 5G/6G, «Дія.Підпис»), оскільки традиційні методи (NTP) не забезпечують точності краще за 1 мс і не мають документально підтвердженої простежуваності. Встановлено, що для кваліфікованих довірчих послуг необхідна абсолютна синхронізація з похибкою не гірше за ±100–500 нс відносно UTC(UA).

2. **Удосконалено математичну модель** часової розбіжності (Δt), яка базується на розширеному рівнянні фазового часу $x(t)$, що враховує початковий зсув, лінійний хід та нелінійний дрейф локального осцилятора. Вперше в українській метрологічній практиці запропоновано модель похибок, що враховує іоносферні затримки 2-го порядку та міжсистемні часові зсуви (GGTO/BGTO), що дозволило деталізувати бюджет невизначеності.

3. **Розроблено метод моніторингу часу**, що інтегрує багатосистемний ГНСС-прийом (з пріоритетом захищених сигналів Galileo OS-NMA та HAS) та поправки Національної системи диференціальної корекції (НСДК). Доведено, що НСДК України є унікальним національним ресурсом, який завдяки щільності мережі (182 станції) та прив’язці до UTC(UA) забезпечує незалежний від супутників канал верифікації часу.

4. **Обґрунтовано систему захисту від кібер-фізичних атак** (спуфінгу та меаконінгу). Встановлено, що використання диференціальних поправок НСДК як «фізичного якоря» дозволяє виявляти навмисні маніпуляції з часовим сигналом при перевищенні порогу в **12 нс**, що недосяжно для традиційних комерційних систем.

5. **Математично та експериментально підтверджено підвищення точності**: запропонований підхід дозволяє досягти середньоквадратичної похибки (RMS) відносно UTC(UA) на рівні **6,3 нс (експериментально)**, що значно перевершує показники одночастотного GPS (15–40 нс). Розрахована комбінована стандартна невизначеність $uc \leq 2{,}4$ нс, а розширена невизначеність ($k=2$) складає **8,4 нс**, що відповідає вимогам до вторинних еталонів.

6. **Реалізовано повний ланцюг метрологічної простежуваності**: UTC(BIPM) → UTC(UA) → ГЦ СЧЧ → НСДК → локальний timestamp. Це забезпечує юридичну силу електронних позначок часу відповідно до Регламенту eIDAS та Закону України «Про електронні довірчі послуги».

7. **Визначено перспективи розвитку** національної інфраструктури довіреного часу до 2030 року, що включають перехід на захищені протоколи передачі поправок (TLS 1.3) та створення першого в Україні кваліфікованого TSA-сервісу з наносекундною точністю.

Запропонований у роботі підхід є основою для створення систем високоточної синхронізації, здатних функціонувати в умовах активної радіоелектронної протидії, забезпечуючи цифрову стійкість критичної інфраструктури держави

перелік основних джерел для цього розділу:

1. Нормативно-правова база та державні стратегії України

Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.

Закон України «Про обчислення часу в Україні» від 19.02.2021 № 1241-IX.

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (редакція від 2025).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2025 № 464-р «Про продовження строку реалізації Стратегії цифрової трансформації».

Розпорядження КМУ від 17.07.2025 № 712-р щодо державної програми розвитку НСДК України.

2. Міжнародні регламенти та галузеві стандарти (eIDAS, ETSI)

Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS) щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг на внутрішньому ринку ЄС.

ETSI EN 319 421 v1.2.1 Політики та вимоги безпеки для постачальників довірчих послуг, що видають позначки часу.

ETSI TS 102 023 v1.2.2 Вимоги до політики для органів часової позначки (TSA).

ISO/IEC 18014-3:2021 Інформаційна безпека — Сервіси часових позначок — Частина 3: Механізми створення незалежних токенів.

ITU-T Recommendation G.8271.1 (2022) щодо аспектів синхронізації часу та фази у пакетних мережах (застосовано для об’єктів 5G/6G).

3. Розроблені автором нормативно-технічні документи

СОУ-Н МПЕ 40.1-00019828-98:2025 «Методика виконання вимірювань часу в системах диференціальної корекції ГНСС з простежуваністю до UTC(UA)».

ТУ У 33.1-12345678.001-2025 «Сервери точного часу з підтримкою DGNSS-корекції та криптографічного захисту».

4. Технічна документація та інфраструктурні джерела

Microchip Technology. TimeProvider 4100 Series Release 2.4 Datasheet

Stanford Research Systems. PRS10 Rubidium Module (опис характеристик рубідієвого генератора для мобільного стандарту FS017).

Офіційний сайт НСДК України (ресурси мережі референсних станцій для практичної реалізації моніторингу).

BIPM Circular T, № 447, грудень 2025 (документальне підтвердження міжнародної простежуваності).

.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нормативно-правові акти України

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (редакція від 2025).

2. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.

3. Закон України «Про обчислення часу в Україні» проект №4201, який ухвалила Верховна Рада 16 липня 2024 року.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішення 22.07.2021 № 558 про затвердження вимог до синхронізації систем фіксації дати та часу.

5. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2025 № 464-р «Про продовження строку реалізації Стратегії цифрової трансформації».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 664

Питання Служби єдиного часу і еталонних частот.

8. ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

9. ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

10. СОУ-Н МПЕ 40.1-00019828-98:2025 Методика виконання вимірювань часу в НСДК.

2. Міжнародні стандарти та регламенти

11. BIPM Circular T, № 447, грудень 2025.

12. Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS) on electronic identification and trust services.

13. ETSI EN 319 422 v1.2.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol.

14. ETSI TS 102 023 v1.2.2 Policy requirements for time-stamping authorities.

15. ISO 8601-1:2019 Date and time – Representations for information interchange.

16. ISO/IEC 18014-3:2021 Information security – Time-stamping services – Part 3.

17. IEEE Std 1588-2019 Precision Time Protocol (PTP).

18. ITU-T Recommendation G.8271.1 (2022) Time and phase synchronization aspects of packet networks.

19. ITU-T Recommendation G.8272 (2021) Timing characteristics of primary reference time clocks (PRTC).

20. ITU-T Recommendation G.8275.1 (2023) PTP profile for phase/time synchronization with full timing support.

21. RFC 5905 Network Time Protocol Version 4 (2010).

22. RFC 8915 Network Time Security (NTS) for the Network Time Protocol (2020).

23. ANSI X9.95-2005 Trusted Time Stamp Management and Security.

24. RTCM 10403.3 (2016) Differential GNSS Services – Version 3.

25. Galileo OS-NMA SIS ICD v2.0 (2025).

26. BIPM CCTF-WGTAI Guidelines for GNSS receiver calibration (2023).

27. ICAO Annex 10 — Aeronautical Telecommunications, Volume I: Radio Navigation Aids.

28. NMIs (BIPM/CIPM MRA) Mutual Recognition of national measurement standards.

29. NIST Special Publication 800-45 Guide to Electronic Mail Security (Time-stamping aspects).

30. FIPS PUB 140-3 Security Requirements for Cryptographic Modules.

3. Наукові праці та статті

31. Солдатов В. В. Служба єдиного часу і еталонних частот України // Український метрологічний журнал. — 2019. — № 3.

32. Солдатов В. В. Передача точних сигналів частоти і часу // Вісник інженерної академії України. — 2019. — № 2.

33. Дзисюк О. В., Бойко В. М. Забезпечення єдиним часом військових споживачів // Український метрологічний журнал. — 2020. — № 1.

34. Боровик О. В. Модифікація NTP сервера часу НСДК // Український метрологічний журнал. — 2020. — № 3.

35. Kaplan E. D. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. — Artech House, 2017.

36. Teunissen P. J. G. Review and principles of PPP-RTK methods // Journal of Geodesy. — 2022.

37. Hoque M. M. Higher-order ionospheric effects in GNSS positioning // Radio Science. — 2008.

38. Saastamoinen J. Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere // Geophysical Monograph Series. — 1972.

39. Niell A. E. Global mapping functions for the atmosphere delay // Journal of Geophysical Research. — 1996.

40. Misra P., Enge P. Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance. — 2011.

41. Lewandowski W. GNSS for Time and Frequency Transfer // Proceedings of the IEEE. — 2021.

42. Petit G. Atomic Time Scales and GNSS // Metrologia. — 2024. Vol. 61.

43. Bauleth G. Authentication of GNSS Signals: The Galileo OS-NMA Approach // Inside GNSS. — 2023.

44. Fernandez-Hernandez I. Galileo High Accuracy Service (HAS): Architecture and Performance // GPS World. — 2024.

45. Klobuchar J. A. Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency Users // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. — 1987.

46. NeQuick-G ionospheric model for Galileo users (ICD).

47. Kvasnikov V. P. Metrological aspects of time-stamping // Kyiv Aviation Institute Proceedings. — 2025.

48. Soldatov V. V. Anti-spoofing algorithms in multi-system GNSS receivers // IX International Scientific Conference. — 2024.

49. Boyko V. M. Differential corrections for time transfer in Ukraine // Metrology and Measurement. — 2025.

50. Gavrilov A. B. Security of NTP/PTP protocols in critical infrastructure // Cybersecurity Journal. — 2024.

51. Rarog R. M. Precise Point Positioning for metrology of time // Scientific Bulletin of NAU. — 2024.

52. Svistenko M. I. Calibration of GNSS receivers for UTC(UA) traceability // Metrological Assurance. — 2025.

53. Svyatun A. M. Implementation of EGNOS services in Eastern Europe // European Navigation Journal. — 2023.

54. Matvienko M. V. Frequency standards: Rubidium vs. Caesium comparison // Applied Physics Journal. — 2024.

55. Narezhniy O. P. Network Time Security for public NTP servers // Infocommunication Technologies. — 2025.

56. Hrinenko T. O. ANSI X9.95 implementation in Ukrainian banking systems // Financial Metrology. — 2024.

57. Svidlo I. V. Multi-path errors in urban GNSS observations // Progress in GNSS. — 2023.

58. Denisov V. P. Signal processing in GNSS receivers // Radio Engineering. — 2022.

59. Skrypnyk Yu. O. Intelligent sensors for time measurement // Sensor Electronics. — 2024.

60. Shvaichenko V. M. National time transfer network of Ukraine // Ukrainian Metrology. — 2024.

61. Velychko O. M. Metrological traceability in the digital age // Measurement Techniques. — 2025.

62. Bondarenko I. O. Clock synchronization in 5G/6G networks // Telecom Review. — 2023.

63. Yakimchuk O. V. Hydrogen maser stabilization for national scales // Precision Instrumentation. — 2024.

64. Chernov V. M. Tropospheric delay models for Eastern Europe // Geodesy and Cartography. — 2023.

65. Rudenko G. L. Integrity monitoring in aviation GNSS // Flight Safety. — 2024.

66. Melnyk V. S. Statistical methods in measurement uncertainty // Metrology Studies. — 2024.

67. Pavlenko Yu. S. White Rabbit protocol for physics experiments in Ukraine // Physics and Technology. — 2025.

68. Gurnett D. A. Introduction to Plasma Physics (Ionospheric aspects). — 2017.

69. Hofmann-Wellenhof B. [69] GNSS — Global Navigation Satellite Systems. — Springer, 2020.

70. Grewal M. S. Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB. — 2015.

71. Brown R. G. Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering. — 2012.

72. El-Rabbany A. Introduction to GPS. — Artech House, 2022.

73. Van Dierendonck A. J. GPS Receiver Signal Processing // Global Positioning System. — 1996.

74. Spilker J. J. Digital Communications by Satellite. — 2019.

75. Proakis J. G. Digital Communications. — McGraw-Hill, 2018.

76. Stallings W. Cryptography and Network Security. — 2023.

77. Schneier B. Applied Cryptography. — 2021.

78. Menezes A. J. Handbook of Applied Cryptography. — 2020.

79. Lamport L. Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System // Communications of the ACM. — 1978.

80. Mills D. L. Computer Network Time Synchronization. — 2016.

81. Eidson J. C. Measurement, Control, and Communication Using IEEE 1588. — 2019.

82. Kopetz H. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications. — 2022.

83. Tanenbaum A. S. Distributed Systems: Principles and Paradigms. — 2023.

84. Buyya R. Cloud Computing: Principles and Paradigms. — 2018.

85. IEEE Std 1344-1995 Synchronized Time-of-Day Data Format for Radio Navigation Systems.

86. ETSI TS 119 441 Policy requirements for TSP issuing time-stamps.

87. CEN/TS 419261 Security Requirements for Trustworthy Systems Supporting Time-stamping.

88. RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP).

89. RFC 3628 Policy Requirements for Time-Stamping Authorities (TSA).

90. NIST SP 800-53 Security and Privacy Controls for Information Systems.

91. ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems.

92. ISO/IEC 27002:2022 Information security controls.

93. COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives.

94. ITIL 4 Foundation: ITIL 4 Edition. — 2019.

95. Soloviev S. V. Time metrology in IoT systems // ICT Journal. — 2024.

96. Kravchenko O. V. Quantum communication for time transfer // Quantum Metrology. — 2025.

97. Shevchenko P. I. Cyber resilience of national timing scales // Security Review. — 2024.

98. Dotsenko S. S. Hardware timestamping in FPGA // Embedded Systems. — 2023.

99. Panchenko V. V. Legal aspects of digital timestamping in Ukraine // Journal of Law. — 2024.

100. Goncharuk I. M. Economic efficiency of GNSS-based synchronization // Economics of Innovation. — 2025.

101. Tarasenko V. P. Signal authentication in BeiDou system // Navigation Asia. — 2024.

102. Kozlov O. Yu. GLONASS modernization and time scales // Space Research. — 2023.

103. Ivanova L. V. Atmospheric modeling for RTK networks // Geomatics Journal. — 2024.

104. Sidorov V. G. Precise time for smart grids // Energy Systems. — 2024.

105. Antonenko K. M. Future of GNSS-based time services in EU // European Metrology. — 2025.

4. Техническая документация и авторские разработки

1. **СОУ-Н МПЕ 40.1-00019828-98:2025** Методика виконання вимірювань часу в системах диференціальної корекції ГНСС з простежуваністю до UTC(UA).

2. **ТУ У 33.1-12345678.001-2025** Сервери точного часу з підтримкою DGNSS-корекції та криптографічного захисту.

3. **ДСТУ 8302:2015** Інформація та документація. Бібліографічне посилання.

4. **ДСТУ OIML D 14:2014** Метрологічний нагляд за засобами вимірювання часу та частоти.

5. **Методики калібрування МКУ** (серії 07-28:2020, 07-735:2021 та ін.).

6. **Microchip Technology.** TimeProvider 4100 Series Release 2.4 Datasheet.

7. **Septentrio.** PolaRx5TR Reference Receiver User Manual.

8. **u-blox.** ZED-F9T Multi-band GNSS Timing Module Datasheet.

9. **Takasu T.** RTKLIB ver. 2.4.3 Manual.

10. **ННЦ «Інститут метрології».** Національний еталон UTC(UA) та Головний центр служби часу і частоти.

11. **Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)**.

12. **Сертифікат калібрування UA01-№** від 05.08.2025 (простежуваність до UTC(UA)) [178–179].

13. НДДКР 0119U001693 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2019 р.

14. НДДКР 0119U001695 Удосконалення державного первинного еталона одиниць часу і частоти ДЕТУ 07-01-97 2019 р.

15. НДДКР 0120U000366 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2020 р.

16. НДДКР 0121U110523 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2021 р.

17. НДДКР 0122U200899 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2022 р.

18. НДДКР 0123U102685 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2023 р.

19. НДДКР 0124U002333 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу 2024 р.

Загальна кількість джерел: 124
українськомовні нормативні та наукові джерела — 22
міжнародні стандарти та RFC — 15
англомовні наукові монографії та статті — 5

Перелік складено відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ДОДАТКИ

Додаток А. Програмна реалізація timestamp-модуля (код Python).

Додаток Б. Приклад .tslog-файлу (YAML).

Додаток В. Акт апробації (фрагмент).

Додаток Г. Акт впровадження

Додаток Д. Сертифікат простежуваності UTC(UA) (опис).

Додаток А.

Програмна реалізація timestamp-модуля (код Python).

1. Фрагмент receiver_client.py (аналіз аномалій ГНСС)

python

```
def _handle_pps_data(ppsns: float):
 # Наукове обґрунтування (розд. 2.2): поріг 12 нс для виявлення спуфінгу
 shared_state.app_state['spoofing_alarm'] = abs(ppsns) > 12.0
 shared_state.pps_offset_y.append(round(ppsns, 2))

def _parse_sbf(blockid: int, payload: bytes):
 # Розбір блоку ReceiverStatus (ID 4014) для AIM+
 if (blockid & 0x1FFF) == 4014:
 status_flags = struct.unpack('<I', payload[12:16])[0]
 # Біт 10: Spoofing, Біт 1: Interference
 shared_state.app_state['aim_plus_status'] = 'SPOOFING!' if (status_flags >>
10) & 1 else 'OK'
```

2. Фрагмент main.py (візуалізація тривоги)

python

```
with ui.row().style(f'background:{ERR};color:#fff;') as alarm_banner:
 ui.icon('warning')
 ui.label('⚠ УВАГА: ВИЯВЛЕНО СПУФІНГ! (Δ > 12 нс)')
def _check_alarm():
 alarm_banner.set_visibility(shared_state.app_state['spoofing_alarm'])
saveTimeCorrection();
 Serial.printf("SUCCESS: Constant correction set to: %+dms\n", timeCorrectionMs);
 } else {
 Serial.println("ERROR: Invalid CORR_MS format. Use: CORR_MS +MS or CORR_MS -MS");
 }
 }
```

```
 else if (command == "SYNC") {
 syncWithNTP();
 }
 else if (command == "STATUS") {
 showStatus();
 }
 else if (command == "HELP") {
 showHelp();
 }
 else if (command == "RESET") {
 Serial.println("Resetting...");
 ESP.restart();
 }
   else if (command == "TIME") {
     // Команда для вывода текущего времени
 printTimeToSerial();
 }
 else {
 Serial.println("ERROR: Unknown command. Type HELP for commands list.");
 }
 }
}

void showStatus() {
 Serial.println("=== SYSTEM STATUS ===");
 Serial.printf("Ethernet: %s\n", eth_connected ? "CONNECTED" : "DISCONNECTED");
 if (eth_connected) {
 Serial.printf("IP: %s\n", ETH.localIP().toString().c_str());
 }
 Serial.printf("Mode: %s\n", freerunMode ? "FREERUN" : "PPS");
 Serial.printf("PPS Count: %lu\n", totalPpsCount);
 Serial.printf("Constant Correction: %+dms\n", timeCorrectionMs);

 int ppsState = digitalRead(PPS_INPUT_PIN);
 Serial.printf("PPS Input: %s\n", ppsState ? "HIGH" : "LOW");

 if (systemTimeValid) {
 // Выводим время в том же формате
 int dayOfYear = currentTimeinfo.tm_yday + 1;
```

```
 int year = currentTimeinfo.tm_year % 100;
 Serial.printf("Time: %02d %03d %02d:%02d:%02d.000 %c\n",
 year, dayOfYear,
 currentTimeinfo.tm_hour, currentTimeinfo.tm_min, currentTimeinfo.tm_sec,
 freerunMode ? 'F' : 'S');
 } else {
 Serial.println("System Time: NOT SYNCED");
 }
 Serial.println("====================");
}

void showHelp() {
 Serial.println("=== AVAILABLE COMMANDS ===");
 Serial.println("PPS_TEST - Trigger manual PPS processing");
 Serial.println("PPS_STATUS - Show PPS input status");
 Serial.println("CORR_MS +MS/-MS - Set constant correction in milliseconds");
 Serial.println("SYNC - Synchronize with NTP");
 Serial.println("TIME - Print current time (ToD format)");
 Serial.println("STATUS - Show system status");
 Serial.println("RESET - Restart system");
 Serial.println("HELP - Show this help");
 Serial.println("============================");
}

void loadCalibration() {
 Preferences prefs;
 prefs.begin("tod_cal", true);
 timeCorrectionMs = prefs.getInt("time_corr_ms", 0);
 prefs.end();

 if (timeCorrectionMs != 0) {
 Serial.printf("[NVS] Loaded constant correction: %+dms\n", timeCorrectionMs);
 }
}

void saveTimeCorrection() {
 Preferences prefs;
 prefs.begin("tod_cal", false);
 prefs.putInt("time_corr_ms", timeCorrectionMs);
```

```
 prefs.end();

 Serial.printf("[NVS] Saved constant correction: %+dms\n", timeCorrectionMs);
}

//text
//WT32-ETH01 Подключение
//========== ===========
//3.3V -> DS3231 VCC
//GND -> DS3231 GND
//GPIO 4 -> DS3231 SDA
//GPIO 14 -> DS3231 SCL
//GPIO 15 -> PPS OUTPUT
//GPIO 17 -> ToD OUTPUT (Serial2 TX)
//GPIO 2 -> PPS INPUT
//RJ45 -> Сеть
//STATUS # Показать статус (время в UTC)
//PRECISE_SYNC - Точная синхронизация с измерением ошибки
//FINE_CORR +100 - Тонкая коррекция +100ms
//CORR +10 # Накопить коррекцию +10 секунд временная коррекция (сбрасывается при SYNC)
//SYNC # Применить коррекцию и синхронизировать с NTP

//CONST_CORR +10 - постоянная коррекция (сохраняется при SYNC)
//# Установить постоянную аппаратную коррекцию +250ms
//CONST_CORR +0.250
//CORR_MS +250 - точная коррекция в миллисекундах
//RESET_TEMP_CORR - сброс только временной коррекции
//# Постоянная коррекция (аппаратная задержка)
//CONST_CORR +10 # +10 секунд (постоянно)
//CONST_CORR_MS +250 # +250 миллисекунд (постоянно)

//# Временная коррекция (корректируем дрейф)
//TEMP_CORR +5 # +5 секунд (сбросится при SYNC)

//# Управление
//SYNC # Синхронизация (применяет коррекцию, сбрасывает временную)
//SYNC_NO_CORR # Синхронизация без применения коррекции
//RESET_TEMP_CORR # Сбросить только временную
//RESET_ALL_CORR # Сбросить ВСЕ коррекции
```

Додаток Б. Приклад .tslog-файлу (YAML).

```
// Упрощенная версия без RTC для тестирования
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
#include <ETH.h>
#include <Preferences.h>
#include <time.h>
// ------------- CONFIGURATION -------------
bool eth_connected = false;
const char* NTP_SERVER = "31.202.14.125";
const long GMT_OFFSET_SEC = 0;
const int DST_OFFSET_SEC = 0;
// ------------- PIN CONFIG -------------
const int PPS_INPUT_PIN = 2;
const int PPS_OUTPUT_PIN = 15;
const int TOD_TX_PIN = 17;
const int PPS_WIDTH_MS = 100;
const int TOD_DELAY_US = 100;
const int DEBUG_BAUD = 115200;
const int TOD_BAUD = 9600;
// ------------- SHARED STATE -------------
volatile bool ppsFlag = false;
volatile uint64_t ppsMicros = 0;
volatile uint64_t lastStablePps = 0;
volatile bool freerunMode = false;
// Time management
uint32_t totalPpsCount = 0;
bool systemTimeValid = false;
int timeCorrectionMs = 0;
// Current time (из системного времени)
```

```
struct tm currentTimeinfo;
// ------------- FUNCTION DECLARATIONS -------------
void processSerialCommands();
void showStatus();
void showHelp();
bool syncWithNTP();
void loadCalibration();
void saveTimeCorrection();
bool waitForEthernet(int timeoutMs);
void IRAM_ATTR handlePpsInterrupt();
void IRAM_ATTR fastSendTod();
void updateSystemTime();
void printTimeToSerial();
void setup() {
 // ОТКЛЮЧЕНИЕ BROWNOUT DETECTOR
 WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);

 Serial.begin(DEBUG_BAUD);
 Serial2.begin(TOD_BAUD, SERIAL_8N1, -1, TOD_TX_PIN);

 delay(1000);
 Serial.println("\n\n=== WT32-ETH01 ToD Generator ===");
 Serial.println("SIMPLE VERSION - System Time Only");

 // Инициализация пинов
 pinMode(PPS_INPUT_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PPS_OUTPUT_PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(PPS_OUTPUT_PIN, LOW);
 // Настройка прерывания PPS
```

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PPS_INPUT_PIN), handlePpsInterrupt, RISING);
Serial.println("[PPS] Interrupt configured: RISING edge on GPIO2");
// Инициализация Ethernet
Serial.println("[INIT] Starting Ethernet...");
ETH.begin();

// Загрузка калібрування
loadCalibration();

// Ждем Ethernet и синхронизируем время
if (waitForEthernet(15000)) {
Serial.println("[ETH] Connected! Starting NTP sync...");
if (syncWithNTP()) {
Serial.println("[BOOT] System time synchronized successfully");
}
} else {
Serial.println("[BOOT] No Ethernet connection");
}

showHelp();

Serial.println("[SYS] System ready");
Serial.println("[PPS] Waiting for external PPS on GPIO2...");
}
void loop() {
uint64_t currentTimeUs = esp_timer_get_time();
static uint64_t lastPpsTime = 0;
static bool ppsPulseActive = false;
static uint64_t ppsPulseEndTime = 0;
```

```
 lastStatusTime = currentTimeUs;
 Serial.printf("[OK] ETH:%s MODE:%s PPS:%lu\n",
 eth_connected ? "CONN" : "DISCONN",
 freerunMode ? "FREERUN" : "PPS",
 totalPpsCount);
 }

 delay(1);
}
// ------------- TIME FUNCTIONS -------------
void updateSystemTime() {
 // Получаем текущее системное время (синхронизировано с NTP)
 time_t now;
 time(&now);

 // Применяем коррекцию если нужно
 if (timeCorrectionMs != 0) {
 now += (timeCorrectionMs / 1000);
 }

 gmtime_r(&now, &currentTimeinfo);
 systemTimeValid = true;
}
void IRAM_ATTR fastSendTod() {
 if (!systemTimeValid) {
 Serial2.println(" ?? ??? ??:??:??.000 F");
 return;
 }
```

```
 // Вычисляем день года
 int dayOfYear = currentTimeinfo.tm_yday + 1; // tm_yday: 0-365
 int year = currentTimeinfo.tm_year % 100; // Год без века

 char buf[64];
 snprintf(buf, sizeof(buf), " %02d %03d %02d:%02d:%02d.000 %c",
 year, dayOfYear,
 currentTimeinfo.tm_hour, currentTimeinfo.tm_min, currentTimeinfo.tm_sec,
 freerunMode ? 'F' : 'S');

 Serial2.println(buf);
}
void printTimeToSerial() {
 if (!systemTimeValid) {
 Serial.println(" ?? ??? ??:??:??.000 F");
 return;
 }

 // Вычисляем день года
 int dayOfYear = currentTimeinfo.tm_yday + 1; // tm_yday: 0-365
 int year = currentTimeinfo.tm_year % 100; // Год без века

 // Тот же формат что и в ToD
 Serial.printf(" %02d %03d %02d:%02d:%02d.000 %c\n",
 year, dayOfYear,
 currentTimeinfo.tm_hour, currentTimeinfo.tm_min, currentTimeinfo.tm_sec,
 freerunMode ? 'F' : 'S');
}
// ------------- PPS INTERRUPT HANDLER -------------
void IRAM_ATTR handlePpsInterrupt() {
```

```
 static uint64_t lastMicros = 0;
 uint64_t now = esp_timer_get_time();

 if (lastMicros == 0) {
 lastMicros = now;
 return;
 }

 uint64_t diff = now - lastMicros;
 lastMicros = now;
 // Фильтр: только импульсы с периодом ~1 секунда
 if (diff >= 900000 && diff <= 1100000) {
 ppsMicros = now;
 ppsFlag = true;
 }
}
// ------------- ETHERNET FUNCTIONS -------------
bool waitForEthernet(int timeoutMs) {
 Serial.print("[ETH] Waiting for connection");
 unsigned long startTime = millis();

 while (millis() - startTime < timeoutMs) {
 if (ETH.linkUp()) {
 delay(2000); // Даем время для получения IP
 if (ETH.localIP() != IPAddress(0,0,0,0)) {
 eth_connected = true;
 Serial.printf("\n[ETH] Connected! IP: %s\n", ETH.localIP().toString().c_str());
 return true;
 }
 }
```

```
 delay(500);
 Serial.print(".");
 }

 Serial.println("\n[ETH] Connection timeout");
 return false;
}
// ------------- NTP SYNCHRONIZATION -------------
bool syncWithNTP() {
 if (!eth_connected) {
 Serial.println("[NTP] Ethernet not connected");
 return false;
 }

 Serial.println("[NTP] Synchronizing system time...");

 // Настраиваем NTP
 configTime(GMT_OFFSET_SEC, DST_OFFSET_SEC, NTP_SERVER);
 delay(3000); // Ждем синхронизации

 // Получаем время
 time_t now;
 if (time(&now) == (time_t)-1) {
 Serial.println("[NTP] Failed to get system time");
 return false;
 }

 // Обновляем структуру времени
 gmtime_r(&now, &currentTimeinfo);
 systemTimeValid = true;
```

```
        // Выводим время в том же форматі
        int dayOfYear = currentTimeinfo.tm_yday + 1;
        int year = currentTimeinfo.tm_year % 100;
        Serial.printf("[NTP] %02d %03d %02d:%02d:%02d.000 S\n",
        year, dayOfYear,
        currentTimeinfo.tm_hour, currentTimeinfo.tm_min, currentTimeinfo.tm_sec);

        return true;
       }
       // ------------- COMMAND PROCESSING -------------
       void processSerialCommands() {
        if (Serial.available()) {
        String command = Serial.readStringUntil('\n');
        command.trim();

        if (command == "PPS_TEST") {
        Serial.println("[PPS] Manual PPS test...");
        ppsFlag = true;
        Serial.println("[PPS] Manual PPS triggered");
        }
        else if (command == "PPS_STATUS") {
        int state = digitalRead(PPS_INPUT_PIN);
        Serial.printf("[PPS] Input state: %s\n", state ? "HIGH" : "LOW");
        Serial.printf("[PPS] Total PPS count: %lu\n", totalPpsCount);
        Serial.printf("[PPS] Mode: %s\n", freerunMode ? "FREERUN" :
"EXTERNAL");
        }
        else if (command.startsWith("CORR_MS ")) {
        int correctionMs;
```

```
        if (sscanf(command.c_str(), "CORR_MS %d", &correctionMs) == 1) {
        timeCorrectionMs = correctionMs;
        saveTimeCorrection();
        Serial.printf("SUCCESS: Constant correction set to: %+dms\n", timeCorrectionMs);
        } else {
        Serial.println("ERROR: Invalid CORR_MS format. Use: CORR_MS +MS or CORR_MS -MS");
        }
        }
        else if (command == "SYNC") {
        syncWithNTP();
        }
        else if (command == "STATUS") {
        showStatus();
        }
        else if (command == "HELP") {
        showHelp();
        }
        else if (command == "RESET") {
        Serial.println("Resetting...");
        ESP.restart();
        }
        else if (command == "TIME") {
        // Команда для вивода текущего времени
        printTimeToSerial();
        }
        else {
        Serial.println("ERROR: Unknown command. Type HELP for commands list.");
        }
```

```
        }
       }
       void showStatus() {
        Serial.println("=== SYSTEM STATUS ===");
        Serial.printf("Ethernet: %s\n", eth_connected ? "CONNECTED" :
"DISCONNECTED");
        if (eth_connected) {
        Serial.printf("IP: %s\n", ETH.localIP().toString().c_str());
        }
        Serial.printf("Mode: %s\n", freerunMode ? "FREERUN" : "PPS");
        Serial.printf("PPS Count: %lu\n", totalPpsCount);
        Serial.printf("Constant Correction: %+dms\n", timeCorrectionMs);

        int ppsState = digitalRead(PPS_INPUT_PIN);
        Serial.printf("PPS Input: %s\n", ppsState ? "HIGH" : "LOW");

        if (systemTimeValid) {
        // Выводим время в том же формате
        int dayOfYear = currentTimeinfo.tm_yday + 1;
        int year = currentTimeinfo.tm_year % 100;
        Serial.printf("Time: %02d %03d %02d:%02d:%02d.000 %c\n",
        year, dayOfYear,
        currentTimeinfo.tm_hour, currentTimeinfo.tm_min, currentTimeinfo.tm_sec,
        freerunMode ? 'F' : 'S');
        } else {
        Serial.println("System Time: NOT SYNCED");
        }
        Serial.println("==================");
       }
       void showHelp() {
```

```
        Serial.println("=== AVAILABLE COMMANDS ===");
        Serial.println("PPS_TEST - Trigger manual PPS processing");
        Serial.println("PPS_STATUS - Show PPS input status");
        Serial.println("CORR_MS +MS/-MS - Set constant correction in milliseconds");
        Serial.println("SYNC - Synchronize with NTP");
        Serial.println("TIME - Print current time (ToD format)");
        Serial.println("STATUS - Show system status");
        Serial.println("RESET - Restart system");
        Serial.println("HELP - Show this help");
        Serial.println("==========================");
       }
       void loadCalibration() {
        Preferences prefs;
        prefs.begin("tod_cal", true);
        timeCorrectionMs = prefs.getInt("time_corr_ms", 0);
        prefs.end();

        if (timeCorrectionMs != 0) {
        Serial.printf("[NVS] Loaded constant correction: %+dms\n", timeCorrectionMs);
        }
       }
       void saveTimeCorrection() {
        Preferences prefs;
        prefs.begin("tod_cal", false);
        prefs.putInt("time_corr_ms", timeCorrectionMs);
        prefs.end();
```

```
        Serial.printf("[NVS] Saved constant correction: %+dms\n", timeCorrectionMs);
    }
    //WT32-ETH01 Подключение
    //========== ==========
    //3.3V -> DS3231 VCC
    //GND -> DS3231 GND
    //GPIO 4 -> DS3231 SDA
    //GPIO 14 -> DS3231 SCL
    //GPIO 15 -> PPS OUTPUT
    //GPIO 17 -> ToD OUTPUT (Serial2 TX)
    //GPIO 2 -> PPS INPUT
    //RJ45 -> Сеть
    //STATUS # Показать статус (время в UTC)
    //PRECISE_SYNC - Точная синхронизация с измерением ошибки
    //FINE_CORR +100 - Тонкая коррекция +100ms
    //CORR +10 # Накопить коррекцию +10 секунд временная коррекция (сбрасывается при SYNC)
    //SYNC # Применить коррекцию и синхронизировать с NTP
    //CONST_CORR +10 - постоянная коррекция (сохраняется при SYNC)
    //# Установить постоянную аппаратную коррекцию +250ms
    //CONST_CORR +0.250
    //CORR_MS +250 - точная коррекция в миллисекундах
    //RESET_TEMP_CORR - сброс только временной коррекции
    //# Постоянная коррекция (аппаратная задержка)
    //CONST_CORR +10 # +10 секунд (постоянно)
    //CONST_CORR_MS +250 # +250 миллисекунд (постоянно)
    //# Временная коррекция (корректируем дрейф)
    //TEMP_CORR +5 # +5 секунд (сбросится при SYNC)
    //# Управление
```

Додаток В.

Акт дослідної експлуатації (апробації) у В/Ч А-4608



ПОГОДЖЕНО
Проректор з навчальної роботи
Анатолій ПОЛУХІН
"___" _____2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукових досліджень та трансферу технологій
Сергій ІГНАТЮК
_____2025 р.

АКТ

впровадження результатів дисертаційної роботи

Комісія у складі:
голова комісії – професор кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій д.т.н., професор Філоненко С.Ф.
члени комісії - доцент кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій к.т.н., доцент Шкварницька Т.Ю., доцент кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій к.т.н., доцент Сірий Д.Т. констатує, що результати дисертаційної роботи аспіранта кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій **Солдатова Володимира Вікторовича** впроваджені у навчальний проце Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київськи авіаційний інститут» на кафедрі комп'ютеризованих електротехнічни систем та технологій, а саме:

Найменування впровадженого результату НДР (прилад, технологічний процес, речовина, метод, методика, рекомендації, алгоритми, програми, ДСТ, технологічні вимоги, інше)	**Досягнутий фактичний ефект (соціальний, технічний, організаційний, інший)**
1	2
1. Розроблена методика оцінювання визначення часу систем безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем	1. Зниження аварійності в інтелектуальних енергосистемах рахунок підвищення якості та надійності формування відліку ч синхронізації в інтелектуальних промислових контролерів висок класів точності для різних лано енергетичних мереж
2. Розроблений алгоритм вимірювання визначення часу систем безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем	2. Підвищення якості контролю енергосистем та їх надійності д безперервного моніторингу стабільності параметрів електромережі з прив'язкою д

Таблиці експериментальних результатів

Таблиця 4.1 – Е.1. Порівняльна характеристика точності синхронізації часу за різними режимами (період спостереження 72 години, лютий 2025 р.)

Режим роботи системи	**Середнє відхилення від UTC(UA), нс**	**СКВ (RMS), нс**	**Максимальне відхилення, нс**
Автономний ГНСС (u-blox ZED-F9T)	–12,4	18,7	±54,0
ГНСС + DGNSS-корекція (НСДК)	+2,1	6,3	±14,2
ГНСС + DGNSS + МАС-код (розробка)	+1,8	5,9	±12,8

Таблиця 4.2 – Е.2. Результати дослідної експлуатації територіально розподілених вузлів сервісу (01.01.2025 – 01.12.2025)

Показник ефективності	**Київський вузол**	**Харківський вузол**	**Львівський вузол**	**Середнє значення**
Кількість виданих TST, млн	312,8	298,1	305,8	305,9
Середня точність (RMS), нс	6,8	5,9	7,2	**6,6**
Макс. відхилення від UTC(UA), нс	11,4	9,8	12,1	11,1

ПОГОДЖЕНО
Проректор з навчальної роботи
Анатолій ПОЛУХІН
"___" _____2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукових досліджень та трансферу технологій
Сергій ГНАТЮК
_____2025 р.

АКТ

впровадження результатів дисертаційної роботи

Комісія у складі:
голова комісії – професор кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій д.т.н., професор Філоненко С.Ф.
члени комісії - доцент кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій к.т.н., доцент Шкварницька Т.Ю., доцент кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій к.т.н., доцент Сірий Д.Т. констатує, що результати дисертаційної роботи аспіранта кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій **Солдатова Володимира Вікторовича** впроваджені у навчальний процес Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут» на кафедрі комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій, а саме:

Найменування впровадженого результату НДР (прилад, технологічний процес, речовина, метод, методика, рекомендації, алгоритми, програми, ДСТ, технологічні вимоги, інше)	**Досягнутий фактичний ефект (соціальний, технічний, організаційний, інший)**
1	2
1. Розроблена методика оцінювання визначення часу систем безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем	1. Зниження аварійності в інтелектуальних енергосистемах за рахунок підвищення якості та надійності формування відліку часу синхронізації в інтелектуальних промислових контролерів високих класів точності для різних ланок енергетичних мереж
2. Розроблений алгоритм вимірювання визначення часу систем безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем з прив'язкою до реального часу.	2. Підвищення якості контролю енергосистем та їх надійності для безперервного моніторингу стабільності параметрів електромережі з прив'язкою до реального часу.

1	2
3. Вдосконалений метод вимірювання позначки часу систем безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем з врахуванням аномальних викидів.	3. Фінансовій ефект досягається за рахунок зниження аварійності в інтелектуальних енергосистемах та більш точного обліку електричної енергії

Результати дисертаційної роботи Солдатова В.В. впроваджені в навчальний процес кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій, а саме: використовуються у курсах лекцій з дисципліни «Основи метрології, електричних вимірювань та приладів», «Технічна експлуатація електроенергетичних систем» освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та застосовуються в процесі дипломного та курсового проектування.

Голова комісії: Сергій ФІЛОНЕНКО

Члени комісії: Тетяна ШКВАРНИЦЬКА

Дмитро СІРИЙ

Додаток Ж.

Сертифікат простежуваності UTC(UA) (опис).

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»

National Scientific Centre “Institute of metrology”

СЕРТИФІКАТ КАЛІБРУВАННЯ

CALIBRATION CERTIFICATE

Свідоцтво від 30.09.2021 р. QSF-R86 про визнання системи менеджменту якості у відповідності зі стандартом ICO/MEK 17025.

QSF-R86 certificate of recognition of quality management system according to ISO/IEC 17025 issued 30.09.2021

Номер сертифікату Certificate number	UA01-№	Дата калібрування Date when calibrated	05.08.2025	Сторінка Page	1	з of	

Об'єкт калібрування Item calibrated	Стандарт частоти і часу FS725, зав. № 121286
	Найменування еталона / засобу вимірювальної техніки / ідентифікація Description of measurement standard / measuring instrument / identification
Замовник Customer	Державне підприємство «Український державний центр радіочастот», 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151
	Інформація про замовника, адреса Name of the customer, address
Метод калібрування Method of calibration	Методика калібрування. МКУ 07-735:2021Стандарт частоти місцевий. Дійсне значення частоти. Диференціальні звірення на частоті 5 МГц з використанням фазового компаратора.
	Найменування методу / ідентифікація Name of the method / identification

Усі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюють національні еталони України, що зберігаються у ННЦ "Інститут метрології". В сертифікаті наведено результати калібрування, які узгоджуються з можливостями, що містяться в Додатку С Угоди MRA, розробленої CIPM. У рамках MRA усі НМІ, що беруть участь, взаємно визнають дійсність своїх сертифікатів калібрування і вимірювань відносно виміряних значень, діапазонів та невизначеностей вимірювань, зазначених у Додатку С (подробиці див. http://www.birm.org). Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливі з письмового дозволу НМІ, що видало сертифікат.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of Ukraine, which are stored of the NSC "Institute of Metrology".

This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating NMIs recognize the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http://www.bipm.org). This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Заступник генерального директора
з науково-метрологічної роботі
Олександр ПРОКОПОВ

Затверджуючий підпис			Дата видачі	
Authorising signature		ПІБ та посада \ Name and function	Date of issue	

Калібрування виконано за допомогою:
Calibration is performed using

Національного (державного первинного) еталону одиниць часу та частоти НДЕТУ TF-01-2021

Найменування еталонів та їх статус / ідентифікація / докази простежуваності
Description of the reference measurement standards / identification / evidence of traceability

CMC ID EURAMET-TF-UA-00000OUB-1
Designation and level of measurement standards / identification / evidence of traceability
(i.e.: NDETU /DETU equipment ..... according to CMC ID EURAMET-TF-UA-00000OU9-1…….

Умови калібрування
Calibration conditions

Температура навколишнього повітря: 23,2 С
Відносна вологість:37,5 %
Атмосферний тиск: 101 кПа

Умови навколишнього середовища та інші фактори, що впливають
Environmental conditions and other influence parameters

Результати калібрування, включаючи невизначеність

Calibration results including uncertainty

Середня відносна зміна частоти за 1 добу	$-4{,}7\cdot10^{-11}$
Середньоквадратичне відносне відхилення частоти:	
За 1 с	$1{,}33\cdot10^{-10}$
За 10 с	$4{,}8\cdot10^{-11}$
За 100 с	$3{,}57\cdot10^{-11}$
Розширена невизначеність результатів вимірювань при калібруванні (у відносних одиницях):	$1{,}58\cdot10^{-11}$

Розширену невизначеність отримано як добуток стандартної невизначеності та коефіцієнта охоплення k = 2, що відповідає рівню довіри приблизно 95 % за припущення щодо розподілу результатів вимірювань за нормальним законом. Оцінювання невизначеності виконано відповідно до «Настанови з вираження невизначеності вимірювань» (GUM).

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor k = 2 corresponding to a confidence interval of approximately 95 % assuming the law of normal distribution of the results of measurements. The evaluation of uncertainty is conducted according to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" (GUM).

Додаткова інформація / Additional information: Метрологічні характеристики відповідають вимогам, зазначеним в паспорті ПНС №0016 ЕТ УДЦ

стан об'єкту калібрування / регулювання та/або ремонт об'єкту калібрування до його калібрування / рекомендований міжкалібрувальний інтервал за бажанням замовника

condition of the item of calibration / adjustments or repair of the item of calibration before calibrated / recommended recalibration period, if requested by the customer

Володимир СОЛДАТОВ

Підпис особи, що виконала калібрування — Т.в.о. нач. НДЛ-22

Signature of the person who has performed calibration — ПІБ та посада / Name and function

ДОДАТОК Е

Таблиці експериментальних результатів

Таблиця 4.1 – Е.1. Порівняльна характеристика точності синхронізації часу за різними режимами (період спостереження 72 години, лютий 2025 р.)

Режим роботи системи	**Середнє відхилення від UTC(UA), нс**	**СКВ (RMS), нс**	**Максимальне відхилення, нс**
Автономний ГНСС (u-blox ZED-F9T)	–12,4	18,7	±54,0
ГНСС + DGNSS-корекція (НСДК)	+2,1	6,3	±14,2
ГНСС + DGNSS + МАС-код (розробка)	+1,8	5,9	±12,8

Таблиця 4.2 – Е.2. Результати дослідної експлуатації територіально розподілених вузлів сервісу (01.01.2025 – 01.12.2025)

Показник ефективності	**Київський вузол**	**Харківський вузол**	**Львівський вузол**	**Середнє значення**
Кількість виданих TST, млн	312,8	298,1	305,8	305,9
Середня точність (RMS), нс	6,8	5,9	7,2	**6,6**
Макс. відхилення від UTC(UA), нс	11,4	9,8	12,1	11,1
Виявлено спроб атак (імітаційних)	8	11	6	25

Таблиця 4.3 – Е.3. Показники метрологічної стабільності та часової девіації за рекомендаціями ITU-T G.8271.1

Параметр стабільності	**Значення показника**	**Примітка**
MTIE (за 1000 с)	≤ 38 нс	Максимальна похибка інтервалу
TDEV (при $\tau = 1$ с)	$1{,}8 \times 10^{-12}$	Часова девіація
cTE	1,8 нс	Постійна похибка часу
dTE (peak-to-peak)	11,4 нс	Динамічна похибка часу

Таблиця 4.4 – Е.4. Результати тестування стійкості до кібер-фізичних атак (імітація за допомогою SDR HackRF)

Тип атаки (імітація)	**Величина зміщення**	**Час детекції, с**	**Статус блокування**
Простий спуфінг	50–500 нс	0,18–0,74	Успішно
Меаконінг (затримка)	300 нс	1,2–1,4	Успішно
Комбінована атака	1–5 мкс	≤ 0,9	Успішно

Ці таблиці демонструють, що розроблена система забезпечує інструментальну точність ≤10 нс та перевищує показники існуючих українських рішень у 4–7 разів.